Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Седова ул, д. 82, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **9152.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **12360**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до:

Вычислитель: **СПТ943 № 14862**

	расходомер:	Gmin=	Gmax=		
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-40-В1	0,1	45	Термопреобр.:	КТПТР-05
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-40-В1	0,1	45		КТПТР-05
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ-32-В1	0,067	30		ТПТ-15-2
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					

Режим (схема): **ОП: СП-0; МП: СП-0;**
Преобр.давления:
график: **149/70**

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,4248** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0,271**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0,1232**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **129,053** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **49,28** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2019 по 22.10.2019

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.09.2019	24,00	*	31,69	16,79	14,90	64,49	21,91	42,58			14,53		14,53	14,81		14,81		64,13				1,68
24.09.2019	24,00	*	33,48	18,79	14,69	64,23	22,40	41,83			14,24		14,24	14,51		14,51		63,81				1,73
25.09.2019	24,00	*	76,77	60,96	15,81	64,60	35,19	29,41			15,02		15,02	15,31		15,31		63,86				2,82
26.09.2019	24,00	*	175,60	157,58	18,02	64,59	40,93	23,66			14,38		14,38	14,66		14,66		64,21				4,90
27.09.2019	24,00	*	176,58	159,59	16,99	65,25	41,97	23,28			13,21		13,21	13,47		13,47		64,81				4,84
28.09.2019	24,00	*	176,90	160,01	16,89	65,25	42,46	22,79			12,85		12,85	13,10		13,10		64,79				4,76
29.09.2019	24,00	*	176,67	159,31	17,36	64,87	42,47	22,40			13,33		13,33	13,59		13,59		64,57				4,70
30.09.2019	24,00	*	179,21	161,56	17,65	65,22	43,28	21,94			13,79		13,79	14,06		14,06		64,86				4,71
01.10.2019	24,00	*	178,60	160,99	17,61	65,28	43,63	21,65			13,47		13,47	13,73		13,73		64,76				4,65
02.10.2019	24,00	*	177,93	158,97	18,96	64,99	43,05	21,94			14,64		14,64	14,93		14,93		64,62				4,73
03.10.2019	24,00	*	176,03	157,91	18,12	64,89	42,58	22,31			13,85		13,85	14,12		14,12		64,52				4,71
04.10.2019	24,00	*	175,73	157,71	18,02	64,75	42,25	22,50			13,83		13,83	14,10		14,10		64,33				4,73
05.10.2019	24,00	*	176,23	158,24	17,99	65,13	42,20	22,93			13,70		13,70	13,97		13,97		64,74				4,81
06.10.2019	24,00	*	178,25	158,41	19,84	65,13	42,10	23,03			15,64		15,64	15,94		15,94		64,81				4,95
07.10.2019	24,00	*	177,67	159,55	18,12	65,16	42,19	22,97			14,00		14,00	14,28		14,28		64,75				4,86
08.10.2019	24,00	*	180,24	159,94	20,30	65,30	42,24	23,06			16,26		16,26	16,57		16,57		64,92				5,03
09.10.2019	24,00	*	179,72	160,90	18,82	65,46	42,45	23,01			14,64		14,64	14,93		14,93		65,07				4,95
10.10.2019	24,00	*	180,61	161,74	18,87	65,67	42,79	22,88			14,68		14,68	14,97		14,97		65,26				4,95
11.10.2019	24,00	*	181,36	162,90	18,46	65,47	42,98	22,49			14,22		14,22	14,50		14,50		65,10				4,88
12.10.2019	24,00	*	180,58	162,21	18,37	65,31	43,11	22,20			14,46		14,46	14,74		14,74		64,91				4,81
13.10.2019	24,00	*	183,45	162,66	20,79	65,30	43,24	22,06			17,07		17,07	17,40		17,40		64,91				4,96
14.10.2019	24,00	*	180,90	161,63	19,27	64,74	42,82	21,92			15,35		15,35	15,65		15,65		64,30				4,80
15.10.2019	24,00	*	180,23	161,22	19,01	65,34	42,71	22,63			15,00		15,00	15,29		15,29		64,97				4,90
16.10.2019	24,00	*	178,42	160,88	17,54	64,75	42,40	22,35			13,41		13,41	13,67		13,67		64,37				4,74
17.10.2019	24,00	*	180,40	161,47	18,93	65,00	42,42	22,58			14,76		14,76	15,05		15,05		64,60				4,89
18.10.2019	24,00	*	175,88	157,92	17,96	64,44	41,96	22,48			13,92		13,92	14,18		14,18		64,11				4,72
19.10.2019	24,00	*	178,78	159,09	19,69	65,51	42,85	22,66			15,62		15,62	15,93		15,93		64,98				4,91
20.10.2019	24,00	*	176,96	158,05	18,91	65,12	42,82	22,30			14,83		14,83	15,12		15,12		64,63				4,77
21.10.2019	24,00	*	175,69	156,64	19,05	65,30	42,80	22,50			15,12		15,12	15,41		15,41		64,81				4,78
22.10.2019	24,00	*	174,62	156,60	18,02	64,77	42,40	22,37			14,01		14,01	14,28		14,28		64,30				4,68
Среднее	24,00		165,17	147,01	18,17	65,04	40,95	24,09			14,46		14,46	14,74		14,74		64,63				4,54
Итого	**720,00**		**4955,18**	**4410,22**	**544,96**						**433,83**		**433,83**	**442,27**		**442,27**						**136,35**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **8,18** °C **4,46** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **131,89** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **442,27** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / КУУТЭ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____

ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25.10.2019 г
ЧЕРГОПАСОВА Л.Х.

ФИЛИАЛ ПАО «ТГК-1» «ЭНЕРГОСБЫТ» ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИБОРНОГО УЧЕТА