Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 84 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2019
Договор:
Строит.Адрес: Седова 84
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ТСРВ-026М № 1318919
Часовые и суточн. архивы в файлах: TCPB026M-1318919-ч(с)-1019.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ЭРСВ-440Г	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ЭРСВ-440Г	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: ТПС — Преобр.давления: СДВ-И
Термопреобр.: ТПС — Преобр.давления: СДВ-И
Термопреобр.: — Преобр.давления:
Термопреобр.: — Преобр.давления:
Термопреобр.: — Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 8,18

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2019 по 22.10.2019

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.09.19	24,00	-	129,44	127,82	1,62	64,58	44,78	19,80	6,13	3,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,62
24.09.19	24,00	-	144,58	142,89	1,69	64,35	46,17	18,18	6,56	3,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,71
25.09.19	24,00	-	143,98	142,33	1,66	64,50	46,31	18,19	6,54	3,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,70
26.09.19	24,00	-	143,36	141,76	1,60	64,30	46,17	18,13	6,52	3,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,68
27.09.19	24,00	-	144,73	143,13	1,60	64,92	46,88	18,04	6,58	3,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,69
28.09.19	24,00	-	145,11	143,50	1,61	64,89	47,18	17,71	6,59	3,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,65
29.09.19	24,00	-	144,33	142,76	1,57	64,52	47,03	17,49	6,56	3,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,60
30.09.19	24,00	-	146,07	144,49	1,58	64,89	47,64	17,25	6,63	3,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,60
01.10.19	24,00	-	145,68	144,10	1,58	64,91	47,93	16,98	6,62	3,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,56
02.10.19	24,00	-	144,36	142,79	1,57	64,66	47,36	17,30	6,56	3,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,58
03.10.19	24,00	-	143,07	141,50	1,56	64,55	46,98	17,57	6,50	3,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,59
04.10.19	24,00	-	142,86	141,29	1,57	64,40	46,61	17,79	6,49	3,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,62
05.10.19	24,00	-	143,40	141,84	1,57	64,84	46,62	18,22	6,52	3,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,69
06.10.19	24,00	-	143,51	141,92	1,58	64,79	46,49	18,30	6,52	3,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,70
07.10.19	24,00	-	144,41	142,81	1,59	64,82	46,61	18,21	6,56	3,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,71
08.10.19	24,00	-	144,90	143,30	1,60	64,97	46,68	18,29	6,58	3,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,73
09.10.19	24,00	-	145,77	144,18	1,60	65,12	47,00	18,12	6,61	3,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,72
10.10.19	24,00	-	146,38	144,76	1,62	65,31	47,32	17,99	6,64	3,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,72
11.10.19	24,00	-	147,40	145,75	1,65	65,11	47,48	17,63	6,68	3,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,68
12.10.19	24,00	-	146,66	145,03	1,63	64,95	47,54	17,41	6,65	3,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,64
13.10.19	24,00	-	146,93	145,30	1,63	64,96	47,66	17,30	6,60	3,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,62
14.10.19	24,00	-	146,12	144,46	1,66	64,39	47,24	17,15	6,55	3,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,59
15.10.19	24,00	-	145,90	144,22	1,68	65,03	47,33	17,70	6,61	3,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,67
16.10.19	24,00	-	145,75	144,04	1,72	64,36	46,80	17,56	6,60	3,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,65
17.10.19	24,00	-	146,30	144,61	1,69	64,66	46,99	17,67	6,62	3,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,67
18.10.19	24,00	-	142,97	141,33	1,63	64,10	46,48	17,62	6,62	3,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,60
19.10.19	24,00	-	144,08	142,45	1,63	65,16	47,45	17,71	6,62	3,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,63
20.10.19	24,00	-	143,21	141,61	1,60	64,76	47,42	17,34	6,70	3,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,56
21.10.19	24,00	-	141,76	140,19	1,58	64,95	47,53	17,42	6,60	3,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,55
22.10.19	24,00	-	141,78	140,19	1,59	64,42	47,17	17,25	6,66	3,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,53
Среднее	24,00	-	144,16	142,54	1,62	64,74	46,96	17,78	6,57	3,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,64
Итого	720,00		4324,79	4276,32	48,47						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	79,25

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	07.08.19 12:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	07.08.19 12:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 8,18 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **79,25** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП ТЭК СПб
Филиал «Энергосбыт»
Управление приборного учета
Отделэксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 10 2019г
ЧЕРТОПОЛОХОВА Л.Х.