

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Октябрь 2019**

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Седова ул, д. 86, лит. А ИТП2  
 Обслуживающая организация: Источник: котельная 2 Невская

Договор: 9092.038.1  
 Строит. адрес: 2-х трубная схема  
 Телефон: 0,2

Телефон: 149/70

Узел учета: 24133  
 Код УУТЭ: 1,95

Установленные приборы: ВКТ-7 № 206516  
 Подходящий трубопровод (M1)  
 Обратный трубопровод (M2)  
 Подходящий ГВС (M3)  
 Циркуляционный ГВС (M4)  
 Подпиточный трубопровод (Vп)  
 Расчетный алгоритм:

Часовые и сумм. архивы в файлах:  
 расходомер: PR3M-32-D  
 PR3M

Схема подключения: 2-х трубная схема  
 Приборы УУТЭ поверены до: 20.12.2021  
 Термомреобр.: КТСЛН  
 КТСЛН

Режим (схема): ОП: СИ-1 ТЭ-1 ФТ-1;  
 Преобр. давления: График: 149/70

Договорные нагрузки, Гкал/час: Q=M1\*(h1-hвх)-M2\*(h2-hвх)  
 Qот = 0,2321  
 Qвент = 0  
 Qтех.гв = 0  
 Qтех.гв.ср = 0  
 Qгвс.м = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2019 по 22.10.2019  
 Факт.гвс = 70,5114  
 Факт.гвс.ср = 0  
 Факт.гвс.м = 0

Дата	ТМ час	НС	M1		M2		ΔM	T1 °С	T2 °С	ΔT °С	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3	M4	ΔM	V3	V4	Vп	Общ. Гкал		
			T	Т	T	Т														Т	Т
23.09.2019	24,00		84,45	84,45	0,00	64,48	41,52	22,96													
24.09.2019	24,00		91,61	91,61	0,00	64,18	42,32	21,86													
25.09.2019	24,00		89,69	89,69	0,00	64,30	42,22	22,08													
26.09.2019	24,00		88,90	88,90	0,00	64,25	42,15	22,10													
27.09.2019	24,00		89,83	89,83	0,00	64,80	42,85	21,95													
28.09.2019	24,00		90,10	90,10	0,00	64,75	43,15	21,60													
29.09.2019	21,00	*	78,26	78,26	0,00	64,35	42,97	21,38													
30.09.2019	24,00		90,78	90,78	0,00	64,80	43,67	21,13													
01.10.2019	24,00		90,53	90,53	0,00	64,76	43,67	21,09													
02.10.2019	24,00		89,68	89,68	0,00	64,54	43,15	21,39													
03.10.2019	24,00		88,15	88,15	0,00	64,42	42,69	21,73													
04.10.2019	24,00		87,93	87,93	0,00	64,24	42,26	21,98													
05.10.2019	24,00		88,34	88,34	0,00	64,75	42,31	22,44													
06.10.2019	24,00		88,81	88,81	0,00	64,64	42,20	22,44													
07.10.2019	24,00		89,77	89,77	0,00	64,67	42,30	22,37													
08.10.2019	24,00		90,21	90,21	0,00	64,87	42,37	22,50													
09.10.2019	24,00		89,76	89,76	0,00	65,02	42,59	22,43													
10.10.2019	24,00		89,96	89,96	0,00	65,21	42,90	22,31													
11.10.2019	24,00		90,70	90,70	0,00	65,03	43,26	21,77													
12.10.2019	24,00		91,48	91,48	0,00	64,83	43,47	21,36													
13.10.2019	24,00		91,61	91,61	0,00	64,86	43,65	21,21													
14.10.2019	24,00		90,09	90,09	0,00	64,27	42,97	21,30													
15.10.2019	24,00		89,84	89,84	0,00	64,96	42,94	22,02													
16.10.2019	21,00	*	79,07	79,07	0,00	64,20	42,61	21,59													
17.10.2019	24,00		90,48	90,48	0,00	64,57	42,87	21,70													
18.10.2019	24,00		88,07	88,07	0,00	64,02	42,35	21,67													
19.10.2019	24,00		89,15	89,15	0,00	65,07	43,34	21,73													
20.10.2019	24,00		88,76	88,76	0,00	64,67	43,25	21,42													
21.10.2019	24,00		87,68	87,68	0,00	64,85	43,29	21,56													
22.10.2019	24,00		87,68	87,68	0,00	64,33	42,87	21,46													
Среднее	23,80		89,46	89,46	0,00	64,62	42,81	21,82													
Итого	714,00		2661,37	2661,37	0,00																
Показания счетчиков на момент снятия данных:																					
Дата, время		M1, Т		M2, Т		M3, Т		M4, Т		V3, куб.м		V4, куб.м		Vп, Т		Общ. Гкал					

Количество тепловой энергии Общд, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Уисл, рассчитанный по среднему  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды

6 час  
 6 час  
 0 Гкал

Объем к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):  
 Количество потребленной тепловой энергии Общд:  
 Объем потребленного теплоносителя Увс изл.

8,18 °С  
 58,54 Гкал  
 М.куб

**ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25.10.2019**  
**ЧЕРТОВА**  
**И.Х.**

1,95