Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2019

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 86 / ТЦ-3 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 86
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-3 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205536
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205536-ч(с)-1019.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 п Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 п Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 1,65

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mr(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2019 по 22.10.2019

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.09.19	24,00	-	98,89	98,89	0,00	65,02	43,50	21,52	7,00	5,00	2,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,13
24.09.19	24,00	-	108,56	108,56	0,00	64,69	44,39	20,30	7,00	5,00	2,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,21
25.09.19	24,00	-	108,22	108,22	0,00	64,81	44,53	20,28	7,00	5,00	2,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,20
26.09.19	24,00	-	107,95	107,95	0,00	64,75	44,50	20,25	7,00	5,00	2,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,19
27.09.19	24,00	-	109,09	109,09	0,00	65,29	45,27	20,02	7,00	5,00	2,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,19
28.09.19	24,00	-	109,22	109,22	0,00	65,24	45,38	19,86	7,00	5,00	2,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,17
29.09.19	24,00	-	108,67	108,67	0,00	64,91	45,20	19,71	7,00	5,00	2,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,14
30.09.19	24,00	-	110,09	110,09	0,00	65,29	45,85	19,44	7,00	5,00	2,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,14
01.10.19	24,00	-	109,98	109,98	0,00	65,24	45,83	19,41	7,00	5,00	2,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,14
02.10.19	24,00	-	109,19	109,19	0,00	65,04	45,39	19,65	7,00	5,00	2,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,14
03.10.19	24,00	-	107,91	107,91	0,00	64,92	45,02	19,90	7,00	5,00	2,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,15
04.10.19	24,00	-	107,82	107,82	0,00	64,74	44,68	20,06	7,00	5,00	2,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,17
05.10.19	24,00	-	108,37	108,37	0,00	65,25	44,72	20,53	7,00	5,00	2,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,23
06.10.19	24,00	-	108,15	108,15	0,00	65,15	44,55	20,60	7,00	5,00	2,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,23
07.10.19	24,00	-	109,07	109,07	0,00	65,17	44,72	20,45	7,00	5,00	2,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,23
08.10.19	24,00	-	109,73	109,73	0,00	65,37	44,85	20,52	7,00	5,00	2,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,25
09.10.19	24,00	-	110,70	110,70	0,00	65,50	45,15	20,35	7,00	5,00	2,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,26
10.10.19	24,00	-	111,21	111,21	0,00	65,66	45,44	20,22	7,00	5,00	2,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,25
11.10.19	24,00	-	111,84	111,84	0,00	65,48	45,67	19,81	7,00	5,00	2,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,22
12.10.19	24,00	-	111,27	111,27	0,00	65,32	45,66	19,66	7,00	5,00	2,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,19
13.10.19	24,00	-	111,46	111,46	0,00	65,34	45,73	19,61	7,00	5,00	2,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,18
14.10.19	24,00	-	110,65	110,65	0,00	64,73	45,16	19,57	7,00	5,00	2,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,17
15.10.19	24,00	-	110,46	110,46	0,00	65,42	45,35	20,07	7,00	5,00	2,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,22
16.10.19	21,00	-	96,81	96,81	0,00	64,68	44,96	19,72	7,00	5,00	1,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,91
17.10.19	24,00	-	111,23	111,23	0,00	65,04	45,20	19,84	7,00	5,00	2,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,21
18.10.19	24,00	-	108,67	108,67	0,00	64,50	44,71	19,79	7,00	5,00	2,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,15
19.10.19	24,00	-	109,89	109,89	0,00	65,54	45,66	19,88	7,00	5,00	2,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,19
20.10.19	24,30	-	109,14	109,14	0,00	65,13	45,45	19,68	7,00	5,00	2,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,15
21.10.19	24,60	-	108,02	108,02	0,00	65,32	45,45	19,87	7,00	5,00	2,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,15
22.10.19	24,90	-	108,70	108,70	-	65,12	45,10	20,02	7,00	5,00	2,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,18
Среднее	24,00	-	108,70	108,70	-	65,12	45,10	20,02	7,00	5,00	2,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,18
Итого	740,00		3260,96	3260,96	0,00						65,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	65,29

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.09.19 18:00	7750,97	7751,58	0,00	-	0,00	-	193,87	-	-
	22.10.19 16:00	10903,86	10904,47	0,00	-	0,00	-	256,84	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,65 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **65,29** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП «ТК СПб» Филиал «Энергосбыт» Управление приборного учета Отделэксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 10 2019г
ЧЕРТОПОЛОХОВА Л.Х.