

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Октябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"
 Адрес: Садова ул. д. 94, лит. А ИТЛ-1 СО
 Обслуживающая организация: Источник: ТЭЦ ООО "Объединенэнерго"

Договор: 9347.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЗ:

Отопление
 28508

Установленные приборы: Выхислительные: Числовые и сточн.-архивы в файлах:
 Подключающий трубопровод (М1) ПРЭМ-50-Д
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-50-В1
 Подключающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)

Схема подключения: 2-х-трубная схема

Режим (схема):

График: 150/70

Договорные нагрузки: Гкал/час: Q=M1*(t1-tхв)+M2*(t2-tхв)
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qот = 0,5487
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.: Gот = 163,71

Отеч = 0
 Qтеч = 0
 Gтеч = 0

Qгвс = 0
 Qгвс ср = 0
 Gгвс = 0

Qгвс м = 0
 Qгвс ср м = 0
 Gгвс м = 0

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)												
			M1	M2	dm	t1	t2	dt	P1	P2	M3	M4	dm	V3	V4	dv (излив)	Уплнит	t3	t4	P3	P4	Общ			
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	т	т	т	т	т	т	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Гкал				
23.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	11,77	11,50	0,27																	
24.09.2019	23,00	*	30,78	30,31	0,47	24,86	16,33	8,53																	
25.09.2019	24,00		150,67	150,67	0,00	65,05	36,28	28,77																	
26.09.2019	24,00		149,11	149,11	0,00	65,65	36,19	29,46																	
27.09.2019	24,00		151,20	151,20	0,00	66,73	37,23	29,50																	
28.09.2019	24,00		152,20	152,20	0,00	67,15	37,80	29,35																	
29.09.2019	24,00		150,97	150,97	0,00	66,09	37,66	28,43																	
30.09.2019	24,00		154,35	154,35	0,00	66,93	38,75	28,18																	
01.10.2019	24,00		153,68	153,68	0,00	66,85	39,12	27,73																	
02.10.2019	24,00		157,69	157,69	0,00	66,14	38,85	27,29																	
03.10.2019	24,00		168,02	168,02	0,00	65,43	38,91	26,52																	
04.10.2019	24,00		173,31	173,31	0,00	66,13	39,66	26,47																	
05.10.2019	24,00		173,31	173,31	0,00	66,26	39,25	27,01																	
06.10.2019	24,00		173,01	173,01	0,00	66,71	39,16	27,55																	
07.10.2019	24,00		171,45	171,45	0,00	65,53	38,65	26,88																	
08.10.2019	24,00		173,25	173,25	0,00	66,25	38,97	27,28																	
09.10.2019	24,00		180,65	180,65	0,00	66,58	39,71	26,87																	
10.10.2019	24,00		187,67	187,67	0,00	66,82	40,40	26,42																	
11.10.2019	24,00		191,07	191,07	0,00	67,45	41,19	26,26																	
12.10.2019	24,00		192,04	192,04	0,00	67,27	41,52	25,75																	
13.10.2019	24,00		194,16	194,16	0,00	67,25	41,84	25,41																	
14.10.2019	24,00		191,76	191,76	0,00	66,64	41,28	25,36																	
15.10.2019	24,00		188,63	188,63	0,00	66,70	40,95	25,75																	
16.10.2019	24,00		188,39	188,39	0,00	66,76	40,69	26,07																	
17.10.2019	24,00		188,76	188,76	0,00	66,95	40,86	26,09																	
18.10.2019	24,00		191,57	191,57	0,00	67,36	41,26	26,10																	
19.10.2019	24,00		195,66	195,66	0,00	67,57	42,06	25,51																	
20.10.2019	24,00		195,08	195,08	0,00	67,07	42,25	24,82																	
21.10.2019	24,00		195,89	195,89	0,00	67,59	42,57	25,02																	
22.10.2019	24,00		194,05	194,05	0,00	67,35	42,16	25,19																	
Среднее	23,97		185,60	185,58	0,02	63,43	38,10	25,33																	
Итого	719,00		4861,03	4960,56	0,47																				

Дата, время	M1, т		M2, т		M3, т		M4, т		V3, куб.м		V4, куб.м		Уп, т		Общ, Гкал	

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Визал, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения ЦЭ:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Котло к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Общц, 8,46 °С
 Количество потребленной тепловой энергии Общц, 132,73 Гкал
 Объем потребленной теплоносителя Угвс изл., м.куб.
 0 Гкал

Узел учета: 25.10.2019
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплоснабжающей организации

ТЭЦ ООО "Объединенэнерго"
 "ТСК СПб"
 "ЦЕРТОЛОЖОВА ЛУ"