

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Навского района"  
 Адрес: Седова ул, д. 94 ИТП-2  
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Объединенное"

Установленные приборы: ВК-7 № 219401  
 Вычислитель: БКТ-7 № 219401  
 Подключающий трубопровод (М1)  
 Обратный трубопровод (М2)  
 Подключающий ГВС (М3)  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (Мп)  
 Расчетный алгоритм:

Расходомер:  
 ПРЭМ-32-В1  
 ПРЭМ-32-В1  
 ПРЭМ-20-В1  
 Схема подключения: 2-х трубная схема

Часовые и суточн. архивы в файлах:  
 Gmln=  
 0.067  
 0.067  
 0.027

Договор: 9347 038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:  
 Термометр:  
 КТСЛ-Н  
 КТСЛ-Н  
 ТСП-Н

Узел учета:  
 Код УУТ: 28527  
 Общия  
 График: 150/70

Q=M1\*(t1-hв)·М2\*(h2-hв)  
 Qот = 0.3059  
 Qлето = 0  
 Qтрес = 0  
 Qтрес ср = 0  
 Qтрес ср = 0  
 Qтрес ср = 0  
 Qтрес ср = 0  
 Qтрес ср = 0  
 Qтрес ср = 0  
 Qтрес ср = 0  
 Qтрес ср = 0  
 Qтрес ср = 0  
 Qтрес ср = 0

Q=M3\*(h3-hв)  
 Qлето: 0  
 Qтрес: 0  
 Qтрес ср: 0  
 Qтрес ср: 0

Qтрес ср = 0  
 Qтрес ср = 0  
 Qтрес ср = 0  
 Qтрес ср = 0  
 Qтрес ср = 0  
 Qтрес ср = 0  
 Qтрес ср = 0  
 Qтрес ср = 0  
 Qтрес ср = 0  
 Qтрес ср = 0  
 Qтрес ср = 0  
 Qтрес ср = 0  
 Qтрес ср = 0  
 Qтрес ср = 0

Дата	Тип	НС	Учет отопление (ТВ-1)							Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2019 по 22.10.2019				Контроль ГВС (ТВ-2)				Общ.				
			M1	M2	дМ	T1	T2	ΔT	P1	P2	M3	M4	дМ	M3	M3	ΔV (кв.м)	Уплит		T3	T4	P3	P4
Час			T	T	T	°C	°C	°C	кВт/см2	кВт/см2	T	T	T	T	T	М3	°C	°C	кВт/см2	кВт/см2	Гкал	
23.09.2019	24.00		87,56	81,63	5,93	64,29	61,51	2,78			1,59	1,59	1,59	1,59	1,59		63,63				0,62	
24.09.2019	24.00		105,94	104,33	1,61	61,77	47,45	14,32			1,72	1,72	1,72	1,72	1,72		60,64				1,61	
25.09.2019	24.00		111,03	110,12	0,91	64,55	40,31	24,24			1,67	1,67	1,67	1,67	1,67		64,03				2,73	
26.09.2019	24.00		109,91	109,07	0,84	65,13	39,69	25,44			1,88	1,88	1,88	1,88	1,88		64,51				2,83	
27.09.2019	24.00		111,35	110,80	0,55	66,20	40,64	25,56			1,48	1,48	1,48	1,48	1,48		65,10				2,87	
28.09.2019	24.00		111,25	111,25	0,00	66,62	41,19	25,43			0,19	0,19	0,19	0,19	0,19		61,12				2,83	
29.09.2019	24.00		110,28	110,28	0,00	65,56	40,85	24,71			0,06	0,06	0,06	0,06	0,06		50,23				2,73	
30.09.2019	24.00		113,51	113,09	0,42	66,40	41,83	24,57			1,52	1,52	1,52	1,52	1,52		66,20				2,81	
01.10.2019	24.00		113,19	112,56	0,63	66,32	42,19	24,13			1,72	1,72	1,72	1,72	1,72		65,52				2,76	
02.10.2019	24.00		116,11	115,54	0,57	65,63	41,94	23,69			1,76	1,76	1,76	1,76	1,76		64,82				2,77	
03.10.2019	24.00		123,51	123,02	0,49	64,94	42,11	22,83			1,60	1,60	1,60	1,60	1,60		63,87				2,84	
04.10.2019	24.00		128,00	128,69	0,31	65,66	42,81	22,85			1,46	1,46	1,46	1,46	1,46		60,25				2,94	
05.10.2019	24.00		126,37	126,37	0,00	65,76	42,46	23,30			0,13	0,13	0,13	0,13	0,13		64,78				2,96	
06.10.2019	24.00		126,09	126,09	0,00	66,23	42,48	23,74			0,06	0,06	0,06	0,06	0,06		64,44				2,95	
07.10.2019	24.00		125,95	125,38	0,57	65,05	41,83	23,22			1,63	1,63	1,63	1,63	1,63		64,23				2,95	
08.10.2019	24.00		127,49	126,74	0,75	65,76	42,23	23,53			2,11	2,11	2,11	2,11	2,11		65,28				3,03	
09.10.2019	24.00		132,70	132,10	0,60	66,10	43,09	23,01			1,69	1,69	1,69	1,69	1,69		65,67				3,08	
10.10.2019	24.00		137,74	137,35	0,39	66,34	43,99	22,35			1,71	1,71	1,71	1,71	1,71		66,28				3,10	
11.10.2019	24.00		140,20	139,70	0,50	66,99	45,04	21,95			1,68	1,68	1,68	1,68	1,68		65,37				3,00	
12.10.2019	24.00		140,29	140,24	0,05	66,80	45,41	21,39			0,64	0,64	0,64	0,64	0,64		65,01				3,02	
13.10.2019	24.00		141,77	141,77	0,00	66,80	45,80	21,00			0,17	0,17	0,17	0,17	0,17		65,47				2,98	
14.10.2019	24.00		141,77	141,77	0,00	66,18	45,05	21,13			1,73	1,73	1,73	1,73	1,73		65,47				3,00	
15.10.2019	24.00		138,55	138,08	0,47	66,24	44,71	22,53			1,77	1,77	1,77	1,77	1,77		65,99				3,00	
16.10.2019	24.00		138,29	137,85	0,44	66,28	44,19	22,09			1,77	1,77	1,77	1,77	1,77		65,57				3,08	
17.10.2019	24.00		140,66	140,18	0,48	66,89	44,28	22,21			1,67	1,67	1,67	1,67	1,67		65,35				3,15	
18.10.2019	24.00		143,01	143,01	0,00	67,11	45,56	21,55			0,54	0,54	0,54	0,54	0,54		66,22				3,02	
19.10.2019	24.00		142,55	142,55	0,00	66,60	45,40	21,20			1,50	1,50	1,50	1,50	1,50		66,22				3,07	
20.10.2019	24.00		143,83	143,54	0,29	67,00	45,73	21,27			1,64	1,64	1,64	1,64	1,64		66,51				2,94	
21.10.2019	24.00		142,59	142,21	0,38	66,80	45,33	21,47			1,31	1,31	1,31	1,31	1,31		63,52					
Среднее	24.00		127,00	126,40	0,60	65,95	43,99	21,96			1,31	1,31	1,31	1,31	1,31		63,52					
Итого	720.00		3809,99	3791,95	18,04						39,35	39,35	39,35	39,35	39,35		39,41				85,10	
Дата, время		M1, Т	M2, Т		M3, Т		M4, Т		V3, куб.м		V4, куб.м		Vп, Т		Общ., Гкал		Траб, ч					

Число: 25.10.2019  
 Итого к расчету по прибору учета холодной воды: 8,46 °С  
 Итого к расчету по прибору учета с учетом корректировки: 84,95 Гкал  
 Объем потребления тепловой энергии ООО: 39,41 М.куб.  
 Объем потребления тепловой энергии Улвис изл.: 39,41 М.куб.

Период: 23.09.2019 - 22.10.2019

Период превышения: 12

Корректировка на температуру холодной воды

Объем теплоносителя Уклл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения: 12

Период превышения: 12

Корректировка на температуру холодной воды

Итого к расчету по прибору учета с учетом корректировки: 8,46 °С

Итого к расчету по прибору учета с учетом корректировки: 84,95 Гкал

Объем потребления тепловой энергии ООО: 39,41 М.куб.

Объем потребления тепловой энергии Улвис изл.: 39,41 М.куб.