

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за октябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Устинова 8, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 42603

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв = 0

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: $Q = M1 * (h1 - h2) + M3 * (h2 - hхв)$ лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		гG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	гG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
01.10.19	24	-	57,33	10,30	57,980	-	-	42,36	5,60	57,950	-	14,97	0,030	0,00	0,00	0,00	0,875
02.10.19	24	-	58,02	10,30	153,450	-	-	41,83	5,60	153,450	-	16,19	0,000	0,00	0,00	0,00	2,494
03.10.19	24	-	58,38	10,30	152,410	-	-	41,60	5,60	152,410	-	16,78	0,000	0,00	0,00	0,00	2,566
04.10.19	24	-	57,63	10,30	152,540	-	-	41,10	5,60	152,540	-	16,53	0,000	0,00	0,00	0,00	2,531
05.10.19	24	-	57,92	10,30	152,500	-	-	40,89	5,60	152,500	-	17,03	0,000	0,00	0,00	0,00	2,607
06.10.19	24	-	60,01	10,30	152,410	-	-	41,86	5,60	152,410	-	18,15	0,000	0,00	0,00	0,00	2,774
07.10.19	24	-	60,49	10,30	152,230	-	-	42,24	5,60	152,230	-	18,25	0,000	0,00	0,00	0,00	2,788
08.10.19	24	-	61,83	10,30	152,290	-	-	43,10	5,60	152,290	-	18,73	0,000	0,00	0,00	0,00	2,859
09.10.19	24	-	63,17	10,30	152,800	-	-	44,47	5,60	152,800	-	18,70	0,000	0,00	0,00	0,00	2,868
10.10.19	24	-	58,55	10,30	153,610	-	-	42,37	5,60	153,610	-	16,18	0,000	0,00	0,00	0,00	2,496
11.10.19	24	-	58,06	10,30	153,800	-	-	42,29	5,60	153,800	-	15,77	0,000	0,00	0,00	0,00	2,435
12.10.19	24	-	59,84	10,30	155,150	-	-	43,39	5,60	155,150	-	16,45	0,000	0,00	0,00	0,00	2,559
13.10.19	24	-	59,39	10,30	155,780	-	-	43,54	5,60	155,780	-	15,85	0,000	0,00	0,00	0,00	2,478
14.10.19	24	-	54,83	10,30	154,270	-	-	40,70	5,60	154,270	-	14,13	0,000	0,00	0,00	0,00	2,189
15.10.19	24	-	59,31	10,30	156,050	-	-	42,87	5,60	156,050	-	16,44	0,000	0,00	0,00	0,00	2,575
16.10.19	24	-	60,49	10,30	103,920	-	-	43,09	5,60	103,850	-	17,40	0,070	0,00	0,00	0,00	1,816
17.10.19	24	-	62,40	10,30	51,000	-	-	12,47	5,60	51,000	-	49,93	0,000	0,00	0,00	0,00	2,548
18.10.19	24	-	56,84	10,30	19,130	-	-	40,86	5,60	19,130	-	15,98	0,000	0,00	0,00	0,00	0,307
19.10.19	24	-	58,08	10,30	108,242	-	-	33,23	5,60	108,237	-	24,85	0,005	0,00	0,00	0,00	1,898
20.10.19	24	-	58,28	10,30	113,162	-	-	34,74	5,60	113,157	-	23,54	0,005	0,00	0,00	0,00	1,985
21.10.19	24	-	58,48	10,30	118,082	-	-	36,25	5,60	118,077	-	22,23	0,005	0,00	0,00	0,00	2,071
22.10.19	24	-	58,68	10,30	123,002	-	-	37,76	5,60	122,997	-	20,92	0,005	0,00	0,00	0,00	2,157
Среднее	24,00	-	59,00	10,30	129,264	-	-	39,68	5,60	129,259	-	19,32	0,005	-	-	-	2,267
Итого	528,0				2843,808	0,000				2843,688	0,000	0,119	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88

Ориентировочно до конца месяца(+)

1163,376

1163,327

0,049

20,404

Корректировка за прошлый месяц (-)

0,000

0,000

0,000

0,00

Итого за октябрь 2019 :

4007,184

4007,015

0,168

70,28

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
01.10.19 12:00	0,510	-	0,640	-	0,000	0,000	0,000	
23.10.19 04:00	2381,830	-	2381,860	-	0,000	0,000	41,765	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв = 0

70,28 Гкал

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

