Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Фарфоровская ул, д. 16, лит. И**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **10647.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **23555**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: **ВКТ-7 № 208349** расходомер: Gmin= Gmax=
Приборы УУТЭ поверены до: Термопреобр.: Режим (схема): Преобр.давления:
график: **149/70**

Подающий трубопровод (М1)
Обратный трубопровод (М2)
Подающий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,203** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0,1496**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0,068**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **61,6709** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **27,2** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2019 по 22.10.2019

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Контроль ГВС (ТВ-2) M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.09.2019	24,00	*	133,27	121,43	11,84	64,66	48,58	16,08			9,66		9,66	9,84		9,84		64,64				2,72
24.09.2019	24,00	*	147,08	134,98	12,10	64,34	49,42	14,92			9,91		9,91	10,10		10,10		64,13				2,79
25.09.2019	24,00	*	117,33	108,39	8,94	64,42	49,31	15,11			7,20		7,20	7,33		7,33		64,21				2,22
26.09.2019	24,00	*	140,33	129,09	11,24	64,42	49,21	15,21			9,29		9,29	9,48		9,48		64,38				2,69
27.09.2019	24,00	*	139,80	130,47	9,33	64,99	50,06	14,93			7,22		7,22	7,38		7,38		64,79				2,55
28.09.2019	24,00	*	142,38	130,09	12,29	64,95	50,14	14,81			10,06		10,06	10,23		10,23		64,82				2,73
29.09.2019	24,00	*	141,87	130,31	11,56	64,61	50,15	14,46			9,26		9,26	9,43		9,43		64,58				2,64
30.09.2019	24,00	*	143,43	132,35	11,08	64,98	50,92	14,06			8,83		8,83	9,01		9,01		64,93				2,59
01.10.2019	24,00	*	142,72	132,10	10,62	64,96	50,93	14,03			8,66		8,66	8,84		8,84		64,71				2,55
02.10.2019	24,00	*	141,45	130,94	10,51	64,74	50,46	14,28			8,39		8,39	8,56		8,56		64,65				2,55
03.10.2019	24,00	*	140,15	130,07	10,08	64,61	50,05	14,56			8,14		8,14	8,31		8,31		64,44				2,55
04.10.2019	24,00	*	138,69	129,19	9,50	64,43	49,56	14,87			7,33		7,33	7,48		7,48		64,23				2,54
05.10.2019	24,00	*	140,03	129,19	10,84	64,93	49,51	15,42			8,37		8,37	8,53		8,53		64,85				2,70
06.10.2019	24,00	*	140,55	129,16	11,39	64,83	49,20	15,63			8,90		8,90	9,07		9,07		64,69				2,76
07.10.2019	24,00	*	142,68	130,24	12,44	64,86	49,37	15,49			9,70		9,70	9,88		9,88		64,75				2,83
08.10.2019	24,00	*	141,97	130,93	11,04	65,04	49,52	15,52			8,50		8,50	8,66		8,66		64,95				2,75
09.10.2019	24,00	*	143,75	131,96	11,79	65,19	49,94	15,25			9,52		9,52	9,71		9,71		65,05				2,78
10.10.2019	24,00	*	142,99	133,23	9,76	65,36	50,35	15,01			7,31		7,31	7,46		7,46		65,15				2,64
11.10.2019	24,00		145,53	133,57	11,96	65,19	50,52	14,67			9,37		9,37	9,55		9,55		65,11				2,74
12.10.2019	24,00	*	144,25	132,24	12,01	65,03	50,48	14,55			9,62		9,62	9,81		9,81		64,89				2,71
13.10.2019	24,00	*	145,64	133,23	12,41	65,05	50,71	14,34			10,19		10,19	10,38		10,38		64,93				2,72
14.10.2019	24,00	*	144,37	132,93	11,44	64,43	50,11	14,32			9,02		9,02	9,23		9,23		64,28				2,64
15.10.2019	24,00	*	137,85	127,43	10,42	65,10	50,13	14,97			8,00		8,00	8,16		8,16		65,10				2,59
16.10.2019	24,00		143,62	132,23	11,39	64,36	49,48	14,88			8,57		8,57	8,73		8,73		64,20				2,70
17.10.2019	24,00	*	145,92	132,54	13,38	64,72	49,90	14,82			10,61		10,61	10,82		10,82		64,63				2,83
18.10.2019	24,00	*	139,57	129,92	9,65	64,16	49,16	15,00			7,14		7,14	7,30		7,30		64,05				2,57
19.10.2019	24,00	*	143,20	131,15	12,05	65,23	50,52	14,71			9,61		9,61	9,80		9,80		65,03				2,72
20.10.2019	24,00	*	143,11	129,80	13,31	64,84	50,51	14,33			10,76		10,76	10,94		10,94		64,66				2,73
21.10.2019	24,00	*	141,35	128,61	12,74	65,01	50,26	14,75			10,15		10,15	10,34		10,34		64,81				2,73
22.10.2019	24,00	*	140,24	129,09	11,15	64,49	50,02	14,47			8,84		8,84	9,01		9,01		64,29				2,59
Среднее	24,00		141,17	129,90	11,28	64,80	49,95	14,85			8,94		8,94	9,11		9,11		64,66				2,66
Итого	**720,00**		**4235,12**	**3896,86**	**338,26**						**268,13**		**268,13**	**273,37**		**273,37**						**79,85**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **8,18** °C **2,77** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **77,08** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **273,37** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 10 2019
ЧЕРГОПОЛОХОВА Н.А.

Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /

ПАО «ТЭК СПб» ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ» УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ