Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Фарфоровская ул, д. 18/20, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **9339.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**
Приборы УУТЭ поверены до: **01.06.2020**
Телефон:
Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **23556**
график: **149/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: **ВКТ-7 № 205588** расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Режим (схема): Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)
Обратный трубопровод (М2)
Подающий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,3464** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0,2008**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0,0913**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **105,235** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **36,52** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2019 по 22.10.2019

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											
	час		М1	М2	dM	Т1	Т2	dT	Р1	Р2	М3	М4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	Т3	Т4	Р3	Р4	Qобщ
			т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.09.2019	24,00	*	132,02	120,86	11,16	64,94	43,59	21,35			12,93		12,93	13,17		13,17		64,98				3,31
24.09.2019	24,00	*	144,35	133,45	10,90	64,63	44,62	20,01			12,82		12,82	13,08		13,08		64,53				3,38
25.09.2019	24,00	*	141,98	131,72	10,26	64,80	44,42	20,38			12,32		12,32	12,53		12,53		64,73				3,35
26.09.2019	24,00	*	139,24	129,07	10,17	64,70	44,10	20,60			12,19		12,19	12,42		12,42		64,79				3,32
27.09.2019	24,00	*	140,30	130,63	9,67	65,25	44,94	20,31			11,81		11,81	12,04		12,04		65,23				3,29
28.09.2019	24,00		140,96	131,10	9,86	65,22	45,17	20,05			12,22		12,22	12,44		12,44		65,21				3,27
29.09.2019	24,00	*	142,03	130,36	11,67	64,89	45,03	19,86			14,01		14,01	14,29		14,29		65,00				3,35
30.09.2019	24,00	*	142,70	132,14	10,56	65,25	45,80	19,45			12,88		12,88	13,13		13,13		65,30				3,26
01.10.2019	24,00	*	141,21	131,55	9,66	65,22	45,81	19,41			11,90		11,90	12,12		12,12		65,12				3,18
02.10.2019	24,00	*	139,91	130,12	9,79	65,02	45,27	19,75			11,91		11,91	12,15		12,15		65,00				3,21
03.10.2019	24,00		139,45	128,68	10,77	64,89	44,73	20,16			12,96		12,96	13,19		13,19		64,89				3,30
04.10.2019	24,00	*	139,61	128,02	11,59	64,73	44,25	20,48			13,81		13,81	14,08		14,08		64,67				3,37
05.10.2019	24,00	*	139,77	128,42	11,35	65,22	44,15	21,07			13,50		13,50	13,75		13,75		65,27				3,45
06.10.2019	24,00	*	140,75	128,41	12,34	65,14	43,91	21,23			14,51		14,51	14,80		14,80		65,16				3,53
07.10.2019	24,00	*	141,95	129,61	12,34	65,16	44,12	21,04			14,33		14,33	14,59		14,59		65,13				3,54
08.10.2019	24,00	*	141,27	130,13	11,14	65,34	44,18	21,16			13,11		13,11	13,37		13,37		65,38				3,48
09.10.2019	24,00	*	142,42	131,01	11,41	65,47	44,44	21,03			13,56		13,56	13,83		13,83		65,46				3,50
10.10.2019	24,00	*	143,91	132,05	11,86	65,64	44,87	20,77			14,27		14,27	14,54		14,54		65,60				3,52
11.10.2019	24,00	*	143,91	132,98	10,93	65,46	45,34	20,12			13,38		13,38	13,62		13,62		65,46				3,39
12.10.2019	24,00	*	141,58	132,01	9,57	65,30	45,39	19,91			12,05		12,05	12,26		12,26		65,27				3,26
13.10.2019	24,00	*	142,47	132,49	9,98	65,31	45,52	19,79			12,43		12,43	12,68		12,68		65,27				3,28
14.10.2019	24,00	*	141,93	131,81	10,12	64,71	44,89	19,82			12,59		12,59	12,80		12,80		64,61				3,27
15.10.2019	23,00	*	134,94	125,93	9,01	65,38	44,86	20,52			11,48		11,48	11,69		11,69		65,42				3,17
16.10.2019	24,00	*	140,80	131,23	9,57	64,66	44,30	20,36			11,95		11,95	12,17		12,17		64,58				3,30
17.10.2019	24,00	*	141,87	131,72	10,15	65,01	44,50	20,51			12,58		12,58	12,82		12,82		65,01				3,36
18.10.2019	24,00	*	138,27	128,71	9,56	64,46	43,98	20,48			11,95		11,95	12,17		12,17		64,47				3,25
19.10.2019	24,00	*	141,05	130,11	10,94	65,49	45,21	20,28			13,42		13,42	13,66		13,66		65,32				3,36
20.10.2019	24,00	*	140,63	129,16	11,47	65,10	45,09	20,01			13,91		13,91	14,18		14,18		64,98				3,33
21.10.2019	24,00	*	138,16	128,10	10,06	65,28	45,10	20,18			12,45		12,45	12,70		12,70		65,14				3,24
22.10.2019	24,00	*	138,41	128,07	10,34	64,77	44,66	20,11			12,70		12,70	12,93		12,93		64,62				3,24
Среднее	23,97		140,79	130,17	10,62	65,08	44,74	20,34			12,88		12,88	13,12		13,12		65,05				3,34
Итого	**719,00**		**4217,85**	**3899,65**	**318,20**						**385,93**		**385,93**	**393,20**		**393,20**						**100,06**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **1** час **0,14** Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **1** час **0,55** куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **8,18** °С **2,61** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **97,59** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **393,75** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПб» Филиал «ЭНЕРГОСБЫТ» Управление приборного учета и технокоммутации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 10 2019г
ЧЕРГОПОЛОХОВА Л.Х.