

Отчет о теплотреблении по приборам УТЭ за Октябрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС №2 Невского района"**
 Адрес: **Фарфоровская ул., д. 22, лит. Ш**
 Ожидающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невского**

Договор: **9334.038.1**
 Строит адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УТЭ: **23557**
 График: **149/70**

Установленные приборы: **Часовые и органы, архивы в файлах:**
 Выключатель: **БКГ-7 № 205802** расходомер: **См1=**
 Подкающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подкающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (V1)
 Расчетный алгоритм: **зима: Q=M1*(h1-hв) + M2*(h2-hв)** лето: **Q=M3*(h3-hв)**
 Договорные нагрузки (гр.час): **Qот = 0,167** Qвент = **0** Qтех = **0** Qтех гр.ср = **0,1342**
 Договорные расходы (гр.сут.): **Гор = 50,7342** Qвент гр.ср = **0** Qтех гр.ср = **0,061** Qтех ср = **24,4** ГВС.м =

Дата	Тп	НС	Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)									
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dV (излив)	Уподлит	T3	T4	P3	P4	Общ
Т	Час	Т	Т	°С	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Гкал
23.09.2019	24.00	*	89.29	83.13	6.16	64.77	46.18	18.59	6.80	4.90	6.71	6.90	6.90	6.71	6.81	6.81	6.81	60.02	60.02			1.95
24.09.2019	24.00	*	98.42	92.33	6.09	64.46	47.44	17.02	6.80	4.90	6.90	6.90	6.90	6.90	7.02	7.02	7.02	61.05	61.05			1.97
25.09.2019	24.00	*	78.99	73.60	5.39	64.54	47.34	17.20	6.80	4.90	6.08	6.08	6.08	6.18	6.18	6.18	6.18	59.44	59.44			1.81
26.09.2019	24.00	*	94.30	88.51	5.79	64.51	47.11	17.40	6.80	4.90	6.53	6.53	6.53	6.66	6.66	6.66	6.66	60.78	60.78			1.91
27.09.2019	24.00	*	95.39	89.97	5.42	65.09	48.21	16.88	6.80	4.90	6.26	6.26	6.26	6.38	6.38	6.38	6.38	61.57	61.57			1.87
28.09.2019	24.00	*	96.43	88.54	7.89	65.06	48.51	16.55	6.80	4.90	8.55	8.55	8.55	8.70	8.70	8.70	8.70	59.96	59.96			1.97
29.09.2019	24.00	*	96.14	88.22	7.92	64.72	48.26	16.46	6.80	4.90	8.48	8.48	8.48	8.62	8.62	8.62	8.62	59.78	59.78			1.97
30.09.2019	24.00	*	96.49	91.12	5.37	65.08	49.14	15.94	6.80	4.90	5.81	5.81	5.81	5.91	5.91	5.91	5.91	62.30	62.30			1.81
01.10.2019	24.00	*	96.46	90.61	5.85	65.07	49.31	15.76	6.80	4.90	6.44	6.44	6.44	6.52	6.52	6.52	6.52	61.74	61.74			1.81
02.10.2019	24.00	*	95.99	88.77	7.22	64.85	48.59	16.28	6.80	4.90	7.70	7.70	7.70	7.82	7.82	7.82	7.82	60.73	60.73			1.91
03.10.2019	24.00	*	94.75	88.50	6.25	64.71	48.06	16.65	6.80	4.90	6.64	6.64	6.64	6.76	6.76	6.76	6.76	61.08	61.08			1.88
04.10.2019	24.00	*	94.23	87.98	6.25	64.55	47.54	17.01	6.80	4.90	6.64	6.64	6.64	6.72	6.72	6.72	6.72	60.44	60.44			1.90
05.10.2019	24.00	*	95.27	86.68	8.59	65.03	47.32	17.71	6.80	4.90	8.82	8.82	8.82	8.97	8.97	8.97	8.97	59.79	59.79			2.09
06.10.2019	24.00	*	95.07	87.93	7.14	64.95	47.14	17.81	6.80	4.90	7.42	7.42	7.42	7.57	7.57	7.57	7.57	60.80	60.80			2.01
07.10.2019	24.00	*	95.60	88.81	6.79	64.98	47.29	17.69	6.80	4.90	7.04	7.04	7.04	7.18	7.18	7.18	7.18	60.76	60.76			2.01
08.10.2019	24.00	*	95.65	89.13	6.52	65.16	47.44	17.72	6.80	4.90	6.77	6.77	6.77	6.89	6.89	6.89	6.89	60.77	60.77			2.01
09.10.2019	24.00	*	96.39	89.93	6.46	65.30	47.77	17.53	6.80	4.90	7.43	7.43	7.43	7.57	7.57	7.57	7.57	61.01	61.01			2.03
10.10.2019	24.00	*	97.50	90.31	7.19	65.47	48.25	17.22	6.80	4.90	7.43	7.43	7.43	7.57	7.57	7.57	7.57	61.39	61.39			2.01
11.10.2019	24.00	*	97.31	91.86	5.45	65.29	48.51	16.78	6.80	4.90	5.75	5.75	5.75	5.85	5.85	5.85	5.85	62.17	62.17			1.88
12.10.2019	24.00	*	96.46	91.00	9.40	65.13	48.46	16.67	6.80	4.90	9.54	9.54	9.54	9.68	9.68	9.68	9.68	59.10	59.10			2.09
13.10.2019	24.00	*	98.13	88.73	9.40	65.15	48.54	16.61	6.80	4.90	8.82	8.82	8.82	8.99	8.99	8.99	8.99	60.76	60.76			2.03
14.10.2019	24.00	*	98.45	89.85	8.00	64.55	48.13	16.42	6.80	4.90	7.36	7.36	7.36	7.48	7.48	7.48	7.48	59.86	59.86			1.95
15.10.2019	24.00	*	93.36	86.08	7.28	65.21	48.14	17.07	6.80	4.90	7.81	7.81	7.81	7.94	7.94	7.94	7.94	60.92	60.92			2.00
16.10.2019	24.00	*	97.21	90.05	7.02	64.84	47.93	16.91	6.80	4.90	7.30	7.30	7.30	7.43	7.43	7.43	7.43	60.47	60.47			1.98
17.10.2019	24.00	*	95.04	88.01	7.03	64.28	47.39	16.89	6.80	4.90	7.17	7.17	7.17	7.32	7.32	7.32	7.32	60.08	60.08			1.94
18.10.2019	24.00	*	95.34	89.89	5.45	65.34	49.04	16.30	6.80	4.90	5.80	5.80	5.80	5.90	5.90	5.90	5.90	61.92	61.92			1.82
19.10.2019	24.00	*	95.55	87.65	7.90	64.94	48.73	16.21	6.80	4.90	8.52	8.52	8.52	8.68	8.68	8.68	8.68	60.14	60.14			1.94
20.10.2019	24.00	*	94.40	87.76	6.64	65.12	48.46	16.66	6.80	4.90	7.08	7.08	7.08	7.22	7.22	7.22	7.22	60.92	60.92			1.90
21.10.2019	24.00	*	94.91	87.13	7.78	64.60	48.00	16.60	6.80	4.90	7.87	7.87	7.87	8.01	8.01	8.01	8.01	60.10	60.10			1.95
Среднее	24.00		95.19	88.40	6.79	64.91	47.99	16.92	6.80	4.90	7.19	7.19	7.19	7.32	7.32	7.32	7.32	60.73	60.73			1.94
Итого	720.00		2855.59	2651.99	203.60						215.73			215.73				219.55				58.12

Показатели счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время: **М1, Т** **М2, Т** **М3, Т** **М4, Т** **V3, куб.м** **V4, куб.м** **Vп, т** **Общ, Гкал** **Траб, ч**
 Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему: **0 час** **Гкал**
 Объем теплотосителя Узлц, рассчитанный по среднему: **0 час** **куб.м**
 Период расчета по договору:
 Период превышения Ц:
 Корректировка на температуру холодной воды: **8,18 °С**
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): **1,67 Гкал**
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: **56,45 Гкал**
 Объем потребленного теплотосителя Узлц изл: **219,55 куб.м**

ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25.10.2019г
ЧЕРКОВАЯ ИРИНА
 Представитель теплоснабжающей организации

Иванов И.И.
 «Энерго-Сервис»
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)