

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЗ за Октябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Фарфоровская ул., д. 24, лит. Ц  
 Обслуживающая организация: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Источник: котельная 2 Невская

Договор: 10545.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УЛТЗ:

Общий  
 23558

Установленные приборы: ВКГ-7 № 208260

Насовые и сточн. архивы в файлах:  
 расходомер:  
 PR3M-32-B1  
 PR3M-32-B1  
 PR3M-32-B1

Схема подключения:  
 2-х трубная схема

Режим (схема):  
 Преобр. Давления:

График: 149/70

Вычислитель: ВКГ-7 № 208260  
 Подающий трубопровод (M1)  
 Обратный трубопровод (M2)  
 Подающий ГВС (M3)  
 Циркуляционный ГВС (M4)  
 Подпиточный трубопровод (V1)  
 Расчетный алгоритм:

Зима:

Q=M1\*(h1-hв)+M2\*(h2-hв)

Qвент. =

Qтеп. =

Qтеп. =

Qтеп. =

Qтеп. =

Qтеп. =

Qтеп. =

Qтеп. =

Qтеп. =

Qтеп. =

Qтеп. =

Qтеп. =

Qтеп. =

Qтеп. =

Qтеп. =

Qтеп. =

Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:  
 Договорные расходы (ср. сут.), Т/сут.:

Qот = 0,168  
 Gот = 51,038

Qвент. =

Qтеп. =

Qтеп. =

Qтеп. =

Qтеп. =

Qтеп. =

Qтеп. =

Qтеп. =

Qтеп. =

Qтеп. =

Qтеп. =

Qтеп. =

Qтеп. =

Qтеп. =

Qтеп. =

Qтеп. =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2019 по 22.10.2019

| Дата  | Тп     | НС | Учет отопления (ТВ-1) |         |        |       |           |           |        |            |          |        | Контроль ГВС (ТВ-2) |        |        |            |       |         |         |      |    |      |  |  |  |
|---|--------|----|-----------------------|---------|--------|-------|-----------|-----------|--------|------------|----------|--------|---------------------|--------|--------|------------|-------|---------|---------|------|----|------|--|--|--|
|   |        |    | M1                    | M2      | DM     | T1    | T2        | DT        | P1     | P2         | M3       | M4     | DM                  | V3     | V4     | dv (излив) | Удлит | T3      | T4      | P3   | P4 | Общ. |  |  |  |
| Час   | Т      | Т  | Т                     | °С      | °С     | °С    | кВт/см2   | кВт/см2   | Т      | Т          | Т        | М3     | М3                  | М3     | М3     | °С         | °С    | кВт/см2 | кВт/см2 | Гкал |    |      |  |  |  |
| 23.09.2019                                    | 24.00  | *  | 73.45                 | 67.81   | 5.64   | 64.81 | 42.10     | 22.71     | 5.52   | 6.15       | 5.52     | 5.61   | 5.61                | 5.61   | 5.61   | 64.34      |       |         |         |      |    |      |  |  |  |
| 24.09.2019                                    | 24.00  | *  | 80.96                 | 74.76   | 6.20   | 64.51 | 43.23     | 21.28     | 6.15   | 4.58       | 6.15     | 6.27   | 6.27                | 6.27   | 6.27   | 64.00      |       |         |         |      |    |      |  |  |  |
| 25.09.2019                                    | 24.00  | *  | 64.95                 | 60.38   | 4.57   | 64.58 | 43.04     | 21.54     | 4.58   | 6.42       | 4.58     | 4.67   | 4.67                | 4.67   | 4.67   | 64.08      |       |         |         |      |    |      |  |  |  |
| 26.09.2019                                    | 24.00  | *  | 78.98                 | 72.53   | 6.45   | 64.58 | 42.92     | 21.66     | 6.42   | 6.57       | 6.42     | 6.57   | 6.57                | 6.57   | 6.57   | 64.30      |       |         |         |      |    |      |  |  |  |
| 27.09.2019                                    | 24.00  | *  | 79.01                 | 73.39   | 5.62   | 65.14 | 43.85     | 21.29     | 5.61   | 5.69       | 5.61     | 5.69   | 5.69                | 5.69   | 5.69   | 64.76      |       |         |         |      |    |      |  |  |  |
| 28.09.2019                                    | 24.00  | *  | 79.12                 | 73.53   | 5.59   | 65.10 | 43.82     | 21.28     | 5.70   | 5.80       | 5.70     | 5.80   | 5.80                | 5.80   | 5.80   | 64.65      |       |         |         |      |    |      |  |  |  |
| 29.09.2019                                    | 24.00  | *  | 79.46                 | 73.21   | 6.25   | 64.77 | 43.68     | 21.09     | 6.24   | 6.34       | 6.24     | 6.34   | 6.34                | 6.34   | 6.34   | 64.39      |       |         |         |      |    |      |  |  |  |
| 30.09.2019                                    | 24.00  | *  | 80.08                 | 74.19   | 5.89   | 65.14 | 44.59     | 20.55     | 5.85   | 5.94       | 5.85     | 5.94   | 5.94                | 5.94   | 5.94   | 64.77      |       |         |         |      |    |      |  |  |  |
| 01.10.2019                                    | 24.00  | *  | 79.37                 | 73.83   | 5.54   | 65.10 | 44.50     | 20.60     | 5.48   | 5.57       | 5.48     | 5.57   | 5.57                | 5.57   | 5.57   | 64.60      |       |         |         |      |    |      |  |  |  |
| 02.10.2019                                    | 24.00  | *  | 79.05                 | 73.02   | 6.03   | 64.90 | 43.75     | 21.15     | 5.89   | 6.00       | 5.89     | 6.00   | 6.00                | 6.00   | 6.00   | 64.53      |       |         |         |      |    |      |  |  |  |
| 03.10.2019                                    | 24.00  | *  | 78.47                 | 72.21   | 6.26   | 64.77 | 43.07     | 21.70     | 6.13   | 6.24       | 6.13     | 6.24   | 6.24                | 6.24   | 6.24   | 64.42      |       |         |         |      |    |      |  |  |  |
| 04.10.2019                                    | 24.00  | *  | 78.38                 | 71.88   | 6.52   | 64.58 | 42.72     | 21.87     | 6.27   | 6.41       | 6.27     | 6.41   | 6.41                | 6.41   | 6.41   | 64.22      |       |         |         |      |    |      |  |  |  |
| 05.10.2019                                    | 24.00  | *  | 78.82                 | 72.11   | 6.71   | 65.10 | 42.60     | 22.50     | 6.52   | 6.65       | 6.52     | 6.65   | 6.65                | 6.65   | 6.65   | 64.74      |       |         |         |      |    |      |  |  |  |
| 06.10.2019                                    | 24.00  | *  | 79.07                 | 72.13   | 6.94   | 65.00 | 42.47     | 22.53     | 6.73   | 6.87       | 6.73     | 6.87   | 6.87                | 6.87   | 6.87   | 64.83      |       |         |         |      |    |      |  |  |  |
| 07.10.2019                                    | 24.00  | *  | 79.13                 | 72.76   | 6.37   | 65.02 | 42.67     | 22.35     | 6.22   | 6.34       | 6.22     | 6.34   | 6.34                | 6.34   | 6.34   | 64.68      |       |         |         |      |    |      |  |  |  |
| 08.10.2019                                    | 24.00  | *  | 78.92                 | 73.77   | 5.15   | 65.19 | 48.22     | 16.97     | 6.62   | 6.74       | 6.62     | 6.74   | 6.74                | 6.74   | 6.74   | 64.49      |       |         |         |      |    |      |  |  |  |
| 09.10.2019                                    | 24.00  | *  | 80.29                 | 74.59   | 5.70   | 65.35 | 43.06     | 22.29     | 6.28   | 6.41       | 6.28     | 6.41   | 6.41                | 6.41   | 6.41   | 64.96      |       |         |         |      |    |      |  |  |  |
| 10.10.2019                                    | 24.00  | *  | 80.68                 | 75.22   | 5.46   | 65.52 | 43.44     | 22.08     | 6.28   | 6.41       | 6.28     | 6.41   | 6.41                | 6.41   | 6.41   | 65.15      |       |         |         |      |    |      |  |  |  |
| 11.10.2019                                    | 24.00  | *  | 81.15                 | 75.63   | 5.52   | 65.34 | 43.82     | 21.52     | 6.27   | 6.40       | 6.27     | 6.40   | 6.40                | 6.40   | 6.40   | 65.01      |       |         |         |      |    |      |  |  |  |
| 12.10.2019                                    | 24.00  | *  | 80.64                 | 75.05   | 5.59   | 65.18 | 43.87     | 21.31     | 6.33   | 6.45       | 6.33     | 6.45   | 6.45                | 6.45   | 6.45   | 64.85      |       |         |         |      |    |      |  |  |  |
| 13.10.2019                                    | 24.00  | *  | 80.79                 | 75.34   | 5.45   | 65.20 | 44.17     | 21.03     | 6.31   | 6.46       | 6.31     | 6.46   | 6.46                | 6.46   | 6.46   | 64.74      |       |         |         |      |    |      |  |  |  |
| 14.10.2019                                    | 24.00  | *  | 80.15                 | 75.00   | 5.15   | 64.59 | 43.45     | 21.14     | 5.93   | 6.05       | 5.93     | 6.05   | 6.05                | 6.05   | 6.05   | 64.25      |       |         |         |      |    |      |  |  |  |
| 15.10.2019                                    | 24.00  | *  | 77.25                 | 71.98   | 5.27   | 65.26 | 43.44     | 21.82     | 6.13   | 6.23       | 6.13     | 6.23   | 6.23                | 6.23   | 6.23   | 64.95      |       |         |         |      |    |      |  |  |  |
| 16.10.2019                                    | 24.00  | *  | 77.44                 | 74.68   | 4.76   | 64.53 | 42.94     | 21.82     | 5.65   | 5.75       | 5.65     | 5.75   | 5.75                | 5.75   | 5.75   | 64.04      |       |         |         |      |    |      |  |  |  |
| 17.10.2019                                    | 24.00  | *  | 79.57                 | 74.96   | 4.61   | 64.89 | 43.09     | 21.80     | 5.51   | 5.62       | 5.51     | 5.62   | 5.62                | 5.62   | 5.62   | 64.41      |       |         |         |      |    |      |  |  |  |
| 18.10.2019                                    | 24.00  | *  | 78.11                 | 73.34   | 4.77   | 64.33 | 42.58     | 21.75     | 5.69   | 5.79       | 5.69     | 5.79   | 5.79                | 5.79   | 5.79   | 63.95      |       |         |         |      |    |      |  |  |  |
| 19.10.2019                                    | 24.00  | *  | 78.73                 | 74.11   | 4.62   | 65.38 | 43.88     | 21.50     | 6.21   | 6.33       | 6.21     | 6.33   | 6.33                | 6.33   | 6.33   | 64.86      |       |         |         |      |    |      |  |  |  |
| 20.10.2019                                    | 24.00  | *  | 78.89                 | 73.48   | 5.41   | 64.99 | 43.77     | 21.22     | 6.21   | 6.33       | 6.21     | 6.33   | 6.33                | 6.33   | 6.33   | 64.78      |       |         |         |      |    |      |  |  |  |
| 21.10.2019                                    | 24.00  | *  | 78.20                 | 72.85   | 5.35   | 65.17 | 43.64     | 21.53     | 6.09   | 6.20       | 6.09     | 6.20   | 6.20                | 6.20   | 6.20   | 64.20      |       |         |         |      |    |      |  |  |  |
| 22.10.2019                                    | 24.00  | *  | 77.99                 | 72.87   | 5.12   | 64.65 | 43.15     | 21.50     | 5.94   | 6.03       | 5.94     | 6.03   | 6.03                | 6.03   | 6.03   | 64.20      |       |         |         |      |    |      |  |  |  |
| Среднее                                       | 24.00  | *  | 78.64                 | 73.02   | 5.62   | 64.96 | 43.52     | 21.44     | 6.01   | 6.12       | 6.01     | 6.12   | 6.12                | 6.12   | 6.12   | 64.55      |       |         |         |      |    |      |  |  |  |
| Итого   | 720.00 |    | 2359.10               | 2190.59 | 168.51 |       |           |           | 180.26 |            | 180.26   | 183.63 | 183.63              | 183.63 | 183.63 |            |       |         |         |      |    |      |  |  |  |
| Показатели счетчиков на момент снятия данных: |        |    | M1, т                 | M2, т   | M3, т  | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | V1, т  | Общ., Гкал | Траб., ч |        |                     |        |        |            |       |         |         |      |    |      |  |  |  |

Количество тепловой энергии ОООЦ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Узел, рассчитанный по среднему  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:

0 час  
 0 час  
 час

Гкал  
 куб.м

8,18 °С  
 1,38 Гкал

Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):  
 Количество потребленной тепловой энергии ОООЦ:  
 Объем потребленного теплоносителя Узел изл.

56,54 Гкал  
 183,63 м.куб.

ОТВЕТ ПРИНЯТ  
 Представитель теплоносителя/организации  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 КОМПЕТЕНТНЫЙ ЦЕНТР  
 ТЕПЛОСИЛОВАНИЯ / АУ УЛТЗ