

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Октябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Фарфоровская ул. д. 26, лит. Д  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: котельная 2 Невская

Договор: 9335.038.1  
 Строительный адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УУТЗ:

Общины  
 24460

График: 149/70

Установленные приборы:  
 Вычислитель: ВКТ-7 № 219384  
 Подающий трубопровод (M1)  
 Обратный трубопровод (M2)  
 Подающий ГВС (M3)  
 Циркуляционный ГВС (M4)  
 Подпиточный трубопровод (Vл)  
 Расчетный алгоритм:

Схема подключения:  
 Приборы УУТЗ поверены до:

Режим (схема):  
 Преобр. давления:

Часовые и сумм. архивы в файлах:  
 Q=M1\*(t1-t2-hx)-M2\*(t2-hx)  
 Qот = 0,175  
 Qотв = 0,099  
 Qотв.ср = 0,045  
 Гот = 53,1646  
 Готв.ср = 18  
 Готв.м =

2-х трубная схема  
 Термопреобр.:  
 Преобр. давления:

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2019 по 22.10.2019  
 Qот = 0,175  
 Qотв = 0  
 Qотв.ср = 0,099  
 Qотв.ср = 0,045  
 Гот = 53,1646  
 Готв.ср = 18  
 Готв.м =

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)				Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2019 по 22.10.2019				Контроль ГВС (ТВ-2)										
			M1	M2	dlM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	dlM	V3	V4	dlV (магн)	Уплдпит	T3	T4	P3	P4
	час	T	T	T	°C	°C	кВт/см2	кВт/см2	T	T	T	кВт/см2	кВт/см2	M3	M3	M3	°C	°C	кВт/см2	кВт/см2	Гкал
23.09.2019	24.00		82.02	77.70	4.32	64.45	44.32	20.13	5.30			5.30	5.39				64.24				1.84
24.09.2019	24.00		90.01	85.89	4.12	64.15	45.41	18.74	5.30			5.30	5.36				63.79				1.87
25.09.2019	19.00	*	69.67	66.95	2.72	64.20	45.34	18.86	4.09			4.09	4.16				63.86				1.44
26.09.2019	24.00	*	87.53	83.27	4.26	64.21	45.41	18.80	5.70			5.70	5.81				64.08				1.94
28.09.2019	24.00	*	87.36	83.99	3.37	64.77	46.37	18.40	4.76			4.76	4.81				64.41				1.76
29.09.2019	24.00	*	87.54	84.13	3.41	64.73	46.77	17.96	4.88			4.88	4.94				64.37				1.73
30.09.2019	24.00	*	88.77	83.25	5.52	64.41	46.64	17.77	6.65			6.65	6.76				64.32				1.84
01.10.2019	24.00	*	89.40	85.04	4.36	64.77	47.68	17.09	6.09			6.09	6.18				64.32				1.84
02.10.2019	24.00	*	89.76	84.19	5.57	64.74	47.84	16.90	6.80			6.80	6.94				64.61				1.74
03.10.2019	24.00	*	88.29	83.05	5.24	64.53	46.73	17.80	6.27			6.27	6.36				64.34				1.78
04.10.2019	24.00	*	87.17	82.72	4.45	64.40	45.91	18.49	5.93			5.93	6.02				64.12				1.82
05.10.2019	24.00	*	86.68	82.45	4.23	64.23	45.49	18.74	5.89			5.89	5.97				64.50				1.89
06.10.2019	24.00	*	87.18	82.70	4.48	64.71	45.40	19.31	6.11			6.11	6.22				64.32				1.82
07.10.2019	24.00	*	87.58	82.53	5.05	64.63	45.45	19.31	6.40			6.40	6.51				64.50				1.89
08.10.2019	24.00	*	87.60	83.39	4.21	64.65	45.45	19.20	5.70			5.70	5.79				64.35				1.88
09.10.2019	24.00	*	88.16	83.30	4.86	64.85	45.29	19.56	5.90			5.90	6.02				64.70				1.95
10.10.2019	24.00	*	88.64	83.95	4.69	64.98	45.26	19.72	5.90			5.90	5.99				64.58				1.91
11.10.2019	24.00	*	88.74	84.93	3.81	65.15	45.78	19.37	5.28			5.28	5.38				64.46				1.92
12.10.2019	24.00	*	89.44	85.56	3.88	64.97	46.04	18.93	5.56			5.56	5.66				64.80				1.87
13.10.2019	24.00	*	89.29	84.60	4.69	64.81	46.39	18.42	6.08			6.08	6.17				64.54				1.86
14.10.2019	24.00	*	90.50	84.86	5.64	64.83	46.70	18.13	7.08			7.08	7.20				64.58				1.91
15.10.2019	22.00	*	88.19	85.05	3.14	64.22	45.77	18.45	4.94			4.94	5.02				63.90				1.78
16.10.2019	22.00	*	81.13	77.56	3.57	64.90	45.81	19.09	5.32			5.32	5.41				64.71				1.91
17.10.2019	24.00	*	89.15	84.36	4.79	64.18	45.16	19.02	6.21			6.21	6.32				64.26				1.92
18.10.2019	24.00	*	89.13	84.01	5.12	64.53	45.52	19.01	5.94			5.94	6.05				64.77				1.96
19.10.2019	24.00	*	86.96	82.08	4.88	63.97	45.05	18.92	5.60			5.60	5.70				64.82				1.84
20.10.2019	24.00	*	88.15	83.06	5.09	65.01	46.82	18.19	5.91			5.91	6.03				63.77				1.88
21.10.2019	24.00	*	88.66	82.19	6.47	64.62	46.93	17.69	7.18			7.18	7.33				64.31				1.88
22.10.2019	24.00	*	86.58	81.54	5.04	64.80	46.86	17.94	5.77			5.77	5.90				64.44				1.79
Среднее	23.77		86.06	81.81	4.25	64.28	46.17	18.11	5.30			5.30	5.36				63.97				1.76
Итого	713.00		88.03	83.48	4.55	64.59	45.99	18.60	5.85			5.85	5.95				64.32				1.85
Показания счетчиков на момент снятия данных:			M1, T	M2, T	M3, T	M4, T	V3, куб.м	V4, куб.м	Vл, T	Qобщ, Гкал	Траб, ч										
Дата, время			M1, T	M2, T	M3, T	M4, T	V3, куб.м	V4, куб.м	Vл, T	Qобщ, Гкал	Траб, ч										

Колличество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоснапителя Узел, рассчитанный по среднему  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения 12:

7 час  
 7 час  
 0,54 Гкал  
 1,74 куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ,  
 Объем потребленного теплоснапителя Узел изл.

8,18 °C  
 54,3 Гкал  
 178,5 м.куб.

ОТЧЕТ ПРНН Т 25.10.2019г  
 Представитель теплоэнергетической организации  
 Представитель теплоэнергетической организации