

**Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Октябрь 2019**

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**  
 Адрес: **Фарфоровская ул, д. 30, лит. А**  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **9337.038.1**  
 Строит адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УТЭ:

Отопление  
 28381

Установленные приборы: **Часовые и суточн. архивы в файлах:**  
 Вычислитель: **ТСРВ-026М № 1318965** расходомер:  
 Подводящий трубопровод (М1)  
 Обратный трубопровод (М2)  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (Уп)

Схема подключения: **2-х трубная схема**  
 Приборы УТЭ поверены до:  
 Гмех=

Режим (схема):  
 Преобр давления:

ОП: **A32-00:**

График: **149170**

Расчетный алгоритм:  
 Договорные нагрузки: **Гкал/час: Q=М1\*(t1-tнх)-М2\*(t2-tнх)**  
 Договорные нагрузки (гр час): **Гкал/час: Qот = 0,1928**  
 Договорные расходы (гр сут): **Гт/сут: Gот = 58,5722**

Зимнее: **Qэнт = 0**  
**Gэнт = 0**  
 лето: **Qлс = 0**  
**Gлс = 0**  
**Qлс ср = 0**  
**Gлс ср = 0**

**Qлс = 0**  
**Qлс ср = 0**  
**Gлс = 0**  
**Gлс ср = 0**  
**Qлс ср = 0**  
**Gлс ср = 0**

Дата	Ти час	НС	Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2019 по 22.10.2019										Qобщ Гкал										
			M1 T	M2 T	DM T	T1 °C	T2 °C	DT °C	P1 кг/см2	P2 кг/см2	M3 T	M4 T		DM T	V3 M3	V4 M3	dv (излив) M3	Уплит M3	T3 °C	T4 °C	P3 кг/см2	P4 кг/см2	
23.09.2019	22.62	*	82,81	82,45	0,36	63,96	45,07	18,89															1,59
24.09.2019	24,00		96,69	96,22	0,47	63,96	44,68	19,28															1,88
25.09.2019	19,70	*	79,30	78,88	0,42	56,04	39,30	16,74															1,54
26.09.2019	24,00		96,22	95,78	0,44	64,03	44,97	19,06															1,85
27.09.2019	24,00		97,36	96,93	0,43	64,53	45,72	18,81															1,85
28.09.2019	24,00		96,69	96,23	0,46	64,49	45,90	18,59															1,82
29.09.2019	24,00		95,27	94,84	0,43	64,18	45,67	18,51															1,78
30.09.2019	24,00		96,57	96,11	0,46	64,55	46,39	18,16															1,78
01.10.2019	24,00		96,50	96,06	0,44	64,51	46,44	18,07															1,77
02.10.2019	24,00		96,11	95,67	0,44	64,33	45,92	18,41															1,79
03.10.2019	24,00		95,01	94,59	0,42	64,20	45,51	18,69															1,79
04.10.2019	24,00		93,98	93,56	0,42	64,06	45,01	19,05															1,81
05.10.2019	24,00		94,44	94,05	0,39	64,56	45,14	19,42															1,85
06.10.2019	24,00		94,27	93,88	0,39	64,45	44,91	19,54															1,85
07.10.2019	24,00		94,95	94,53	0,42	64,48	44,98	19,50															1,86
08.10.2019	24,00		95,56	95,11	0,45	64,68	45,13	19,55															1,87
09.10.2019	24,00		97,17	96,69	0,48	64,78	45,51	19,27															1,89
10.10.2019	24,00		98,79	98,27	0,52	64,90	45,97	18,93															1,90
11.10.2019	24,00		99,56	99,00	0,56	64,73	46,25	18,48															1,90
12.10.2019	24,00		98,90	98,34	0,56	64,56	46,31	18,25															1,87
13.10.2019	24,00		99,10	98,52	0,58	64,58	46,50	18,08															1,83
14.10.2019	24,00		99,65	99,13	0,52	64,00	45,85	18,15															1,82
15.10.2019	23,13	*	92,92	92,42	0,50	64,73	45,96	18,77															1,80
16.10.2019	24,00		96,48	95,97	0,51	63,96	45,34	18,62															1,82
17.10.2019	24,00		96,72	96,22	0,50	64,31	45,47	18,84															1,82
18.10.2019	24,00		94,74	94,25	0,49	63,75	45,03	18,72															1,85
19.10.2019	24,00		96,70	96,23	0,47	64,72	46,19	18,53															1,80
20.10.2019	24,00		95,04	94,55	0,49	64,33	46,16	18,17															1,81
21.10.2019	24,00		95,04	94,55	0,49	64,51	46,25	18,26															1,77
22.10.2019	24,00		95,06	94,55	0,51	64,02	45,72	18,30															1,76
Среднее	23,78		96,09	95,62	0,47	64,10	45,44	18,65															1,82
Итого	713,45		2856,62	2842,60	14,02																		54,18

Показаны сведения на момент снятия данных:

Дата, время	M1, T	M2, T	M3, T	M4, T	V3, куб.м	V4, куб.м	Уп, T	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоснабжения Упл, рассчитанный по среднему  
 Период расчета по договору:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **54,69** Гкал  
 Объем потребленного теплоснабжения Уплс изл, **м.куб.**

8,18 °C  
 0 Гкал  
 6,55 час  
 0,51 Гкал  
 6,55 час  
 куб.м

УТВЕРЖДЕНО  
 АДМИНИСТРАЦИЯ Невского района  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 ЧЕРНЫШОВА Д.Х. 19.10.19  
 Представитель теплоснабжающей организации

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)