

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Октябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Цимбагина ул. д. 23, лит. А ИТП2
 Обслуживающая организация:
 Источник: Пролетарский завод (ЦТП: Бабушкина ул., 51/2)

Договор: 9066.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЗ:

Отопление
 28524

Установленные приборы: Часовые и суточные архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 208363
 Подающий трубопровод (M1)
 Обратный трубопровод (M2)
 Подающий ГВС (M3)
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (Vп)
 Расчетный алгоритм:

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УУТЗ поверены до:
 GmIn=
 GmOut=
 KТСГН
 KТСГН

Режим (схема):
 Преобр. давления:

График: 13070

зима: Q=M1*(t1-tx)+M2*(t2-tx)

лето: Qгвс=M3*(t3-tx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= 0,2507
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qтех.= 0
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: Gот.= 100,28
 Gтех.= 0

Qвент.= 0
 Qгвс=M3*(t3-tx)
 Qгвс=M3*(t3-tx)

Qгвс.= 0
 Qгвс.ср.= 0
 Gгвс.= 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2019 по 22.10.2019

| Дата | Ти | НС | Учет отопления (ТВ-1) | | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | Общ. | | | | | | | |
|--|--------|-------|-----------------------|---------|-----------|-----------|-------|------------|---------|----|----|----|-----------------|----|----|-----------|---------|----|------|----|----|----|------|--|--|-------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (кап.) | Уплотит | T3 | | T4 | P3 | P4 | Гкал | | | |
| 23.09.2019 | 24.00 | | 180.81 | 180.81 | 0.00 | 52.43 | 42.77 | 9.66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24.09.2019 | 24.00 | | 173.84 | 173.84 | 0.00 | 53.86 | 43.39 | 10.47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.75 |
| 25.09.2019 | 24.00 | | 170.26 | 170.26 | 0.00 | 50.68 | 41.16 | 9.52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.82 |
| 26.09.2019 | 24.00 | | 172.45 | 172.45 | 0.00 | 54.68 | 43.98 | 10.70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.83 |
| 27.09.2019 | 24.00 | | 174.15 | 174.15 | 0.00 | 54.38 | 44.07 | 10.31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.85 |
| 28.09.2019 | 24.00 | | 174.29 | 174.29 | 0.00 | 53.83 | 43.99 | 9.84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.80 |
| 29.09.2019 | 24.00 | | 174.58 | 174.58 | 0.00 | 52.61 | 43.20 | 9.41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.72 |
| 30.09.2019 | 24.00 | | 174.76 | 174.76 | 0.00 | 51.08 | 42.44 | 8.64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.64 |
| 01.10.2019 | 24.00 | | 174.96 | 174.96 | 0.00 | 53.66 | 44.15 | 9.51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.51 |
| 02.10.2019 | 24.00 | | 172.82 | 172.82 | 0.00 | 51.88 | 42.68 | 9.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.67 |
| 03.10.2019 | 24.00 | | 170.29 | 170.29 | 0.00 | 52.20 | 42.37 | 9.83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.60 |
| 04.10.2019 | 24.00 | | 171.38 | 171.38 | 0.00 | 53.49 | 43.08 | 10.41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.58 |
| 05.10.2019 | 24.00 | | 170.52 | 170.52 | 0.00 | 51.79 | 41.74 | 10.05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.79 |
| 06.10.2019 | 24.00 | | 169.45 | 169.45 | 0.00 | 53.58 | 42.70 | 10.88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.72 |
| 07.10.2019 | 24.00 | | 169.49 | 169.49 | 0.00 | 54.58 | 43.32 | 11.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.85 |
| 08.10.2019 | 24.00 | | 168.73 | 168.73 | 0.00 | 53.79 | 42.86 | 10.93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.91 |
| 09.10.2019 | 24.00 | | 170.62 | 170.62 | 0.00 | 54.26 | 43.26 | 11.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.85 |
| 10.10.2019 | 24.00 | | 168.00 | 168.00 | 0.00 | 49.15 | 39.80 | 9.35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.88 |
| 11.10.2019 | 24.00 | | 173.22 | 173.22 | 0.00 | 54.26 | 43.82 | 10.44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.57 |
| 12.10.2019 | 24.00 | | 173.56 | 173.56 | 0.00 | 55.31 | 44.79 | 10.52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.81 |
| 13.10.2019 | 24.00 | | 170.66 | 170.66 | 0.00 | 52.85 | 43.27 | 9.58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.83 |
| 14.10.2019 | 24.00 | | 171.42 | 171.42 | 0.00 | 50.74 | 41.71 | 9.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.64 |
| 15.10.2019 | 24.00 | | 169.93 | 169.93 | 0.00 | 44.93 | 37.50 | 7.43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.55 |
| 16.10.2019 | 24.00 | | 173.63 | 173.63 | 0.00 | 55.13 | 44.08 | 11.05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.27 |
| 17.10.2019 | 24.00 | | 174.46 | 174.46 | 0.00 | 56.20 | 44.99 | 11.21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.92 |
| 18.10.2019 | 24.00 | | 174.22 | 174.22 | 0.00 | 53.67 | 43.46 | 10.21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.96 |
| 19.10.2019 | 24.00 | | 172.26 | 172.26 | 0.00 | 51.88 | 42.54 | 9.34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.78 |
| 20.10.2019 | 24.00 | | 172.24 | 172.24 | 0.00 | 52.34 | 43.01 | 9.33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.61 |
| 21.10.2019 | 24.00 | | 172.91 | 172.91 | 0.00 | 54.45 | 44.36 | 10.09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.61 |
| 22.10.2019 | 24.00 | | 173.47 | 173.47 | 0.00 | 55.64 | 45.07 | 10.57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.74 |
| Среднее | 24.00 | | 172.45 | 172.45 | 0.00 | 52.98 | 42.99 | 9.99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.84 |
| Итого | 720.00 | | 5173.38 | 5173.38 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.73 |
| Показание счетчиков на момент снятия данных: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 51.80 |
| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Общ., Гкал | Траб. ч | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Упл., рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды:
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.:

8,14 °C
 51,8 Гкал
 м.куб
 0 час
 0 час
 час
 0 Гкал
 Гкал
 куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):
 Ответственный за учет тепловой энергии (от организации):

ОТЧЕТ ПРИНЯТ 26.10.2019
 ЧЕРТОВАЛОВА
 Представитель теплонаблюдательной организации