

**Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Октябрь 2019**

Абонент: **ООО "ЖСК № 2 Невского района"**  
 Адрес: **Цимбална ул, д. 46, лит. В**  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **9207.038.1**  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УТЭ:

Отопление  
 23549

Установленные приборы: **ВКТ-7 № 207133** Насосы и органы, архивы в файлах:  
 Вычислитель: **расходомер:** Сплн=  
 Подающий трубопровод (М1)  
 Обратный трубопровод (М2)  
 Подающий ГВС (М3)  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (Vn)  
 Расчетный алгоритм: **зима:**  $Q=M1*(h1-hx)-M2*(h2-hx)$  лето:  $Qгвс=M3*(h3-hx)$   
 Договорные нагрузки (гр.час): **0,263** Qгвс гр= **0**  
 Договорные расходы (гр.сут.): **79,8987** Qгвс ср= **0**  
Qгвс м= **0**

Схема подключения: **2-х трубная схема** Режим (схема):  
 Приборы УТЭ поверены до: **Термопреобр.:** Преобр. Давления:  
 Схема поверены до: **Термопреобр.:** Преобр. Давления:  
 Фактическое потребление за отчетный период с **23.09.2019** по **22.10.2019** Учет ГВС (ТВ-2)

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										
			M1	M2	dm	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	dm	V3	V4	dv (излив)	Уподлит	T3	T4	P3	P4	Qобщ	
час	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал		
23.09.2019	24.00	0.00	0.20	-0.20	11.98	11.37	0.61										0	0					0.00
24.09.2019	24.00	164.92	165.81	-0.89	64.46	51.19	13.27										0	0					2.18
25.09.2019	24.00	297.93	297.93	0.00	64.74	52.73	12.01										0	0					2.18
26.09.2019	24.00	298.26	298.26	0.00	64.59	52.87	11.72										0	0					3.58
27.09.2019	24.00	300.88	300.88	0.00	65.19	53.76	11.43										0	0					3.50
28.09.2019	24.00	301.56	301.56	0.00	65.17	53.95	11.22										0	0					3.45
29.09.2019	24.00	299.77	299.77	0.00	64.81	53.72	11.09										0	0					3.39
30.09.2019	24.00	303.64	303.64	0.00	65.17	53.86	11.31										0	0					3.34
01.10.2019	24.00	301.65	301.65	0.00	65.19	52.94	12.25										0	0					3.44
02.10.2019	24.00	297.99	297.99	0.00	64.97	52.44	12.53										0	0					3.70
03.10.2019	24.00	294.42	294.42	0.00	64.85	52.04	12.81										0	0					3.74
04.10.2019	24.00	293.00	293.00	0.00	64.70	51.56	13.14										0	0					3.86
05.10.2019	24.00	293.75	293.75	0.00	65.17	51.70	13.47										0	0					3.78
06.10.2019	24.00	293.34	293.34	0.00	65.10	51.42	13.88										0	0					3.96
07.10.2019	24.00	296.71	296.71	0.00	65.13	51.49	13.64										0	0					4.02
08.10.2019	24.00	297.44	297.44	0.00	65.31	51.67	13.64										0	0					4.05
09.10.2019	24.00	299.99	299.99	0.00	65.45	52.01	13.44										0	0					4.06
10.10.2019	24.00	302.40	302.40	0.00	65.62	52.36	13.26										0	0					4.04
11.10.2019	24.00	302.40	302.40	0.00	65.62	52.36	13.26										0	0					4.02
12.10.2019	24.00	305.04	305.04	0.00	65.43	52.52	12.91										0	0					3.95
13.10.2019	24.00	303.74	303.74	0.00	65.26	52.48	12.78										0	0					3.89
14.10.2019	24.00	304.30	304.30	0.00	65.27	52.53	12.74										0	0					3.89
15.10.2019	24.00	301.88	301.88	0.00	64.69	51.92	12.77										0	0					3.89
16.10.2019	24.00	301.88	301.88	0.00	64.69	51.92	12.77										0	0					3.86
17.10.2019	24.00	300.44	300.44	0.00	65.36	52.04	13.32										0	0					4.01
18.10.2019	24.00	301.40	301.40	0.00	64.66	51.54	13.12										0	0					3.94
19.10.2019	24.00	294.54	294.54	0.00	64.99	51.84	13.15										0	0					3.97
20.10.2019	24.00	298.47	298.47	0.00	64.43	51.31	13.12										0	0					3.87
21.10.2019	24.00	296.27	296.27	0.00	65.48	52.47	13.01										0	0					3.89
22.10.2019	24.00	293.42	293.42	0.00	65.09	52.20	12.89										0	0					3.83
Среднее	24.00	291.97	291.97	0.00	65.27	52.16	13.11										0	0					3.85
Итого	720.00	8529.13	8530.22	-1.09	63.28	50.92	12.35										0	0					3.63

Показания счетчиков на момент снятия данных:  
 Дата, время: **M1, T** **M2, T** **M3, T** **M4, T** **V3, куб.м** **V4, куб.м** **Vn, T** **Qобщ, Гкал** **Трав, ч**  
 Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0 час** **Гкал**  
 Объем теплоснабителя Указ, рассчитанный по среднему: **0 час** **куб.м**  
 Период, превышения 12: **0 час**  
 Период, превышения 12: **0 Гкал**  
 Корректировка на температуру холодной воды: **8,18 °С**  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): **108,89 Гкал**  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **108,89 Гкал**  
 Объем потребленного теплоснабителя Vгвс изл: **М.куб.**

ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25.10.2019г  
 ЧЕРТОПОДОХВА ДХ  
 Представитель теплоснабжающей организации  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 1497/0