

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Октябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
Адрес: Цимбалина ул. Д. 56, лит. А

Договор: 9208.038.1
Строит. адрес:
Телефон:

Телефон:

Узел учета:
Код УТЭ:

Отопление
23552

График: 149/70

Установленные приборы: Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Вычислитель: БКГ-7 № 208245 расходомер: Smln= Приборы УТЭ поверены до: Smax= Термолпробор.: Режим (схема): Преобр. давления:

Подключающий ГВС (М3) Обратный трубопровод (М2) Подключающий ГВС (М4) Циркуляционный ГВС (М4) Подпиточный трубопровод (М4) Расчетный алгоритм: zima: Q=M1*(n1-hx)+M2*(n2-hx) Qтеп=M3*(n3-hx) Qтеп ср = Qтеп ср

Договорные нагрузки (гр.час): Гкал/час: Qот= 0.263 Овент.= 0 Qтеп ср = 0 Qтеп ср = 0
Договорные нагрузки (гр.час): Гкал/час: Qот= 79.8987 Овент.= 0 Qтеп ср = 0 Qтеп ср = 0
Договорные расходы (гр.сут.): Тб/сут: Qот= 79.8987 Овент.= 0 Qтеп ср = 0 Qтеп ср = 0

лето: Qтеп=M3*(n3-hx) Qтеп ср = 0 Qтеп ср = 0 Qтеп ср = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2019 по 22.10.2019

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)				Учет ГВС (ТВ-2)								Общ.							
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	R1	R2	M3	M4	DM	V3		V4	DV (излив)	Уплит	T3	T4	R3	R4
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	т	т	т	т	т	т	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Гкал	
23.09.2019	24.00		206.08	206.08	0.00	64.52	47.78	16.74														3.45
24.09.2019	24.00		214.02	214.02	0.00	64.34	48.18	16.16														3.46
25.09.2019	24.00		206.33	206.33	0.00	64.51	47.94	16.57														3.42
26.09.2019	24.00		204.05	204.05	0.00	64.34	47.81	16.53														3.38
27.09.2019	24.00		206.50	206.50	0.00	64.94	48.64	16.30														3.37
28.09.2019	24.00		206.77	206.77	0.00	64.93	48.81	16.12														3.34
29.09.2019	24.00		205.05	205.05	0.00	64.57	48.57	16.00														3.28
30.09.2019	24.00		208.63	208.63	0.00	64.94	49.13	15.81														3.30
01.10.2019	24.00		207.13	207.13	0.00	64.96	49.01	15.95														3.30
02.10.2019	24.00		202.12	202.12	0.00	64.72	48.28	16.44														3.33
03.10.2019	24.00		198.87	198.87	0.00	64.60	47.75	16.85														3.35
04.10.2019	24.00		194.69	194.69	0.00	64.44	47.21	17.23														3.36
05.10.2019	24.00		194.14	194.14	0.00	64.89	47.15	17.74														3.45
06.10.2019	24.00		193.07	193.07	0.00	64.83	47.02	17.81														3.44
07.10.2019	24.00		220.01	219.23	0.78	64.86	48.04	16.82														3.44
08.10.2019	24.00		207.88	207.88	0.00	65.04	47.21	17.83														3.74
09.10.2019	24.00		201.48	201.48	0.00	65.18	47.08	18.10														3.71
10.10.2019	24.00		201.57	201.57	0.00	65.36	47.25	18.11														3.65
11.10.2019	24.00		203.81	203.81	0.00	65.17	47.53	17.64														3.66
12.10.2019	24.00		202.17	202.17	0.00	65.01	47.60	17.41														3.60
13.10.2019	24.00		202.37	202.37	0.00	65.01	47.63	17.38														3.52
14.10.2019	24.00		200.16	200.16	0.00	64.44	46.91	17.53														3.52
15.10.2019	24.00		199.65	199.65	0.00	65.10	46.88	18.22														3.51
16.10.2019	24.00		197.93	197.93	0.00	64.41	46.32	18.09														3.51
17.10.2019	24.00		198.29	198.29	0.00	64.72	46.56	18.16														3.58
18.10.2019	24.00		194.20	194.20	0.00	64.15	46.05	18.10														3.61
19.10.2019	24.00		197.69	197.69	0.00	65.22	47.28	17.94														3.52
20.10.2019	24.00		196.50	196.50	0.00	64.82	47.15	17.67														3.55
21.10.2019	24.00		194.63	194.63	0.00	64.99	47.08	17.91														3.47
22.10.2019	24.00		194.37	194.37	0.00	64.49	46.60	17.89														3.49
Среднее	24.00		202.01	201.98	0.03	64.78	47.55	17.24														3.48
Итого	720.00		6060.16	6059.38	0.78																	104.48

Показаны считывания на момент снятия данных:

Дата, время: M1, т M2, т M3, т M4, т V3, куб.м V4, куб.м Vп, т

Общ. Гкал

Траб. ч

Общ. Гкал

Траб. ч

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему: 0 час

Объем теплоносителя Визл, рассчитанный по среднему: 0 час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2: час

Корректировка на температуру холодной воды: 8,18 °С

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0 Гкал

Количество потребленной тепловой энергии Общ.: 104,48 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Увс изл.: м.куб.

УТВЕРЖДЕНО
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 ПЕРИОД ПРИНЯТ 21.10.2019
 ЧЕРНОПОЛОХОВА Н.Х.