

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Октябрь 2019**

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"** Договор: **9106.038.1** Телефон: \_\_\_\_\_  
 Адрес: **Шелунова ул. д. 12, лит. Д** Строит. адрес: \_\_\_\_\_  
 Обслуживающая организация: \_\_\_\_\_ Телефон: \_\_\_\_\_  
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"** Схема подключения: **2-х трубная схема** Код УУТЭ: \_\_\_\_\_  
 Установленные приборы: **ВКТ-7 № 204780** Часовые и суток: архив в файлах: \_\_\_\_\_ График: **1507/0**  
 Вычислитель: \_\_\_\_\_ Расчеты: \_\_\_\_\_  
 Подходящий трубопровод (M1) расходомер: **ПРЭМ-40-В1** Сгип= **0,1** Термопреобр.: \_\_\_\_\_ Режим (схема): \_\_\_\_\_  
 Обратный трубопровод (M2) расходомер: **ПРЭМ-40-В1** Smax= **45** КТСП-Н \_\_\_\_\_ Преобр. давления: \_\_\_\_\_  
 Подходящий ГВС (M3) расходомер: **ПРЭМ-40-В1** Smax= **45** КТСП-Н \_\_\_\_\_  
 Циркуляционный ГВС (M4) расходомер: **ПРЭМ** Smax= **30** ТСП-Н \_\_\_\_\_  
 Подпиточный трубопровод (Vл) \_\_\_\_\_  
 Расчетный алгоритм: \_\_\_\_\_

зима:  $Q = M1 \cdot (t_1 - t_{вх}) - M2 \cdot (t_2 - t_{вх})$  лето:  $Q_{гвс} = M3 \cdot (t_3 - t_{вх})$   
 Договорные нагрузки (ср час), Гкал/час: **0,3158** Огт = **0** Огтх = **0** Огтх.гвс = **0,193**  
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.: **94,74** Сгтс = **0** Сгтх = **0** Огтх.гвс.ср = **0,0536**  
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2019 по 22.10.2019: **21,44** Гкал.мг

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)												Контроль ГВС (ТВ-2)				Qобщ	Гкал		
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излнв)	Улодпит	T3			T4	P3
23.09.2019	24.00*		102,02	88,13	13,89	64,28	40,00	24,28			12,52	12,73	12,73			12,73	64,05					3,03
24.09.2019	24.00*		100,03	84,50	15,53	61,74	37,74	24,00			13,82	14,05	14,05			14,05	61,97					2,99
25.09.2019	24.00*		103,36	88,76	14,60	64,52	38,99	25,53			13,00	13,24	13,24			13,24	64,63					3,21
26.09.2019	24.00*		102,60	87,94	14,66	65,13	39,04	26,09			13,38	13,66	13,66			13,66	65,37					3,25
27.09.2019	24.00*		102,42	88,94	13,48	66,15	39,27	26,88			11,76	11,98	11,98			11,98	66,15					3,28
28.09.2019	24.00*		103,95	89,90	14,05	66,51	38,99	27,52			12,75	12,75	13,01			13,01	66,53					3,41
30.09.2019	24.00*		106,43	89,14	16,55	66,54	38,66	26,88			15,31	15,61	15,61			15,61	65,92					3,48
01.10.2019	24.00*		104,24	91,03	13,21	66,42	39,48	26,94			13,86	14,15	14,15			14,15	66,49					3,46
02.10.2019	24.00*		107,64	93,47	14,17	65,49	39,23	26,26			11,95	12,19	12,19			12,19	65,92					3,31
03.10.2019	24.00*		115,01	99,79	15,22	64,93	39,23	25,64			12,97	13,21	13,21			13,21	65,26					3,38
04.10.2019	24.00*		118,74	104,48	14,26	65,53	39,93	25,60			13,82	14,07	14,07			14,07	65,02					3,55
05.10.2019	24.00*		117,69	102,20	14,98	65,75	39,37	26,38			13,34	13,60	13,60			13,60	65,48					3,61
06.10.2019	24.00*		119,88	102,20	17,66	66,11	39,35	26,78			16,13	16,46	16,46			16,46	66,22					3,69
07.10.2019	24.00*		116,94	101,66	15,28	64,98	38,84	26,14			13,79	14,06	14,06			14,06	65,78					3,65
08.10.2019	24.00*		117,77	102,81	14,96	65,74	39,23	26,51			13,44	13,73	13,73			13,73	66,16					3,71
09.10.2019	24.00*		122,23	107,37	14,86	66,09	40,06	26,03			13,18	13,45	13,45			13,45	66,07					3,78
10.10.2019	24.00*		129,06	114,09	14,97	66,91	41,73	25,18			14,20	14,49	14,49			14,49	66,59					3,91
11.10.2019	24.00*		129,27	114,67	14,60	66,73	42,01	24,72			13,16	13,42	13,42			13,42	66,97					3,89
12.10.2019	24.00*		130,76	115,86	14,90	66,72	42,35	24,37			12,82	13,08	13,08			13,08	66,88					3,81
13.10.2019	24.00*		129,72	114,73	14,99	66,19	41,76	24,43			13,22	13,46	13,46			13,46	66,82					3,82
14.10.2019	24.00*		128,45	113,28	15,17	66,11	41,34	24,43			13,26	13,50	13,50			13,50	66,50					3,80
15.10.2019	24.00*		128,43	113,72	15,71	66,34	41,15	25,19			13,39	13,67	13,67			13,67	66,26					3,81
16.10.2019	24.00*		129,87	113,84	16,03	66,39	41,34	25,05			13,93	14,22	14,22			14,22	66,83					3,91
17.10.2019	24.00*		130,73	115,21	15,52	66,78	41,67	25,11			14,21	14,49	14,49			14,49	66,31					3,92
18.10.2019	24.00*		133,89	117,68	16,21	67,00	42,57	24,43			13,65	13,92	13,92			13,92	66,66					3,93
19.10.2019	24.00*		136,61	117,18	18,43	66,60	42,58	24,58			14,38	14,66	14,66			14,66	66,87					3,96
20.10.2019	24.00*		132,14	117,36	14,78	67,05	42,88	24,17			16,50	16,82	16,82			16,82	66,69					4,04
21.10.2019	24.00*		131,42	115,98	15,44	66,84	42,42	24,42			13,00	13,26	13,26			13,26	66,85					3,83
22.10.2019	24.00*		118,82	103,65	15,17	66,90	40,39	25,52			13,64	13,89	13,89			13,89	66,88					3,87
Итого	720,00		3564,67	3109,54	455,13						407,05	407,05	415,02			415,02						109,18

Показаны счетчики на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vл, т	Qобщ, Гкал	Траб. ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоснабжения Узлн, рассчитанный по среднему  
 Период расчета по договору: \_\_\_\_\_  
 Период превышения t2: \_\_\_\_\_  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): **8,46 °C**  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **105,33 Гкал**  
 Объем потребленного теплоснабжения Узлн изл: **415,02 м.куб.**

**ОТЧЕТ ПРИНАДЛЕЖИТ ОРГАНИЗАЦИИ**  
**ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ**  
**ДИЛЕКТОРСКО-ДИВУТАНКА КВУТЭ**  
**Д.Х.**