

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Октябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Шелгунова ул, д. 22, лит. Н  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: ТЭЦ ООО "Обуэвоэнерго"

Договор: 9108.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УТЭ:

Общий  
 24493

График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и счетч. архивы в файлах:  
 Вычислитель: ВКТ-7 № 204821  
 Подающий трубопровод (M1)  
 Обратный трубопровод (M2)  
 Циркуляционный ГВС (M4)  
 Подпиточный трубопровод (Vn)  
 Расчетный алгоритм:

Расходомер:  
 ПРЭМ-32-В1  
 ПРЭМ-32-В1  
 ПРЭМ-32-В1  
 Smln= 0,067  
 0,067  
 0,067

Схема подключения:  
 Приборы УТЭ поверены до: 20.12.2021  
 Smax= 30  
 КТСЛН  
 КТСЛН  
 ТСПН  
 30

Режим (схема):  
 ПРЭМ-32-В1  
 ПРЭМ-32-В1  
 ПРЭМ-32-В1

зимы: Q=M1\*(h1-hвх)-M2\*(h2-hвх)

лето: Qвс=M3\*(h3-hвх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= 0,164  
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qвср.= 0,1258  
 Договорные расходы (ср. сут.), ТбУТ: Qот.ср.= 0,0572  
 Qвср.ср.= 22,88  
 Qвср.м.=

Qтех.= 0  
 Qтех.гв.ср.= 0  
 Qтех.гв.ср.= 0  
 Qтех.гв.ср.= 0

Qвср.= 0,1258  
 Qвср.ср.= 0,0572  
 Qвср.м.= 22,88

Учет отопления (ТВ-1) Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2019 по 22.10.2019

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)				Qобщ					
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (калма)		Улодлит	T3	T4	P3	P4
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.09.2019	24,00		29,63	19,94	9,69	64,49	35,96	28,53	6,80	4,90					30,20	20,06	10,14					1,20
24.09.2019	24,00		29,18	19,12	10,06	62,05	34,19	27,86	6,80	4,90					29,73	19,13	10,60					1,16
25.09.2019	24,00		29,73	19,63	10,10	64,81	34,57	30,24	6,80	4,90					30,30	19,64	10,66					1,25
26.09.2019	24,00		56,89	42,57	14,32	65,90	38,99	26,91	6,80	4,90					58,05	42,84	15,21					1,09
27.09.2019	24,00		69,25	61,57	7,68	66,68	41,75	24,93	6,80	4,90					70,69	62,05	8,64					2,05
28.09.2019	24,00		70,33	62,09	8,24	67,02	42,05	24,97	6,80	4,90					71,77	62,57	9,20					2,10
29.09.2019	24,00		72,29	62,09	10,20	66,02	41,78	24,24	6,80	4,90					73,73	62,01	11,72					2,10
30.09.2019	24,00		71,82	62,68	9,14	66,93	42,65	24,28	6,80	4,90					73,30	63,16	10,14					2,13
01.10.2019	24,00		71,24	62,96	8,28	66,70	42,18	24,52	6,80	4,90					72,71	63,44	9,27					2,10
02.10.2019	24,00		73,74	65,08	8,66	66,01	41,50	24,51	6,80	4,90					75,22	65,54	9,68					2,17
03.10.2019	24,00		79,30	70,45	8,85	65,42	41,77	23,65	6,80	4,90					80,85	71,05	9,80					2,24
04.10.2019	24,00		83,16	74,72	8,44	66,01	42,51	23,50	6,80	4,90					84,84	75,40	9,44					2,44
05.10.2019	24,00		83,43	73,56	9,87	66,25	42,01	24,24	6,80	4,90					85,11	74,22	10,89					2,31
06.10.2019	24,00		84,84	73,25	11,59	66,60	42,17	24,43	6,80	4,90					86,55	73,90	12,65					2,44
07.10.2019	24,00		81,47	72,14	8,73	65,46	41,66	23,80	6,80	4,90					83,06	73,34	9,72					2,30
08.10.2019	24,00		81,26	73,41	7,85	66,24	42,06	24,18	6,80	4,90					82,91	74,07	8,84					2,30
09.10.2019	24,00		85,48	76,96	8,52	66,58	42,98	23,60	6,80	4,90					87,22	77,68	9,54					2,38
10.10.2019	24,00		89,00	80,57	8,43	66,82	43,93	22,89	6,80	4,90					90,84	81,29	9,55					2,41
11.10.2019	24,00		91,04	82,35	8,69	67,38	44,86	22,52	6,80	4,90					92,97	83,07	9,90					2,44
12.10.2019	24,00		92,06	82,78	9,28	67,20	45,40	21,80	6,80	4,90					93,96	83,54	10,42					2,43
13.10.2019	24,00		94,37	83,94	10,43	67,18	45,63	21,55	6,80	4,90					96,33	84,71	11,62					2,51
14.10.2019	24,00		91,60	82,82	8,78	66,65	44,74	21,91	6,80	4,90					93,50	83,57	9,93					2,40
15.10.2019	24,00		89,79	81,56	8,23	66,60	44,16	22,44	6,80	4,90					91,60	82,28	9,32					2,38
16.10.2019	24,00		91,61	81,64	9,97	66,85	44,02	22,83	6,80	4,90					93,48	82,37	11,11					2,44
17.10.2019	24,00		90,42	81,91	8,51	66,90	44,08	22,82	6,80	4,90					92,29	82,63	9,66					2,53
18.10.2019	24,00		91,33	83,20	8,13	67,28	44,54	22,74	6,80	4,90					93,23	83,92	9,31					2,44
19.10.2019	24,00		95,68	85,01	10,67	67,47	45,92	21,55	6,80	4,90					97,71	85,94	11,77					2,55
20.10.2019	24,00		95,89	84,64	11,25	67,05	45,87	21,18	6,80	4,90					97,86	85,51	12,35					2,55
21.10.2019	24,00		92,42	84,48	7,94	67,51	45,94	21,57	6,80	4,90					94,36	85,35	9,03					2,36
22.10.2019	24,00		92,69	83,91	8,78	67,32	45,47	21,85	6,80	4,90					94,62	84,65	9,97					2,43
Среднее	24,00		78,36	69,04	9,33	66,38	42,51	23,87	6,80	4,90					79,97	69,63	10,34					2,23
Итого	720,00		2350,94	2071,05	279,89										2399,01	2088,93	310,08					66,85

Дата, время	M1, т		M2, т		M3, т		M4, т		V3, куб.м		V4, куб.м		Vn, т		Qобщ, Гкал	Траб, ч
	М1	Т	М2	Т	М3	Т	М4	Т	В3	Т	В4	Т	Вn			

Показания счетчиков на момент снятия данных

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Узал, рассчитанный по среднему  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения Ц:

Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ.  
 Объем потребленного теплоносителя Узал изл.

8,46 °С  
 64,48 Гкал  
 310,08 м.куб.

0 час  
 0 час  
 Гкал  
 куб.м

2,37 Гкал

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА УЧЕТ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (от абонента)  
 ОТДЕЛЕНИЕ ПРИКОРМНОГО УЧЕТА  
 ОБЪЕДИНЕННАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ КУЛУТЭ  
 Представитель теплоснабжающей организации  
 ЧЕРТЮЖИХОВА И.Х.  
 25.10.2019г.