

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Октябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Шенгунова ул., д. 26, лит. Л
 Обслуживающая организация:
 Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 8740 038-1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Общий
 28978

График: 150/70

Установленные приборы: ВКТ-7 № 219193
 Вычислитель: ВКТ-7 № 219193
 Подающий трубопровод (M1)
 Обратный трубопровод (M2)
 Подающий ГВС (M3)
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (Vn)
 Расчетный алгоритм:
 зима: Q=M1*(t1-tух)+M2*(t2-tух)
 Qот = 0,164
 Qтеп = 49,2
 Qтеп.в = 0
 Qтеп.в.ср = 0,1214
 Qтеп.в.ср = 0,0552
 Qтеп.в.ср = 22,08
 Qтеп.в.ср = 22,08

Схема подпиточия: 2-х трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до: 20.12.2021
 Smax = 30
 Smin = 0,067
 KТСЛПН = 0,067
 KТСЛПН = 0,067
 KТСЛПН = 0,027

Режим (схема):
 Преобр. Давления:

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)													
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dV (калма)	Удодлит	T3	T4	P3	P4	Общ				
час	Т	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	М3	М3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	
23.09.2019	24,00		170,52	161,78	8,74	65,27	52,34	12,93		88,24	81,96	6,28	89,99	83,32	6,67	65,15	59,82									2,67
24.09.2019	24,00		165,38	157,01	8,37	62,67	50,08	12,59		85,64	79,59	6,05	87,18	80,81	6,37	62,59	57,38									2,51
25.09.2019	24,00		172,92	164,84	8,08	65,49	52,41	13,08		89,20	83,49	5,71	90,94	84,93	6,01	64,93	60,06									2,69
26.09.2019	24,00		169,66	162,19	7,47	66,12	52,77	13,35		87,30	82,17	5,13	89,05	83,61	5,44	66,00	60,55									2,66
27.09.2019	24,00		172,83	164,27	8,56	67,15	53,95	13,20		89,18	83,23	5,95	91,04	84,67	6,37	67,04	61,65									2,74
28.09.2019	24,00		173,20	165,25	7,95	67,50	54,39	13,11		89,24	83,76	5,48	91,11	85,20	5,91	67,39	62,07									2,71
29.09.2019	24,00		172,74	163,86	8,88	66,46	53,58	12,88		89,44	82,89	6,55	91,27	84,33	6,94	66,34	61,14									2,70
30.09.2019	24,00		175,52	167,65	7,87	67,38	54,63	12,75		90,18	84,81	5,37	92,09	86,27	5,82	67,26	62,10									2,67
01.10.2019	24,00		174,16	167,02	7,14	67,19	54,36	12,83		89,57	84,44	5,13	91,45	85,94	5,51	67,05	61,83									2,63
02.10.2019	24,00		176,34	170,95	7,39	66,49	53,77	12,72		91,70	86,34	5,36	93,59	87,85	5,74	66,31	61,28									2,80
03.10.2019	24,00		190,40	182,44	7,96	65,83	53,40	12,43		96,28	91,81	6,31	100,09	93,38	6,71	66,36	61,28									2,88
04.10.2019	24,00		198,78	191,16	7,62	66,44	54,08	12,36		102,05	96,28	5,96	103,18	96,83	6,35	66,56	61,64									2,92
05.10.2019	24,00		196,53	188,62	7,91	66,66	53,96	12,70		101,12	95,16	5,99	103,12	96,73	6,39	66,91	61,91									2,97
06.10.2019	24,00		198,38	188,34	8,04	67,02	54,14	12,88		101,04	95,05	5,99	103,12	96,73	6,39	66,91	61,91									2,81
07.10.2019	24,00		193,96	186,97	6,99	65,88	53,33	12,55		99,41	94,43	4,98	101,37	96,11	5,26	65,54	60,86									2,81
08.10.2019	24,00		196,67	188,81	7,86	66,65	53,92	12,73		101,22	95,36	5,86	103,27	97,04	6,23	66,54	61,55									2,93
09.10.2019	24,00		204,98	196,98	8,00	66,97	54,68	12,29		105,37	99,46	5,91	107,53	101,26	6,27	66,86	62,12									2,96
10.10.2019	24,00		212,12	205,09	7,03	67,20	55,25	11,95		108,26	103,72	4,54	110,52	105,59	4,93	67,09	62,50									2,93
11.10.2019	24,00		215,57	208,91	6,66	67,78	56,08	11,70		109,59	105,73	3,86	111,94	107,65	4,29	67,65	63,21									2,99
12.10.2019	24,00		217,93	209,39	8,54	67,59	56,11	11,48		111,22	105,70	5,52	113,56	107,63	5,93	67,47	63,14									2,99
13.10.2019	24,00		220,71	211,81	8,90	67,56	56,22	11,34		112,80	106,96	5,84	115,15	108,89	6,26	67,43	63,14									3,01
14.10.2019	24,00		217,65	209,27	8,38	67,03	55,52	11,51		111,24	105,61	5,63	113,57	107,55	6,02	67,43	63,14									2,99
15.10.2019	24,00		213,76	206,15	7,61	66,99	55,14	11,85		109,21	104,16	5,05	111,46	106,07	5,39	66,91	62,38									2,98
16.10.2019	24,00		214,35	206,02	8,33	67,21	55,22	11,99		109,55	104,15	5,85	112,30	106,05	6,25	67,11	62,52									2,96
17.10.2019	24,00		214,08	206,67	7,41	67,29	55,35	11,94		109,55	104,51	5,04	111,81	106,43	5,38	67,19	62,59									3,04
18.10.2019	24,00		216,77	209,45	7,32	67,68	55,80	11,88		110,90	106,00	4,90	113,23	107,92	5,31	67,56	63,03									2,99
19.10.2019	24,00		222,11	213,56	8,55	67,89	56,46	11,43		114,00	107,92	6,08	116,41	109,94	6,47	67,76	63,48									3,03
20.10.2019	24,00		221,74	212,85	8,89	67,44	56,16	11,28		113,99	107,58	6,41	116,36	109,53	6,83	67,31	63,07									3,00
21.10.2019	24,00		221,26	213,53	7,73	67,91	56,42	11,49		113,29	108,09	5,20	115,69	110,13	5,56	67,78	63,43									2,99
22.10.2019	24,00		218,54	211,51	7,03	67,71	56,05	11,66		111,66	107,18	4,48	114,01	109,10	4,91	67,59	63,13									2,95
Среднее	24,00		197,65	189,75	7,90	66,82	54,52	12,30		101,46	95,92	5,54	103,55	97,63	5,92	66,70	61,89									2,86
Итого	720,00		5929,36	5692,35	237,01					3043,73	2877,54	166,19	3106,40	2928,77	177,63											85,66

Дата, время	M1, т		M2, т		M3, т		M4, т		V3, куб.м		V4, куб.м		Vn, т		Общ, Гкал		Траб.ч	
	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабжения (Узл), рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения Ц:

Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Общц:
 Объем потребленного теплоснабителя Узл изл.

8,46 °С
 2,01 Гкал
 0 час
 0 час
 0 час
 83,65 Гкал
 177,63 м.куб.
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплоснабжающей организации

