Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Шелгунова ул, д. 27, лит. И**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **8825.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**
Приборы УУТЭ поверены до: **20.12.2021**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **23588**
график: **150/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: **ВКТ-7 № 80222013**

	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТСП-Н
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТСП-Н
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ-32-В1	0,067	30	ТСП-Н
Циркуляционный ГВС (М4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				

Режим (схема):
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,25** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0,1078**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0,049**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **75** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **19,6** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2019 по 22.10.2019

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Контроль ГВС (ТВ-2) M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.09.2019	24,00	*	66,15	55,12	11,03	64,37	38,00	26,37			12,32		12,32	12,55		12,55		64,07				2,16
24.09.2019	24,00	*	65,65	53,55	12,10	61,87	36,52	25,35			13,41		13,41	13,65		13,65		62,14				2,10
25.09.2019	24,00	*	67,32	56,34	10,98	64,59	38,10	26,49			12,24		12,24	12,50		12,50		64,66				2,20
26.09.2019	24,00		67,16	54,68	12,48	65,24	38,21	27,03			12,93		12,93	13,20		13,20		65,56				2,29
27.09.2019	24,00	*	66,17	55,27	10,90	66,22	39,26	26,96			10,93		10,93	11,15		11,15		66,19				2,21
28.09.2019	24,00	*	66,59	55,85	10,74	66,58	39,80	26,78			10,96		10,96	11,18		11,18		66,48				2,21
29.09.2019	24,00	*	69,71	54,99	14,72	65,60	39,29	26,31			14,95		14,95	15,25		15,25		65,78				2,41
30.09.2019	12,00	*	32,83	28,76	4,07	66,16	40,22	25,95			4,30		4,30	4,39		4,39		65,95				1,02
01.10.2019		*																				
02.10.2019		*																				
03.10.2019		*																				
04.10.2019		*																				
05.10.2019		*																				
06.10.2019		*																				
07.10.2019	11,00	*	36,23	27,75	8,48	65,13	38,86	26,27			8,09		8,09	8,26		8,26		65,13				1,27
08.10.2019	24,00	*	76,76	62,91	13,85	65,87	39,07	26,80			13,18		13,18	13,43		13,43		66,18				2,60
09.10.2019	24,00		81,79	67,01	14,78	66,23	39,63	26,60			15,56		15,56	15,89		15,89		66,44				2,76
10.10.2019	24,00	*	81,20	71,01	10,19	66,46	40,14	26,32			12,03		12,03	12,26		12,26		66,67				2,55
11.10.2019	24,00	*	83,40	72,09	11,31	67,05	40,96	26,09			13,05		13,05	13,29		13,29		67,10				2,64
12.10.2019	24,00	*	83,47	72,29	11,18	66,85	41,18	25,67			12,98		12,98	13,26		13,26		66,92				2,60
13.10.2019	24,00		86,02	72,89	13,13	66,86	41,41	25,45			14,88		14,88	15,20		15,20		66,96				2,73
14.10.2019	24,00	*	82,93	72,30	10,63	66,32	40,79	25,53			12,46		12,46	12,73		12,73		66,53				2,55
15.10.2019	24,00	*	81,99	71,05	10,94	66,27	40,41	25,86			12,74		12,74	13,01		13,01		66,38				2,56
16.10.2019	24,00		82,79	70,83	11,96	66,53	40,06	26,47			13,76		13,76	14,06		14,06		66,99				2,67
17.10.2019	24,00	*	81,17	71,14	10,03	66,58	40,28	26,30			11,82		11,82	12,07		12,07		66,89				2,54
18.10.2019	24,00	*	82,13	72,13	10,00	66,97	40,61	26,36			11,84		11,84	12,09		12,09		67,12				2,57
19.10.2019	24,00	*	83,62	73,61	10,01	67,16	41,49	25,67			11,80		11,80	12,03		12,03		67,15				2,56
20.10.2019	24,00	*	86,87	72,96	13,91	66,76	41,37	25,39			15,70		15,70	16,00		16,00		66,98				2,78
21.10.2019	24,00	*	83,13	73,55	9,58	67,17	41,69	25,48			11,38		11,38	11,63		11,63		67,09				2,52
22.10.2019	24,00	*	84,50	72,63	11,87	66,99	41,31	25,68			13,73		13,73	14,03		14,03		67,11				2,66
Среднее	22,96		77,51	65,80	11,71	66,08	39,94	26,13			12,94		12,94	13,20		13,20		66,19				2,49
Итого	**551,00**		**1779,58**	**1510,71**	**268,87**						**297,04**		**297,04**	**303,11**		**303,11**						**57,16**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Tраб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **169** час **17,54** Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **169** час **92,95** куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **8,46** °C **2,97** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **71,73** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **396,06** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПб» Филиал «Энергосбыт» Управление Невского района Эксплуатация КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 10 2019г
ЧЕРТОПОЛОХОВ И.А.