

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Октябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"
 Адрес: Шелтунова ул., д. 33
 Обслуживающая организация: ООО "Обуховское-Энерго"
 Источник: ТЭЦ ООО "Обуховское-Энерго"

Установленные приборы: СЛТТ943 №6101
 Вычислитель: ПДА
 Подлежащий трубопровод (М1): Подлежащий трубопровод (М2): Оборотный трубопровод (М3): Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (V1)
 Расчетный алгоритм: зиме: О=М1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх)
 лето: Qгвс=M3*(h3-hвх)

Часовые и суточные архивы в файлах:
 расходомер: ПРЭМ-32-С1
 Подлежащий ГВС (М3): ПРЭМ-32-С1
 ПРЭМ-20-D

Договорные нагрузки (Гкал/час): Огт.= 0,336
 Договорные нагрузки (гр.час): Гкал/час: Гот.= 100,8
 Договорные расходы (гр.сут.): Т/сут.: Гвт.= 0
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2019 по 22.10.2019
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2019 по 22.10.2019
 Гвтх.= 0
 Qгвс= 0,088
 Gгвс ср= 35,2 Ггвс.м=

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до: Гмхс= 30
 Термопреобр.: КТПТР-05
 КТПТР-05
 ТПТ-15-2

Режим (схема): Преобр. давления:
 ОП: СЛ-0; МП: СЛ-0;

Телефон: 9141 038.1
 Строит. адрес: 9735
 Код УТЭ: 9735
 Телефон: 9141 038.1
 Узел учета: 9735
 График: 150/70

Дата	Тип	НС	Учет отопления (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ Гкал
			Т	М1	М2	DM	T1	T2	DT	R1	R2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (излив)	Уплотит	T3	T4	R3	R4			
23.09.2019	24.00*		82,25	64,93	17,32	65,00	42,02	22,98	7,10	3,50	17,49	17,82	17,82	64,43	64,43	3,70	3,70						2,62		
24.09.2019	24.00*		80,20	62,56	17,64	62,35	40,34	22,01	7,10	3,50	17,67	17,99	17,99	62,25	62,25	3,70	3,70						2,48		
25.09.2019	24.00*		84,41	65,26	19,15	65,15	41,86	23,29	7,10	3,50	18,80	19,16	19,16	64,87	64,87	3,70	3,70						2,77		
26.09.2019	24.00*		83,90	64,11	19,79	65,80	41,58	24,22	7,10	3,50	19,22	19,61	19,61	65,71	65,71	3,70	3,70						2,86		
27.09.2019	24.00*		84,59	65,92	18,67	66,81	42,37	24,44	7,10	3,50	19,16	19,55	19,55	66,44	66,44	3,70	3,70						2,87		
28.09.2019	24.00*		81,10	66,49	14,61	67,26	42,75	24,51	7,10	3,50	15,06	15,37	15,37	66,86	66,86	3,70	3,70						2,62		
29.09.2019	24.00*		84,60	65,81	18,79	66,26	42,08	24,18	7,10	3,50	16,97	17,03	17,03	66,19	66,19	3,70	3,70						2,84		
30.09.2019	24.00*		83,66	67,30	16,36	67,05	43,05	24,00	7,10	3,50	16,69	17,03	17,03	66,85	66,85	3,70	3,70						2,72		
01.10.2019	24.00*		83,10	66,91	16,19	66,91	42,95	23,96	7,10	3,50	16,32	16,66	16,66	66,39	66,39	3,70	3,70						2,69		
02.10.2019	24.00*		86,11	68,58	17,53	66,15	42,22	23,93	7,10	3,50	17,95	18,31	18,31	65,57	65,57	3,70	3,70						2,81		
03.10.2019	24.00*		87,97	72,19	15,78	65,48	41,91	23,57	7,10	3,50	16,38	16,70	16,70	65,18	65,18	3,70	3,70						2,74		
04.10.2019	24.00*		94,31	76,12	18,19	66,20	42,53	23,67	7,10	3,50	18,71	19,08	19,08	65,83	65,83	3,70	3,70						3,01		
05.10.2019	24.00*		93,59	74,66	18,08	66,31	42,12	24,19	7,10	3,50	18,43	18,81	18,81	65,99	65,99	3,70	3,70						3,01		
06.10.2019	24.00*		93,59	74,48	19,11	66,81	42,19	24,62	7,10	3,50	19,41	19,81	19,81	66,54	66,54	3,70	3,70						3,12		
07.10.2019	24.00*		93,43	73,87	19,56	65,61	41,82	23,79	7,10	3,50	19,82	20,22	20,22	66,23	66,23	3,70	3,70						3,05		
08.10.2019	24.00*		91,88	74,46	17,42	66,36	42,16	24,20	7,10	3,50	17,81	18,17	18,17	66,23	66,23	3,70	3,70						2,97		
09.10.2019	24.00*		94,57	77,26	17,31	66,67	42,90	23,77	7,10	3,50	17,75	18,12	18,12	66,55	66,55	3,70	3,70						3,00		
10.10.2019	24.00*		97,41	80,23	17,18	66,90	43,46	23,44	7,10	3,50	17,75	18,12	18,12	66,75	66,75	3,70	3,70						3,04		
11.10.2019	24.00*		97,90	81,72	16,18	67,53	44,29	23,24	7,10	3,50	16,98	17,33	17,33	67,22	67,22	3,70	3,70						3,00		
12.10.2019	24.00*		97,31	82,05	15,26	67,35	44,55	22,80	7,10	3,50	15,90	16,24	16,24	67,08	67,08	3,70	3,70						2,91		
13.10.2019	24.00*		100,96	82,86	18,10	67,34	44,73	22,61	7,10	3,50	18,95	19,35	19,35	67,07	67,07	3,70	3,70						3,10		
14.10.2019	24.00*		99,48	81,81	17,67	66,70	43,83	22,87	7,10	3,50	18,27	18,64	18,64	66,57	66,57	3,70	3,70						3,06		
15.10.2019	24.00*		96,77	80,87	15,90	66,79	43,47	23,32	7,10	3,50	16,36	16,69	16,69	66,53	66,53	3,70	3,70						2,96		
16.10.2019	24.00*		98,40	80,32	18,08	66,85	43,09	23,76	7,10	3,50	16,36	16,69	16,69	66,82	66,82	3,70	3,70						3,12		
17.10.2019	24.00*		97,34	80,60	16,74	67,04	43,32	23,72	7,10	3,50	17,14	17,50	17,50	66,82	66,82	3,70	3,70						3,04		
18.10.2019	24.00*		99,82	81,53	18,29	67,46	43,68	23,78	7,10	3,50	18,84	19,24	19,24	67,21	67,21	3,70	3,70						3,18		
19.10.2019	24.00*		100,98	83,27	17,71	67,65	44,69	22,96	7,10	3,50	18,31	18,70	18,70	67,32	67,32	3,70	3,70						3,12		
20.10.2019	24.00*		102,89	82,99	19,90	67,16	44,54	22,62	7,10	3,50	20,51	20,94	20,94	67,05	67,05	3,70	3,70						3,22		
21.10.2019	24.00*		99,82	83,07	16,75	67,66	44,76	22,90	7,10	3,50	17,18	17,54	17,54	67,22	67,22	3,70	3,70						3,04		
22.10.2019	24.00*		98,30	82,28	16,02	67,45	44,26	23,19	7,10	3,50	16,27	16,61	16,61	67,29	67,29	3,70	3,70						2,93		
Итого	24.00		92,33	74,82	17,51	66,54	42,96	23,55	7,10	3,50	17,90	18,26	18,26	66,27	66,27	3,70	3,70						2,93		
Итого	720,00		2244,51	525,28							536,96	536,96	536,96	547,92	547,92								87,97		

Показаны счетчики на момент снятия данных:

Дата, время: М1, Т; М2, Т; М3, Т; М4, Т; V3, куб.м; V4, куб.м; Vп, Т; Qобщ, Гкал; Траб, ч/г

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабжения Упл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения Ц:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:
 Объем потребленного теплоснабжения Уплс изл.

8,46 °С
 83,53 Гкал
 547,92 м.куб.

0 час
 0 час
 4,44 Гкал
 Гкал
 куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
ЧЕРТОВИЧЕВ А.А.
 Представитель теплообслуживающей организации
ЧЕРТОВИЧЕВ А.А.