

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Октябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Шелгунова ул. д. 6, лит. А
 Обслуживающая организация:

Договор: 9103.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЭ:

Обшии
 28509

Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Схема подключения:

2-х трубная схема

Режим (схема):

График: 150/70

Установленные приборы:

Числовые и орудч. архивы в файлах:

Приборы УУТЭ поверены до:

20.12.2021

Требопр. давления:

150/70

Вычислитель: ВКТ-7 № 204763

расходомер:

Сплн=

Сплнх=

Термопреобр.:

Требопр. давления:

150/70

Подключенный ГВС (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подключенный ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подключенный трубопровод (Уп)

ПРЭМ-32-В1
 ПРЭМ-32-В1
 ПРЭМ-32-В1
 ПРЭМ-20-С1

0,067
 0,067
 0,067
 0,048

30
 30
 30
 12

КТСЛН
 КТСЛН
 КТСЛН
 КТСЛН

Требопр. давления:

150/70

Расчетный алгоритм:

зима: Q=M1*(h1-hвх)+M2*(h2-hвх)

лето: Qвс=M3*(h3-hвх)

Qвс=

Qвс ср=

23,36

Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:

Qот= 0,209

Qвс ср=

Qвс ср=

Qвс ср=

Qвс ср=

23,36

Договорные расходы (ср. сут.), т/сут:

Gот= 62,7

Gвс ср=

Gвс ср=

Gвс ср=

Gвс ср=

23,36

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2019 по 22.10.2019

Фактическое потребление (ТВ-1)

Qвс ср=

Gвс ср=

Qвс ср=

23,36

Дата	Ти	Нс	Учет отопления (ТВ-1)												Контроль ГВС (ТВ-2)								
			M1	M2	dM	T1	T2	ΔT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (капля)	Уплнит	T3	T4	P3	P4	Qобщ	
23.09.2019	24,00		113,52	103,75	9,77	64,93	47,05	17,88		46,99	37,95	9,04	47,86	38,49	9,37	65,03	55,08					2,49	
24.09.2019	24,00		105,64	95,54	10,10	62,34	44,53	17,81		44,22	34,46	9,76	44,99	34,91	10,08	62,42	52,25					2,44	
25.09.2019	24,00		109,82	100,93	8,89	65,14	46,64	18,50		44,91	36,71	8,20	45,86	37,21	8,65	65,23	54,68					2,33	
26.09.2019	24,00		107,34	98,19	9,15	65,77	46,70	19,07		43,31	35,07	8,24	44,22	35,55	8,67	65,86	54,85					2,45	
27.09.2019	24,00		109,38	101,03	8,35	66,81	48,01	18,80		43,47	36,16	7,31	44,43	36,68	7,75	66,90	56,09					2,48	
28.09.2019	24,00		110,29	101,30	8,99	67,15	48,42	18,73		43,90	35,92	7,98	44,86	36,46	8,40	67,25	56,55					2,46	
29.09.2019	24,00		109,52	99,14	10,38	66,12	48,45	18,45		44,00	34,82	9,18	44,92	35,29	9,63	67,22	56,58					2,50	
30.09.2019	24,00		112,13	104,28	8,44	67,02	48,97	18,45		45,05	37,61	7,44	46,01	38,15	7,86	67,11	56,83					2,45	
01.10.2019	24,00		112,13	102,67	9,46	66,86	48,71	18,15		45,10	36,51	8,59	46,51	37,04	9,02	66,95	56,63					2,45	
02.10.2019	24,00		114,31	105,47	8,84	66,17	48,20	17,97		46,33	38,06	8,27	47,29	38,64	8,65	66,26	56,13					2,48	
03.10.2019	24,00		123,29	120,18	9,96	65,52	48,32	17,20		50,58	41,21	9,37	51,63	41,81	9,82	65,63	56,13					2,60	
04.10.2019	24,00		128,92	120,18	8,74	66,13	49,17	16,96		52,39	44,02	8,37	53,42	44,68	8,74	66,24	57,00					2,62	
05.10.2019	24,00		128,32	114,85	10,46	66,36	48,62	17,74		50,93	40,92	10,01	51,92	41,55	10,37	66,47	56,68					2,73	
06.10.2019	24,00		124,26	113,46	10,80	66,71	48,59	18,12		50,25	39,86	10,39	51,25	40,46	10,79	66,82	56,72					2,78	
07.10.2019	24,00		123,36	113,34	10,02	65,57	48,08	17,49		50,02	40,44	9,58	50,98	41,04	9,94	66,58	55,91					2,64	
08.10.2019	24,00		124,60	114,98	9,62	66,33	48,59	17,74		50,18	41,09	9,09	51,16	41,72	9,44	66,44	56,47					2,66	
09.10.2019	24,00		132,41	116,25	16,16	66,67	49,08	17,59		54,14	38,95	15,19	55,30	39,54	15,76	66,80	56,67					3,12	
10.10.2019	24,00		137,97	129,98	8,01	66,88	50,66	16,22		55,80	48,21	7,59	56,99	48,97	8,02	67,01	58,17					2,65	
11.10.2019	24,00		142,78	134,33	8,45	67,47	51,68	15,79		57,91	49,89	8,02	59,11	50,73	8,38	67,59	59,09					2,65	
12.10.2019	24,00		144,85	136,85	8,00	67,27	51,84	15,43		58,73	51,43	7,30	59,93	52,28	7,65	67,40	59,13					2,65	
13.10.2019	24,00		148,06	137,41	10,65	67,25	52,03	15,22		60,72	51,13	9,59	61,95	51,97	9,98	67,38	59,27					2,81	
14.10.2019	24,00		145,69	136,91	8,78	66,71	51,29	15,42		59,80	52,06	7,74	61,03	52,92	8,11	66,85	58,69					2,70	
15.10.2019	24,00		142,33	133,01	9,32	66,70	50,82	15,88		58,46	50,04	8,42	59,66	50,85	8,81	66,83	58,40					2,73	
16.10.2019	24,00		142,15	131,84	10,51	66,89	50,47	16,42		59,10	49,00	10,10	60,34	49,78	10,56	67,03	58,14					2,80	
17.10.2019	24,00		143,57	132,55	11,02	66,97	50,72	16,25		59,96	49,45	10,51	61,16	50,26	10,90	67,10	58,39					2,80	
18.10.2019	24,00		145,28	136,24	9,04	67,37	51,30	16,07		60,40	51,80	8,60	61,61	52,66	8,95	67,50	58,97					2,80	
19.10.2019	24,00		150,57	140,10	10,47	67,57	52,26	16,07		62,78	52,78	9,82	63,89	53,70	10,19	67,71	59,52					2,86	
20.10.2019	24,00		151,44	139,70	11,74	67,12	52,12	15,00		63,79	52,55	11,24	65,12	53,42	11,70	67,27	59,37					2,89	
21.10.2019	24,00		150,17	142,03	8,14	67,62	52,52	15,10		62,85	54,69	8,16	64,18	55,63	8,55	67,25	59,66					2,70	
22.10.2019	24,00		148,58	139,54	9,04	67,40	51,95	15,45		62,12	53,55	8,57	63,37	54,44	8,93	67,53	59,41					2,70	
Среднее	24,00		129,34	119,63	9,71	66,49	49,50	16,99		52,93	43,88	9,06	54,02	44,56	9,46	66,61	57,22					2,66	
Итого	720,00		3880,27	3588,97	291,30					1588,01	1316,34	271,67	1620,50	1336,83	283,67								79,86

Количество тепловой энергии Ообщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Узл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору: 0 час
 Период превышения G: 0 час
 Корректировка на температуру холодной воды 8,46 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 2,46 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Ообщ: 77,4 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Узв изл. 283,67 м.куб.

Ответственный за Узел тепловой энергии (от абонента)
 Ответственный за Узел тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплонакопителя
 «ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25.10.2019»
 ЧЕРТОВОДЯЩИЙ АДМИНИСТРАЦИЯ КУУТЭ