

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-2
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 38, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 225926

Подающий тр. расходомер ПРЭМ 40 mm

Обратн.тр. ПРЭМ 40 mm

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до

Gmax

Термопреобр.

КТСП-Н

КТСП-Н

Тхв = 0

Преобр. давления

ПДТВХ-1

ПДТВХ-1

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч,

Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч,

Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч,

Gот= Gвент.=

Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки:

Gот ф.= т/сут

Gгвс ф.= т/сут

Qот.ф.= Гкал/мес

Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал	
		fg1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fg2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал							
23.08.19	24	-	20,77	5,53	0,000	-	-	20,33	5,67	0,000	-	0,44	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
24.08.19	24	-	20,86	4,84	0,000	-	-	20,32	4,98	0,000	-	0,54	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
25.08.19	24	-	20,98	4,71	0,000	-	-	20,17	4,86	0,000	-	0,81	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
26.08.19	24	-	21,07	4,70	0,000	-	-	20,16	4,85	0,000	-	0,91	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
27.08.19	24	-	21,36	4,70	0,000	-	-	20,53	4,85	0,000	-	0,83	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
28.08.19	24	-	21,53	4,70	0,000	-	-	20,56	4,84	0,000	-	0,97	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
29.08.19	24	-	21,80	4,74	0,000	-	-	20,75	4,88	0,000	-	1,05	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
30.08.19	24	-	21,87	4,78	0,000	-	-	20,93	4,93	0,000	-	0,94	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
31.08.19	24	-	22,23	4,74	0,000	-	-	21,29	4,89	0,000	-	0,94	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
01.09.19	24	-	21,92	4,71	0,000	-	-	20,96	4,86	0,000	-	0,96	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
02.09.19	24	-	22,20	4,70	0,000	-	-	21,24	4,84	0,000	-	0,96	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
03.09.19	24	-	22,19	4,70	0,000	-	-	21,26	4,84	0,000	-	0,93	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
04.09.19	24	-	21,61	4,70	0,000	-	-	20,71	4,85	0,000	-	0,90	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
05.09.19	24	-	21,33	4,70	0,000	-	-	20,47	4,84	0,000	-	0,86	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
06.09.19	24	-	21,39	4,70	0,000	-	-	20,47	4,84	0,000	-	0,92	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
07.09.19	24	-	20,95	4,72	0,000	-	-	20,01	4,87	0,000	-	0,94	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
08.09.19	24	-	20,74	4,68	0,000	-	-	19,90	4,82	0,000	-	0,84	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
09.09.19	24	-	20,73	4,76	0,000	-	-	20,07	4,91	0,000	-	0,66	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
10.09.19	24	-	22,51	5,32	0,000	-	-	20,78	5,47	0,000	-	1,73	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
11.09.19	24	-	21,87	6,18	0,000	-	-	21,18	6,34	0,000	-	0,69	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
12.09.19	24	-	21,18	6,28	0,000	-	-	20,46	6,43	0,000	-	0,72	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
13.09.19	24	-	20,76	6,23	0,000	-	-	19,91	6,38	0,000	-	0,85	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
14.09.19	24	-	19,88	6,31	0,000	-	-	19,24	6,47	0,000	-	0,64	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
15.09.19	24	-	18,96	6,15	0,000	-	-	18,16	6,30	0,000	-	0,80	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
16.09.19	24	-	18,44	6,13	0,000	-	-	17,79	6,28	0,000	-	0,65	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
17.09.19	24	-	18,19	6,25	0,000	-	-	17,55	6,41	0,000	-	0,64	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
18.09.19	24	-	17,97	6,24	0,000	-	-	17,46	6,40	0,000	-	0,51	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
19.09.19	24	-	17,44	6,25	0,000	-	-	16,92	6,40	0,000	-	0,52	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
20.09.19	24	-	59,82	6,14	14,380	-	-	33,74	6,27	14,360	-	26,08	0,020	0,00	0,00	0,00	0,375	
21.09.19	24	-	61,23	6,09	45,950	-	-	33,83	6,12	45,900	-	27,40	0,050	0,00	0,00	0,00	1,261	
22.09.19	24	-	62,99	6,07	46,950	-	-	33,92	6,10	46,900	-	29,07	0,050	0,00	0,00	0,00	1,363	
Среднее	24,00	-	24,73	5,34	3,461	-	-	21,32	5,48	3,457	-	3,41	0,004	-	-	-	0,097	
Итого	744,0	-	-	-	107,280	0,000	-	-	-	107,160	0,000	-	-	0,120	0,00	0,00	0,00	3,00

Ориентировочно до конца месяца(+)

27,685

Корректировка за прошлый месяц (-)

27,654

0,031

0,774

Итого за сентябрь 2019 :

134,965

134,814

0,151

3,77

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q1,Гкал	Показания ГВС
26.08.19 16:00	334,140	-	0,000	-	0,000	0,000	7,002	
23.09.19 16:00	479,890	-	145,500	-	0,000	0,000	10,957	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв =

0

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

3,77 Гкал

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)