## Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Александровской Фермы пр-кт, д. 1**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9133.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **8853**
график: **150/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Приборы УУТЭ поверены до: **12.11.2021**
Режим (схема): **ОП: СП-0; МП: СП-0;**

| | | | Gmin= | Gmax= | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вычислитель: | **СПТ943 № 2752** | расходомер: | | | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Подающий трубопровод (М1) | | ПРЭМ-3-32-А | 0,067 | 30 | КТПТР-01 | |
| Обратный трубопровод (М2) | | ПРЭМ-3-32-А | 0,067 | 30 | КТПТР-01 | |
| Подающий ГВС (М3) | | ПРЭМ-3-20-А | 0,027 | 12 | ТПТ-1-3 | |
| Циркуляционный ГВС (М4) | | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | | |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= | **0,23** | Qвент.= | **0** | Qтех.= | **0** | Qтех.гв= | **0,0177** | Qгвс.= | **0,1772** | |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | | | | Qтех.гвс.ср | **0,0177** | Qгвс.ср= | **0,0709** | |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= | **69** | Gвент.= | **0** | Gтех.= | **0** | Gтех.гв= | **7,08** | Gгвс.= | **28,36** | Gгвс.м= |

**Фактическое потребление за отчетный период с 16.09.2019 по 22.09.2019**

| | | | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Ти | НС | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | P3 | P4 | Qобщ |
| | час | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал |
| 16.09.2019 | 24,00 | * | 41,34 | 25,40 | 15,94 | 69,73 | 53,06 | 16,67 | | | | | | 42,26 | 25,74 | 16,52 | | | | | | 1,54 |
| 17.09.2019 | 24,00 | | 74,06 | 61,57 | 12,49 | 69,60 | 52,81 | 16,79 | | | | | | 75,70 | 62,39 | 13,31 | | | | | | 1,91 |
| 18.09.2019 | 24,00 | * | 160,91 | 151,66 | 9,25 | 69,63 | 53,07 | 16,56 | | | | | | 164,48 | 153,70 | 10,78 | | | | | | 3,17 |
| 19.09.2019 | 24,00 | * | 145,44 | 136,86 | 8,58 | 69,37 | 51,83 | 17,54 | | | | | | 148,65 | 138,62 | 10,03 | | | | | | 3,01 |
| 20.09.2019 | 24,00 | * | 138,35 | 129,79 | 8,56 | 68,15 | 50,32 | 17,83 | | | | | | 141,29 | 131,36 | 9,93 | | | | | | 2,91 |
| 21.09.2019 | 24,00 | * | 134,49 | 123,37 | 11,12 | 66,70 | 48,11 | 18,59 | | | | | | 137,24 | 124,74 | 12,50 | | | | | | 3,05 |
| 22.09.2019 | 24,00 | * | 141,61 | 129,60 | 12,01 | 63,77 | 45,70 | 18,07 | | | | | | 144,27 | 130,90 | 13,37 | | | | | | 3,12 |
| **Среднее** | 24,00 | | 119,46 | 108,32 | 11,14 | 68,14 | 50,70 | 17,44 | | | | | | 121,98 | 109,64 | 12,35 | | | | | | 2,67 |
| **Итого** | **168,00** | | **836,20** | **758,25** | **77,95** | | | | | | | | | **853,89** | **767,45** | **86,44** | | | | | | **18,71** |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **17,05** °C **1,33** Гкал
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **17,38** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **86,44** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
УПРАВЛЕНИЕ ТЕПЛОВОГО УЧЕТА
ОТДЕЛЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ

ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019г
ЧЕРГОНОЛОХОВА Л.Х.