

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Сентябрь 2019**

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Александровской Фермы пр-кт, д. 1  
 Обслуживающая организация:

Договор: 9133.038.1  
 Стронт. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УУТЗ: 8853  
 Общий граффик: 15070

Источник: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго" Часовые и суточн. архивы в файлах:  
 Установленные приборы: СПТ943 № 2752  
 Вычислитель: PRЭМ-3-32-A расходомер:  
 Подающий трубопровод (M1) PRЭМ-3-32-A  
 Обратный трубопровод (M2) PRЭМ-3-32-A  
 Подающий ГВС (M3) Циркуляционный ГВС (M4)  
 Подпиточный трубопровод (Vп) Подпиточный алгоритм:  
 Расчетный алгоритм: Q=M1\*(h1-hхв)-M2\*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3\*(h3-hхв)  
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= 0,23 Qтех.= 0 Qгвс.= 0,0177 Qгвс.сп.= 0,1772  
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот.= 69 Qтех.= 0 Qгвс.= 0,0177 Qгвс.сп.= 0,0709  
 Договорные расходы (ср.сут.), тсут. Qот.= 69 Qтех.= 0 Qгвс.= 0,0177 Qгвс.сп.= 28,36

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)											
			M1 Т	M2 Т	dM Т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 Т	M4 Т	dM Т	V3 м3	V4 м3	tV (излив) м3	Уподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал		
16.09.2019	24,00	*	41,34	25,40	15,94	69,73	53,06	16,67	16,67	16,67	16,67	0	0	0	0	0,0177	0,0177	0,1772						1,54
17.09.2019	24,00		74,06	61,57	12,49	69,60	52,81	16,79	16,79	16,79	16,79	0	0	0	0	0,0177	0,0177	0,0709						1,91
18.09.2019	24,00	*	160,91	151,66	9,25	69,63	53,07	16,56	16,56	16,56	16,56	0	0	0	0	7,08	7,08	28,36						3,17
19.09.2019	24,00	*	145,44	136,86	8,58	69,37	51,83	17,54	17,54	17,54	17,54	0	0	0	0	7,08	7,08	28,36						3,01
20.09.2019	24,00	*	138,35	129,79	8,56	68,15	50,32	17,83	17,83	17,83	17,83	0	0	0	0	7,08	7,08	28,36						2,91
21.09.2019	24,00	*	134,49	123,37	11,12	66,70	48,11	18,59	18,59	18,59	18,59	0	0	0	0	7,08	7,08	28,36						3,05
22.09.2019	24,00	*	141,61	129,60	12,01	63,77	45,70	18,07	18,07	18,07	18,07	0	0	0	0	7,08	7,08	28,36						3,12
Среднее	24,00		119,46	108,32	11,14	68,14	50,70	17,44	17,44	17,44	17,44	0	0	0	0	7,08	7,08	28,36						2,67
Итого	168,00		836,20	758,25	77,95	618,20	457,00	160,20	160,20	160,20	160,20	0	0	0	0	70,80	70,80	283,60						18,71

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Граб, ч
Показания счетчиков на момент снятия данных:									

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	В3, куб.м	В4, куб.м	Вп, т	Qобщ, Гкал	Граб, ч

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему: 0 час  
 Объем теплоносителя Излв, рассчитанный по среднему: 0 час  
 Период расчета по договору: 0 час  
 Период превышения t2: 1,33 Гкал  
 Корректировка на температуру холодной воды: 17,05 °C  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 17,38 Гкал  
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: 17,38 Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. 86,44 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**ГУП «ТЭК СПб»**  
**ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»**  
**УПРАВЛЕНИЕ ГРМОНОГО УЧЕТА**  
**ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТУЭ**  
**ОТЧЕТ ПРИНТИ 2309 2019Г**  
**ЧЕРТОВАЮХОВА ДХ** *вд*