

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Александровской Фермы пр-кт, д. 2, лит. А
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 9134.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЗ:

Общий
 23164

График: 150/70

Режим (схема): ОП: СП-0; МП: СП-0;
 Преобр. давления:

2-х трубная схема

Приборы УУТЗ поверены до: 31.05.2022

Gmin= 0,16
 Gmax= 72
 0,067
 0,027

Часовые и суточ. архивы в файлах:

Установленные приборы: СРТ943 № 15805

Вычислитель: расходомер:
 Подающий трубопровод (M1) ПРЭМ
 Обратный трубопровод (M2) ПРЭМ
 Подающий ГВС (M3) ПРЭМ
 Циркуляционный ГВС (M4) ПРЭМ

Подпиточный трубопровод (Vn)
 Расчетный алгоритм:

зима: Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх)

лето: Qгвс=M3*(h3-hвх)

Qгвс=0 Qгвс.сп=0 Qгвс.ср=0,2852

Qгвс.сп=0 Qгвс.ср=0,1299

Qгвс=0 Qгвс.сп=51,96 Qгвс.ср=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2019 по 15.09.2019

Контроль ГВС (ТВ-1)

Учет ГВС (ТВ-2)

Дата	Ti		M1	M2	M3	M4	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ	Гкал
	час	HC																						
23.08.2019	24,00	24,00	344,26	336,26	8,00	72,62	68,49	4,13	181,76	169,76	12,00	186,13	173,06	13,07	170,00	170,00	170,00	170,00	72,40	64,56	13,07	13,07	2,20	
24.08.2019	24,00	24,00	347,60	341,69	5,91	71,86	67,81	4,05	181,48	170,77	10,71	185,76	174,02	11,74	170,00	170,00	170,00	170,00	71,66	63,88	11,74	11,74	2,10	
25.08.2019	24,00	24,00	347,26	341,20	6,06	72,37	68,29	4,08	181,44	170,40	11,04	185,77	173,69	12,08	170,00	170,00	170,00	170,00	72,17	64,34	12,08	12,08	2,13	
26.08.2019	24,00	24,00	348,90	342,33	6,57	72,66	68,58	4,08	183,07	171,46	11,61	187,47	174,80	12,67	170,00	170,00	170,00	170,00	72,45	64,65	12,67	12,67	2,18	
27.08.2019	24,00	24,00	347,04	341,35	5,69	72,18	68,14	4,04	182,67	171,89	10,78	187,01	175,21	11,80	170,00	170,00	170,00	170,00	71,97	64,30	11,80	11,80	2,10	
28.08.2019	24,00	24,00	340,30	333,70	6,60	71,74	67,70	4,04	180,91	170,30	10,61	185,16	173,55	11,61	170,00	170,00	170,00	170,00	71,53	63,98	11,61	11,61	2,05	
29.08.2019	24,00	24,00	339,33	333,23	6,10	71,84	67,78	4,06	180,91	170,30	10,61	185,17	174,47	10,70	170,00	170,00	170,00	170,00	71,64	64,08	10,70	10,70	1,99	
30.08.2019	24,00	24,00	382,76	377,09	5,67	72,19	68,54	3,65	195,09	184,57	10,52	199,72	188,19	11,53	170,00	170,00	170,00	170,00	71,98	64,85	11,53	11,53	2,08	
31.08.2019	24,00	24,00	400,77	395,79	4,98	72,45	68,96	3,49	205,87	195,44	10,43	210,80	199,34	11,46	170,00	170,00	170,00	170,00	72,26	65,45	11,46	11,46	2,09	
01.09.2019	24,00	24,00	395,40	388,45	6,95	72,65	69,13	3,52	208,29	195,72	12,57	213,30	199,65	13,65	170,00	170,00	170,00	170,00	72,46	65,72	13,65	13,65	2,23	
02.09.2019	24,00	24,00	388,46	381,50	6,96	72,46	68,85	3,61	210,16	197,65	12,51	215,19	201,60	13,59	170,00	170,00	170,00	170,00	72,27	65,57	13,59	13,59	2,23	
03.09.2019	24,00	24,00	390,65	383,63	7,02	72,55	68,94	3,61	226,60	213,68	12,92	232,05	218,02	14,03	170,00	170,00	170,00	170,00	72,38	66,11	14,03	14,03	2,23	
04.09.2019	24,00	24,00	404,95	397,57	7,38	72,40	68,89	3,51	245,94	231,70	14,24	251,82	236,43	15,39	170,00	170,00	170,00	170,00	72,20	66,36	15,39	15,39	2,38	
05.09.2019	24,00	24,00	400,56	393,43	7,13	71,80	68,31	3,49	236,42	222,49	13,93	241,99	226,95	15,04	170,00	170,00	170,00	170,00	71,61	65,65	15,04	15,04	2,33	
06.09.2019	24,00	24,00	403,38	396,07	7,31	71,72	68,21	3,51	236,59	222,54	14,05	242,15	226,98	15,17	170,00	170,00	170,00	170,00	71,53	65,52	15,17	15,17	2,35	
08.09.2019	24,00	24,00	390,18	379,49	10,69	72,47	68,82	3,65	235,39	222,37	13,02	241,02	226,86	14,16	170,00	170,00	170,00	170,00	71,78	65,96	14,16	14,16	2,52	
09.09.2019	24,00	24,00	391,65	380,69	10,96	71,89	68,00	3,89	233,99	218,63	15,36	239,52	222,97	16,55	170,00	170,00	170,00	170,00	71,78	65,33	16,55	16,55	2,52	
10.09.2019	24,00	24,00	396,71	386,12	10,59	72,99	69,16	3,83	233,03	218,41	14,62	238,53	222,73	15,80	170,00	170,00	170,00	170,00	71,69	65,19	15,80	15,80	2,48	
11.09.2019	24,00	24,00	397,24	387,07	10,17	72,63	68,96	3,67	233,13	218,92	14,21	238,79	223,39	15,40	170,00	170,00	170,00	170,00	72,79	66,27	15,40	15,40	2,48	
12.09.2019	24,00	24,00	400,37	391,83	8,54	72,43	68,83	3,60	234,02	220,03	13,99	239,65	224,51	15,14	170,00	170,00	170,00	170,00	72,43	66,19	15,14	15,14	2,46	
13.09.2019	24,00	24,00	400,59	393,52	7,07	71,98	68,39	3,59	234,48	221,05	13,43	240,08	225,53	14,56	170,00	170,00	170,00	170,00	72,24	66,06	14,56	14,56	2,39	
14.09.2019	24,00	24,00	393,73	387,31	6,42	72,49	68,67	3,82	232,34	219,95	12,39	237,90	224,37	13,53	170,00	170,00	170,00	170,00	71,79	65,62	13,53	13,53	2,29	
15.09.2019	24,00	24,00	381,63	369,75	11,88	72,70	68,74	3,96	232,34	219,95	12,39	237,90	224,37	13,53	170,00	170,00	170,00	170,00	72,27	65,78	13,53	13,53	2,33	
Среднее	24,00	24,00	380,83	373,27	7,56	72,29	68,51	3,78	234,79	217,04	17,75	240,45	221,43	19,02	170,00	170,00	170,00	170,00	72,50	65,98	19,02	19,02	2,70	
Итого	576,00		9139,84	8958,47	181,37				5142,04	4836,68	305,36	5264,63	4932,89	331,74					72,09	65,31	331,74	331,74	54,58	

Дата, время	M1, T	M2, T	M3, T	M4, T	V3, куб.м	Vn, T	V4, куб.м	Qобщ, Гкал	Траб. ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:

Гкал
 куб.м

0 час
 0 час
 час

Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.

17,05 °C
 49,37 Гкал
 331,74 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Г У П "Т Э К С П Б"
 ФИЛИАЛ "ЭНЕРГОСБЛ"
 Представитель теплоснабжающей организации
 УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УЧЕТА
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЗ

ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019г
 ЧЕРЮБИНОУХОВА ЛХ