

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Александровской Фермы пр-кт, д. 2, лит. А
 Обслуживающая организация:
 Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 9134.038-1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЭ:

Общий
 23154

График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: СПТ943 № 15805
 Подводящий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подводящий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)
 Расчетный алгоритм:

расходомер:
 ПРЭМ
 ПРЭМ
 ПРЭМ
 ПРЭМ
 Gmin = 0,16
 0,16
 0,067
 0,027

2-х трубная схема
 Приборы УУТЭ поверены до:
 31.05.2022
 Термометр:
 КТПТР-05
 КТПТР-05
 КТПТР-05
 КТПТР-05

Режим (схема):
 Преобр. давления:
 ОП: СП-0; МП: СП-0;

Зима: Q=M1*(t1-hвх)-M2*(t2-hвх) Qвент = 0 Qгвс = 0 Qгвс.ср = 0,2852
 Qот = 0,7652 Qгвс.ср = 0,1299 Qгвс.м = 51,96
 Qот = 229,56 Qгвс.ср = 0 Qгвс.м = 0

Дата	Тп час	НС	Учет отопления (ТВ-1)				Фактическое потребление за отчетный период с 16.09.2019 по 22.09.2019				Контроль ГВС (ТВ-2)				Qобщ, Гкал								
			М1 Т	М2 Т	DM Т	T1 °C	T2 °C	DT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 Т	M4 Т	DM Т	V3 М3		V4 М3	dv (излив) М3	Уплнит М3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ, Гкал
16.09.2019	24,00		386,23	376,80	9,43	71,83	67,98	3,85		233,75	218,25	15,50	239,25	222,56	16,69		71,60	65,20					2,16
17.09.2019	24,00		368,01	358,94	9,07	70,84	66,87	3,97		231,45	216,44	15,01	236,76	220,61	16,15		70,62	64,27					2,10
18.09.2019	24,00		384,60	374,09	10,51	70,14	66,33	3,81		233,87	217,39	16,48	239,14	221,50	17,64		69,94	63,62					2,19
20.09.2019	24,00		363,11	352,75	10,36	69,63	65,63	4,00		230,79	215,27	15,52	235,92	219,27	16,65		69,42	63,08					2,16
21.09.2019	24,00		349,79	339,61	10,18	68,62	64,49	4,13		229,11	214,01	15,10	234,07	217,88	16,19		68,43	62,12					2,13
22.09.2019	24,00		334,48	323,47	11,01	66,70	62,63	4,07		228,75	212,69	16,06	233,44	216,36	17,08		66,53	60,59					2,08
Среднее	24,00		361,17	350,95	10,18	64,14	60,32	3,82		232,84	212,60	20,24	237,28	216,00	21,28		63,95	58,19					2,26
Итого	168,00		2532,40	2456,66	75,74	68,84	64,89	3,95		1620,56	1506,65	113,91	1655,86	1534,18	121,68		68,64	62,44					15,08

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 13,79 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vизл изл: 121,68 м.куб.

0 час
 0 час
 17,05 °C
 1,29 Гкал
 Гкал
 куб.м
 Ответственный за Учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплоснабжающей организации

ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВА
 ОТДЕЛ СБЛПУ И ТАЧМ
 КУУТЭ
 ОТЧЕТ ИРНИ.ИТ 2.103 2019г
 ЧЕРТОНОВА ДХ