

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Александровской Фермы пр-кт. д. 7

Договор: 9138.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Община
 Код УУТЗ: 23606

График: 150/70

Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"
 Часовые и суточ. архивы в файлах:

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УУТЗ поверены до: 12.11.2021

Режим (схема): Преобр. давления:

Установленные приборы: ВКГ-7 № 207961
 Вычислитель: расходомер:
 Подходящий трубопровод (M1) ПРЭМ-32-В1
 Обратный трубопровод (M2) ПРЭМ
 Подходящий ГВС (M3) ПРЭМ-32-В1
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (Vп)

Грпн= 0,067
 0,067
 0,067

Термопреобр.: КТСП-Н
 КТСП-Н
 ТСП-Н

Расчетный алгоритм: Q=M1*(t1-tхв)-M2*(t2-tхв)
 Qот = 0,23
 Qвент = 0
 Qтех = 0
 Qгрв = 0,1866
 Qгрв.ср = 0,0848
 Qгрв.м = 33,92

Договорные нагрузки (ср. час): Гкал/час: Qот = 0,23
 Договорные нагрузки (ср. сут.): Т/сут.: Qот = 69
 Фактическое потребление за отчетный период с 16.09.2019 по 22.09.2019
 Qвент = 0
 Qтех = 0
 Qгрв = 0
 Qгрв.ср = 0,0848
 Qгрв.м = 33,92

Дата	Ти час	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)				Общ. Гкал						
		M1	M2	дМ	T1 °C	T2 °C	дТ °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3	M4	дМ	V3	V4	dV (м3)		Удодлит	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	
16.09.2019	24.00	107,63	92,76	14,87	71,74	59,04	12,70					110,18	94,32	15,86								2,25
17.09.2019	24.00	100,38	86,16	14,22	70,88	47,03	23,85					102,67	87,09	15,58								3,07
18.09.2019	24.00	104,29	89,08	15,21	70,39	47,09	23,30					106,68	90,02	16,66								3,15
19.09.2019	24.00	98,40	84,50	13,90	69,85	45,28	24,57					100,59	85,34	15,25								3,05
20.09.2019	24.00	96,62	81,03	15,59	69,05	44,15	24,90					98,73	81,75	16,98								2,89
21.09.2019	24.00	94,09	79,56	14,53	66,76	42,63	24,13					96,01	80,27	15,74								3,10
22.09.2019	24.00	100,36	81,83	18,53	64,40	41,17	23,23					102,26	82,55	19,71								3,10
Среднее	24.00	100,25	84,99	15,26	69,01	46,63	22,38					102,45	85,91	16,54								2,94
Итого	168,00	701,77	594,92	106,85								717,12	601,34	115,78								20,60

Показаны счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время M1, т M2, т M3, т M4, т V3, куб.м V4, куб.м Vп, т Общ. Гкал Тр.б, ч

Количество тепловой энергии Общ. рассчитанное по среднему: 0 час Гкал
 Объем теплоносителя Vизл. рассчитанный по среднему: 0 час куб.м
 Период расчета по договору: час
 Корректировка на температуру холодной воды: 17,05 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 18,78 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.: 115,78 м.куб.
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. 115,78 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплонаблюдающей организации

ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Управление ГИЕОФНОГО УЧЕТА
 ОДТЕЛЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЗ
 ОТЧЕТ ПРИНЧТ 2 ЮН 2019Г
 ЧЕРТОНОДОХОВА ДХ