

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЗ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖСК № 2 Невского района"

Адрес: Александровской фермы пр-кт. д. 9, лит. Д

Обслуживающая организация:

Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Установленные приборы: Часовые и орточн. архивы в файлах:

Вычислитель: ВКТ-7 № 207225

Подводящий трубопровод (M1)

Обратный трубопровод (M2)

Подводящий ГВС (M3)

Циркуляционный ГВС (M4)

Подпиточный трубопровод (V1)

Расчетный алгоритм:

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.:

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.:

Договор: 9139.038.1
Строит. адрес:
Телефон:

Телефон:

Узел учета:
Код УТЗ:

Общий
24463

График: 150/70

Зима: Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх)
Qот = 0,226 Овент = 0 Отех = 0 Огвс = M3*(h3-hвх)
Qот = 0,226 Овент = 0 Отех = 0 Огвс = M3*(h3-hвх)
Qот = 0,226 Овент = 0 Отех = 0 Огвс = M3*(h3-hвх)
Qот = 0,226 Овент = 0 Отех = 0 Огвс = M3*(h3-hвх)

Дата	Ti	НС	Учет ГВС (ТВ-1)				Контроль ГВС (ТВ-2)				Qобщ Гкал												
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2		M3	V4	dv(измв)	Угодлит	T3	T4	P3	P4				
23.08.2019	24.00		96.68	85.78	10.90	72.92	66.87	6.05															
24.08.2019	24.00		96.00	85.55	10.45	72.16	66.14	6.02															
25.08.2019	24.00		97.92	84.91	13.01	72.68	66.67	6.01															
26.08.2019	24.00		97.24	85.26	11.98	72.95	66.94	6.01															
27.08.2019	24.00		96.34	85.88	10.46	72.42	66.49	5.93															
28.08.2019	24.00		97.60	86.47	11.13	71.96	66.19	5.77															
29.08.2019	24.00		97.31	87.05	10.26	72.10	66.34	5.76															
30.08.2019	24.00		109.64	99.37	10.27	72.43	67.16	5.27															
31.08.2019	24.00		116.98	106.88	10.10	72.64	67.76	4.88															
01.09.2019	24.00		116.68	106.04	10.64	72.84	67.88	4.96															
02.09.2019	24.00		96.29	84.79	11.50	72.55	66.40	6.15															
03.09.2019	24.00		54.75	44.14	10.61	72.42	60.39	12.03															
04.09.2019	24.00		57.27	44.38	12.89	72.26	60.31	11.95															
05.09.2019	24.00		56.53	43.80	12.73	71.71	59.69	12.02															
06.09.2019	24.00		54.17	43.63	10.54	71.63	59.30	12.33															
07.09.2019	24.00		55.97	43.91	12.06	72.31	59.90	12.41															
08.09.2019	24.00		55.21	42.07	13.14	71.82	59.21	12.61															
09.09.2019	24.00		55.95	42.43	13.52	71.79	59.42	12.37															
10.09.2019	24.00		54.38	43.72	10.66	72.80	60.36	12.44															
11.09.2019	24.00		55.64	43.66	11.98	72.49	60.32	12.17															
12.09.2019	24.00		55.24	43.76	11.48	72.27	59.98	12.29															
13.09.2019	24.00		55.61	43.88	11.73	71.91	59.54	12.37															
14.09.2019	24.00		56.26	43.29	12.97	72.29	59.60	12.69															
15.09.2019	24.00		56.68	42.01	14.67	72.56	59.39	13.17															
Среднее	24.00		76.76	65.11	11.65	72.33	63.01	9.32															
Итого	576.00		1842.34	1562.66	279.68																		

Показания счетчиков на момент снятия данных:
Дата, время M1, т M2, т M3, т M4, т V3, куб.м V4, куб.м Vп, т Qобщ, Гкал Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vнал, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения Ц:
Корректировка на температурную поправку холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ.
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.

17,05 °C
28,17 Гкал
293,78 м.куб.
4,77 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
ГЛУП «ТЭК СПб»
Управляющий «Энергосбыт»
Представитель теплоснабжающей организации
ОГДЕНКО ДИНАТАЦИИ КУНТА

ОТЧЕТ ПРНЧТ 2309 2019Г
ЧЕРТОНОДХОВА ДХ