

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Александровской Фермы пр-кт, д. 4, лит. А
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 9136.038.1
 Стронт. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Общий
 24461

График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и отсч. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКГ-7 № 263411
 Подходящий трубопровод (М1) ПРЭМ
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ
 Подходящий ГВС (М3) ПРЭМ
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до: 12.11.2021
 Термопреобр.: КТСП-Н
 КТСП-Н
 КТСП-Н

Режим (схема):
 Преобр. давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-h2)+M2*(h2-h3)+M3*(h3-h4)
 Qот = 0,347 Qвент = 0 Qтеп = 0 Qгвс = 0,1958
 Договорные нагрузки (гр.час): Гкал/час: Qот = 0,347 Qвент = 0 Qтеп = 0 Qгвс ср = 0,089
 Договорные расходы (гр.сут.): т/сут.: Gот = 104,1 Gвент = 0 Gтеп = 0 Gгвс ср = 35,6
 Фактическое потребление за отчетный период с 16.09.2019 по 22.09.2019

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)				Qобщ, Гкал						
			M1	M2	dlM	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	dlM	V3	V4	dV (калма)		Uподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ, Гкал
16.09.2019	24.00		59,07	46,47	12,60	68,91	68,39	0,52															0,90
17.09.2019	24.00		56,29	43,99	12,30	67,76	67,27	0,49															0,86
18.09.2019	24.00		59,19	47,05	12,14	67,36	66,89	0,47															0,84
19.09.2019	24.00		58,43	45,41	13,02	66,66	66,20	0,46															0,89
20.09.2019	24.00		57,25	43,24	14,01	66,02	65,35	0,67															0,96
21.09.2019	24.00		55,38	41,85	13,53	63,57	63,14	0,43															0,88
22.09.2019	24.00		61,85	42,86	18,99	61,83	61,26	0,57															1,20
Среднее	24,00		58,21	44,41	13,80	66,02	65,50	0,52															0,93
Итого	168,00		407,46	310,87	96,59																		6,53

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Уп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.

0 час Гкал
 0 час куб.м
 17,06 °C
 4,88 Гкал
 1,65 Гкал
 98,63 м.куб.

ГУП "ТЭК СПб"
 Филиал "ЭнергосбыТ"
 Управление фидерного
 Отделения снабжения КУ УТЭ
 ОТЧЕТ ПРИН. ИТ 2019
 ЧЕРНОДОХОВА И.У.

Представитель теплоснабжающей организации

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)