

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖЭС №2 Невского района"

Адрес: Красных Зорь б-р, д. 18, лит. Д

Обслуживающая организация:

Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Установленные приборы: Часовые и отсочн. архивы в файлах:

Вычислитель: ВКГ-7 № 215581

Подключающий трубопровод (М1)

Обратный трубопровод (М2)

Подводящий ГВС (М3)

Циркуляционный ГВС (М4)

Расчетный алгоритм:

Договорные нагрузки, Гкал/час:

Договорные расходы (ср сут.), Гкал/сут:

Договор: 10022.038.1

Строит. адрес:

Телефон:

Схема подключения:

Приборы УУТЗ поверены до:

расходомер: ПРСМ-32-В1

Глипл= 0,067

Сглах= 30

ТСЛН

ТСЛН

Телефон:

Узел учета:

Код УУТЗ:

Режим (схема):

Преобр. давления:

Теплопреобр.: КТСЛН

КТСЛН

ТСЛН

Общий 24437

График: 150/70

зима:

$Q = M1 \cdot (t1 - tхв) \cdot M2 \cdot (t2 - tхв)$

лето:

$Q_{лето} = M3 \cdot (t3 - tхв)$

Qот = 0,23

Qвент = 0

Qтеп.гв = 0

Qтеп.ср = 0,039

Gот = 69

Gвент = 0

Gтеп.гв = 0

Gтеп.ср = 15,6

Фактическое потребление за отчетный период с 16.09.2019 по 22.09.2019

Дата	Тп	НС	Учет отопления (В-1)								Контроль ГВС (ГВ-2)											
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Удлит	T3	T4	P3	P4	Общ
		час	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Т	Т	Т	Т	М3	М3	М3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
16.09.2019	24.00	*	36,74	25,25	11,49	71,39	48,12	23,27	9,36	9,59	9,59	8,97	8,97	9,59	9,59	9,59	9,59	70,38	70,38	70,38	70,38	1,41
17.09.2019	24.00	*	78,71	69,85	8,86	70,79	47,88	22,91	8,77	8,97	8,97	9,80	9,80	8,97	8,97	8,97	8,97	69,90	69,90	69,90	69,90	2,23
18.09.2019	24.00	*	83,53	73,37	10,16	70,14	46,58	23,56	9,57	9,80	9,80	8,48	8,48	9,57	9,57	9,57	9,57	69,49	69,49	69,49	69,49	2,44
19.09.2019	24.00	*	79,39	70,95	8,44	69,63	43,40	26,23	8,28	8,28	8,28	8,48	8,48	8,28	8,28	8,28	8,28	68,77	68,77	68,77	68,77	2,45
20.09.2019	24.00	*	77,22	68,28	8,94	68,67	42,24	26,43	8,82	9,09	9,09	9,00	9,00	8,82	8,82	8,82	8,82	68,27	68,27	68,27	68,27	2,42
21.09.2019	24.00	*	76,17	66,94	9,23	66,66	41,30	25,36	9,09	9,26	9,26	65,81	65,81	9,09	9,09	9,09	9,09	65,81	65,81	65,81	65,81	2,31
22.09.2019	24.00	*	79,26	69,44	9,82	64,15	40,39	23,76	9,64	9,82	9,82	9,82	9,82	9,64	9,64	9,64	9,64	63,52	63,52	63,52	63,52	2,28
Среднее	24.00		73,00	63,44	9,56	68,78	44,27	24,50	9,08	9,08	9,08	9,27	9,27	9,08	9,08	9,08	9,08	66,02	66,02	66,02	66,02	2,22
Итого	168,00		511,02	444,08	66,94				63,63	63,63	63,63	64,92	64,92	63,63	63,63	63,63	63,63					15,54

Показания счетчиков на момент снятия данных

Дата, время	M1, Т	M2, Т	M3, Т	M4, Т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vл, Т	Общ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Увлг, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Общц:

Объем потребленного теплоносителя Увлг изл.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЗ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019г
 ЧЕРТЮЖИХОВА ДХ