

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Красных Зорь б-р, д. 18, лит. Д

Договор: 10022.038.1
 Строит. адрес:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Общий
 24437

График: 150/70

2-х трубная схема

Источники: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"
 Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 215881
 Подходящий трубопровод (M1)
 Обратный трубопровод (M2)
 Подходящий ГВС (M3)
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (Vп)

расходомер:
 ПРЭМ-32-81

GrIn= 0,067

Приборы УТЭ поверены до:
 GrMax= 30

Термопреобр.:
 КТСЛН
 КТСЛН
 ТСП-Н

Режим (схема):
 Преобр. давления:

Расчетный алгоритм: зимы: Q=M1*(h1-h2)+M2*(h2-h3)
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот.= 0,23
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: Qот.ср= 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2019 по 15.09.2019
 Оверт.= 0
 Гвент.= 0
 Qгвс=M3*(h3-h4)
 Qгвс.ср= 0,0858
 Qгвс.ср= 0,039
 Gгвс.= 15,6 Гвс.м=

Дата

Контроль ГВС (ТВ-1)
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2019 по 15.09.2019

Учет ГВС (ТВ-2)
 Уплотнит

Дата	Ти	НС	M1		M2		DM		T1		T2		dT	P1	P2	M3	M4		DM		V3	V4	dv (излив)	Уплотнит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			T	T	T	T	°C	°C	°C	°C	T	T					°C	°C	кг/см2	кг/см2									
23.08.2019	24,00	*	6,81	0,00	6,81	71,43	39,48	31,95	6,86	7,04	7,04	7,04	7,04	7,04	7,04	7,04	7,04	7,04	7,04	7,04	7,04	7,04	7,04	7,04	7,04	7,04	7,04	7,04	0,48
24.08.2019	24,00	*	7,20	0,00	7,20	70,58	38,93	31,65	7,28	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	0,51	
25.08.2019	24,00	*	7,57	0,00	7,57	71,10	39,37	31,73	7,53	7,73	7,73	7,73	7,73	7,73	7,73	7,73	7,73	7,73	7,73	7,73	7,73	7,73	7,73	7,73	7,73	7,73	7,73	0,53	
26.08.2019	24,00	*	7,48	0,00	7,48	71,36	39,92	31,44	7,50	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	0,58	
27.08.2019	24,00	*	8,23	0,00	8,23	71,10	40,16	30,94	8,30	8,48	8,48	8,48	8,48	8,48	8,48	8,48	8,48	8,48	8,48	8,48	8,48	8,48	8,48	8,48	8,48	8,48	8,48	0,48	
28.08.2019	24,00	*	8,31	0,00	8,31	70,73	39,80	30,93	8,36	8,54	8,54	8,54	8,54	8,54	8,54	8,54	8,54	8,54	8,54	8,54	8,54	8,54	8,54	8,54	8,54	8,54	8,54	0,52	
29.08.2019	24,00	*	6,84	0,00	6,84	70,58	40,03	30,55	6,84	7,01	7,01	7,01	7,01	7,01	7,01	7,01	7,01	7,01	7,01	7,01	7,01	7,01	7,01	7,01	7,01	7,01	7,01	0,52	
30.08.2019	24,00	*	7,41	0,00	7,41	71,04	40,33	30,71	7,47	7,58	7,58	7,58	7,58	7,58	7,58	7,58	7,58	7,58	7,58	7,58	7,58	7,58	7,58	7,58	7,58	7,58	7,58	0,52	
31.08.2019	24,00	*	7,41	0,00	7,41	71,29	41,06	30,23	7,47	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	0,52	
01.09.2019	24,00	*	8,88	0,00	8,88	71,70	40,42	31,28	8,87	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	0,52	
02.09.2019	24,00	*	7,40	0,00	7,40	71,41	40,45	30,96	7,43	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	0,50	
03.09.2019	24,00	*	7,01	0,00	7,01	71,29	39,52	31,77	7,03	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	0,57	
04.09.2019	24,00	*	8,10	0,00	8,10	71,29	40,16	31,25	8,08	8,28	8,28	8,28	8,28	8,28	8,28	8,28	8,28	8,28	8,28	8,28	8,28	8,28	8,28	8,28	8,28	8,28	8,28	0,61	
05.09.2019	24,00	*	9,78	0,00	9,78	70,35	53,00	17,35	8,68	8,89	8,89	8,89	8,89	8,89	8,89	8,89	8,89	8,89	8,89	8,89	8,89	8,89	8,89	8,89	8,89	8,89	8,89	0,61	
06.09.2019	24,00	*	7,32	0,00	7,32	70,68	29,01	41,67	7,24	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	0,57	
07.09.2019	24,00	*	8,20	0,00	8,20	71,29	29,02	42,27	8,11	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	0,60	
08.09.2019	24,00	*	8,81	0,00	8,81	70,99	26,61	42,38	8,64	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85	0,55	
09.09.2019	24,00	*	7,93	0,00	7,93	70,59	29,17	41,42	7,81	7,97	7,97	7,97	7,97	7,97	7,97	7,97	7,97	7,97	7,97	7,97	7,97	7,97	7,97	7,97	7,97	7,97	7,97	0,53	
10.09.2019	24,00	*	7,61	0,00	7,61	71,75	30,22	41,53	7,47	7,65	7,65	7,65	7,65	7,65	7,65	7,65	7,65	7,65	7,65	7,65	7,65	7,65	7,65	7,65	7,65	7,65	7,65	0,57	
11.09.2019	24,00	*	8,14	0,00	8,14	71,61	30,39	41,22	8,03	8,22	8,22	8,22	8,22	8,22	8,22	8,22	8,22	8,22	8,22	8,22	8,22	8,22	8,22	8,22	8,22	8,22	8,22	0,50	
12.09.2019	24,00	*	8,84	0,00	8,84	71,47	29,60	41,87	8,61	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	0,50	
13.09.2019	24,00	*	7,37	0,00	7,37	70,83	28,71	42,12	7,18	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35	0,53	
14.09.2019	24,00	*	7,64	0,00	7,64	71,06	27,13	43,93	7,58	7,77	7,77	7,77	7,77	7,77	7,77	7,77	7,77	7,77	7,77	7,77	7,77	7,77	7,77	7,77	7,77	7,77	7,77	0,63	
15.09.2019	24,00	*	9,15	0,00	9,15	71,65	26,79	44,86	8,88	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07	0,55	
Среднее	24,00	*	7,89	0,02	7,88	71,14	35,89	35,25	7,80	7,98	7,98	7,98	7,98	7,98	7,98	7,98	7,98	7,98	7,98	7,98	7,98	7,98	7,98	7,98	7,98	7,98	7,98	0,55	
Итого	576,00		189,44		0,43	189,01		187,19		187,19		187,19		187,19		187,19		187,19		187,19		187,19		187,19		187,19		187,19	13,15

Показаны счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время M1, T M2, T M3, T M4, T V3, куб.м V4, куб.м Vп, T Qобщ, Гкал Трав, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.

0 час
 0 час
 17,05 °C
 9,96 Гкал
 191,6 м.куб.

ФИЛИАЛ "ЭНЕРГОСБЫТ"
 Управление первичного учета
 ОПЕРАКАПИВАЛЦИИ КУУТЭ
 Представитель теплоснабжающей организации
 ЧЕРНОПОДХОВА ИХ
 1916