

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Красных Зорь б-р, д. 2, лит. X  
 Обслуживающая организация:

Договор: 8827.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УУТЭ:

Общий  
 24433

График: 150/70

Источник: ТЭЦ ООО "Обуховозерно"  
 Установленные приборы: Часовые и суточ. архивы в файлах:  
 Вычислитель: ВКТ-7 № 207177  
 Подающий трубопровод (М1) расходомер: ПРЭМ-40-В1  
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-40-В1  
 Подающий ГВС (М3) ПРЭМ-32-Д  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (Уп)

Схема подключения: 2-х трубная схема  
 Приборы УУТЭ поверены до: Gm1= 0,1  
 Gmax= 45  
 KTCГЛН 45  
 KTCГЛН 30

Режим (схема):  
 Преобр. давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M\*(t1-tхв)-M2\*(t2-tхв) лето: Qгвс=M3\*(t3-tхв)  
 Договорные нагрузки (ср.час), Ккал/час: Qот = 0,379 Qэвнт = 0 Qтех = 0 Qгвс = 0,1628  
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.: Gот = 113,7 Gэвнт = 0 Gтех = 0 Qгвс ср = 0,074  
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2019 по 15.09.2019 Gгвс = 29,6 Гбвс М =

Дата	Ти	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)									
			M1	M2	DM	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dV (излив)	Уплотит	T3	T4	P3	P4	Общ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	т	т	т	т	т	т	т	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Ккал
23.08.2019	24.00	*	99,77	85,15	14,62	71,82	71,85	0,17	14,29	14,29	14,29	14,60	15,18	15,18	14,60	14,60	71,36	71,36			1,02	
24.08.2019	24.00	*	99,49	84,28	15,21	71,06	70,92	0,14	14,85	14,85	14,85	15,18	16,44	16,44	15,18	15,18	70,51	70,51			1,05	
25.08.2019	24.00	*	99,18	82,75	16,43	71,57	71,40	0,17	16,06	16,06	16,06	16,44	17,16	17,16	16,44	16,44	71,16	71,16			1,14	
26.08.2019	24.00	*	99,37	82,75	16,62	71,86	71,73	0,13	16,24	16,24	16,24	16,82	17,28	17,28	16,82	16,82	71,28	71,28			1,16	
27.08.2019	24.00	*	99,47	83,54	15,93	71,39	71,24	0,15	15,78	15,78	15,78	16,14	16,14	16,14	16,14	16,14	70,86	70,86			1,12	
28.08.2019	24.00	*	99,31	83,53	15,78	70,97	70,84	0,13	15,67	15,67	15,67	16,01	16,01	16,01	16,01	16,01	70,43	70,43			1,10	
29.08.2019	24.00	*	99,36	84,22	15,14	71,10	70,95	0,15	15,04	15,04	15,04	15,35	15,35	15,35	15,35	15,35	70,63	70,63			1,06	
30.08.2019	24.00	*	118,80	102,59	16,21	71,59	71,47	0,12	15,60	15,60	15,60	15,95	15,95	15,95	15,95	15,95	71,17	71,17			1,11	
31.08.2019	24.00	*	130,68	114,58	16,10	71,90	71,82	0,08	15,47	15,47	15,47	15,82	15,82	15,82	15,82	15,82	71,36	71,36			1,11	
01.09.2019	24.00	*	129,22	111,47	17,75	72,11	72,02	0,09	17,40	17,40	17,40	17,82	17,82	17,82	17,82	17,82	71,70	71,70			1,25	
02.09.2019	24.00	*	128,53	112,07	16,46	71,91	71,80	0,11	16,09	16,09	16,09	16,49	16,49	16,49	16,49	16,49	71,59	71,59			1,15	
03.09.2019	24.00	*	127,76	111,89	15,87	72,00	71,90	0,10	15,62	15,62	15,62	15,98	15,98	15,98	15,98	15,98	71,59	71,59			1,12	
04.09.2019	24.00	*	128,97	113,35	15,62	71,85	71,77	0,08	15,41	15,41	15,41	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	71,33	71,33			1,10	
05.09.2019	24.00	*	128,32	112,76	15,56	71,31	71,22	0,09	15,39	15,39	15,39	15,74	15,74	15,74	15,74	15,74	70,80	70,80			1,09	
06.09.2019	24.00	*	127,33	110,49	16,84	71,20	71,10	0,10	16,60	16,60	16,60	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	70,81	70,81			1,18	
07.09.2019	24.00	*	128,47	112,29	16,18	71,91	71,82	0,09	16,10	16,10	16,10	16,46	16,46	16,46	16,46	16,46	71,39	71,39			1,15	
08.09.2019	24.00	*	124,34	106,83	17,51	71,40	71,29	0,11	17,48	17,48	17,48	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	71,07	71,07			1,24	
09.09.2019	24.00	*	125,99	109,59	16,40	71,27	71,15	0,12	16,39	16,39	16,39	16,77	16,77	16,77	16,77	16,77	70,96	70,96			1,16	
10.09.2019	24.00	*	127,58	110,36	17,22	72,40	72,31	0,09	17,05	17,05	17,05	17,48	17,48	17,48	17,48	17,48	71,95	71,95			1,23	
11.09.2019	24.00	*	127,71	110,17	17,54	72,05	71,96	0,09	17,49	17,49	17,49	17,88	17,88	17,88	17,88	17,88	71,64	71,64			1,25	
12.09.2019	24.00	*	128,39	112,15	16,24	71,90	71,81	0,09	16,45	16,45	16,45	16,85	16,85	16,85	16,85	16,85	71,42	71,42			1,17	
13.09.2019	24.00	*	128,67	112,38	16,29	71,40	71,28	0,12	16,62	16,62	16,62	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01	71,10	71,10			1,18	
14.09.2019	24.00	*	126,93	110,23	16,70	71,83	71,75	0,08	16,88	16,88	16,88	17,24	17,24	17,24	17,24	17,24	71,21	71,21			1,20	
15.09.2019	24.00	*	122,30	103,03	19,27	72,06	71,95	0,11	19,63	19,63	19,63	20,09	20,09	20,09	20,09	20,09	71,67	71,67			1,41	
Среднее	24.00		119,00	102,60	16,40	71,66	71,55	0,11	16,23	16,23	16,23	16,61	16,61	16,61	16,61	16,61	71,21	71,21			1,16	
Итого	576,00		2855,94	2482,45	393,49				389,60	389,60	389,60	398,56	398,56	398,56	398,56	398,56					27,75	

Показания счетчиков на момент снятия данных

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Уп, т	Общ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии ОООш, рассчитанное по среднему: 0 час  
 Объем теплоносителя Уилл, рассчитанный по среднему: 0 час  
 Период превышения t2: 0 час  
 Корректировка на температуру холодной воды: 6,64 Гкал  
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 21,11 Гкал**  
 Количество потребленной тепловой энергии ОООш: 398,56 м.кв.  
 Объем потребленного теплоносителя Уилл: 398,56 м.кв.

Генеральный директор ОООш:   
 Руководитель филиала ОООш:   
 Руководитель филиала ОООш: 