

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Красных Зорь б-р, д. 2, лит. Х  
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"

Договор: 8827.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УТЭ:

Общий  
 24433

Установленные приборы: ВКГ-7 № 207177

Часовые и сумм. архивы в файлах:

Приборы УТЭ поверены до:

2-х трубная схема

Режим (схема):  
 Преобр. Давления:

График: 1507/0

Вычислитель: ВКГ-7 № 207177  
 Подающий трубопровод (M1)  
 Обратный трубопровод (M2)  
 Подающий ГВС (M3)  
 Циркуляционный ГВС (M4)  
 Подпиточный трубопровод (Vп)  
 Расчетный алгоритм:

расходомер: PRЭМ-40-В1  
 PRЭМ-40-В1  
 PRЭМ-32-D  
 GmIn= 0,1  
 0,1  
 0,2  
 Smax= 45  
 45  
 30  
 Термопреобр.: КТСЛ-Н  
 КТСЛ-Н

Q=M1\*(h1-hхв)-M2\*(h2-hхв)

Qгвс=M3\*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот = 0,379 Оверт = 0 Отех = 0 Qгвс = 0,1628  
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот = 113,7 Оверт = 0 Отех гвс = 0,074  
 Договорные расходы (ср. сут.), Г/сут.: Qот = 113,7 Счет = 0 Стех гвс = 29,6

Учет отопление (ТВ-1) Фактическое потребление за отчетный период с 16.09.2019 по 22.09.2019

Дата	Тп	НС	Учет отопление (ТВ-1)				Фактическое потребление за отчетный период с 16.09.2019 по 22.09.2019								Контроль ГВС (ТВ-2)				Qобщ Гкал									
			M1	M2	dM	T	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Уплотит		T3	T4	P3	P4					
16.09.2019	24.00	*	124,74	105,23	19,51	71,26	71,19	0,07			20,12		20,12	20,59		20,59		70,65										1,40
17.09.2019	24.00	*	117,62	97,75	19,87	70,32	70,23	0,09			20,36		20,36	20,82		20,82		69,75										1,41
18.09.2019	24.00	*	139,88	121,12	18,76	69,84	61,09	8,75			19,65		19,65	20,07		20,07		69,75										2,38
19.09.2019	24.00	*	146,05	122,39	23,66	69,46	51,33	18,13			19,28		19,28	19,73		19,73		69,31										3,66
20.09.2019	24.00	*	139,44	116,98	22,46	68,40	50,35	18,05			18,46		18,46	18,85		18,85		68,80										3,65
21.09.2019	24.00	*	136,77	114,34	22,43	66,51	48,90	17,61			18,52		18,52	18,88		18,88		66,17										3,51
22.09.2019	24.00	*	141,97	116,30	25,67	63,94	47,06	16,88			22,06		22,06	22,46		22,46		63,98										3,61
Среднее	24.00	*	135,21	113,44	21,77	68,53	57,16	11,37			19,78		19,78	20,20		20,20		68,34										2,83
Итого	168,00		946,47	794,11	152,36						138,45		138,45	141,40		141,40												19,82

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t:

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.

17,05 °C  
 17,22 Гкал  
 141,4 м.куб.

0 час  
 0 час  
 час

Гкал  
 куб.м

Представитель теплоснабжающей организации  
 ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»  
 УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА  
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ

ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019г  
 ЧЕРТОПОДОХОВА ДХ