

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Бабушкина ул, д. 101, корп. 1, лит. Я
 Обслуживающая организация: Источник: ТЭЦ ООО "Обуховаэнерго"

Договор: 8818.038.1
 Строит. адрес: Т. телефон:

Телефон:

Узел учета: Общий
 Код УТЭ: 12353

График: 15070

Выноситель: СЛТ943 № 14799
 Подходящий ГВС (M3)
 Циркуляционный трубопровод (M4)
 Расчетный алгоритм:

Схемы подключения: 2-х-трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до: 26.12.2021
 Термопреобр.: КТТПР-05
 КТТПР-05
 ТПТ-15-2

Режим (схема): ОП: СЛ-0; МП: СЛ-0;
 Преобр. давления:

Договорные нагрузки: Гкал/час: Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх)
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот = 0,4546
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.: Gот = 136,38

Счетчик: Qвх = 0
 Qот = 0
 Qвс = M3*(h3-hвх)
 Qвс ср = 0,198
 Qвс ср = 0,09

Qвс = 0,198
 Qвс ср = 0,09
 Gвс = 36 т/сут

Дата: 23.08.2019
 Тип: час
 Контроль ГВС (ТВ-1)
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2019 по 15.09.2019

Дата	Тип	M1		M2		T1		T2		dT	P1	P2	M3	M4	V3		V4		Учет ГВС (ТВ-2)		T3	T4	P3	P4	Общ
		T	Т	T	Т	°C	°C	°C	°C						кг/см2	кг/см2	T	Т	M3	M3					
23.08.2019	24.00*	119,09	102,84	16,25	70,95	70,74	0,21	16,27	16,64	16,64	16,64	16,64	16,64	16,64	16,64	16,64	16,64	16,64	16,64	70,43	70,43	69,67	70,32	1,15	
24.08.2019	24.00*	119,28	102,37	16,91	70,24	70,05	0,19	16,92	17,30	17,30	17,30	17,30	17,30	17,30	17,30	17,30	17,30	17,30	17,30	70,51	70,51	69,67	70,32	1,18	
25.08.2019	24.00*	120,96	101,66	19,30	70,73	70,50	0,23	19,23	19,67	19,67	19,67	19,67	19,67	19,67	19,67	19,67	19,67	19,67	19,67	70,51	70,51	69,67	70,32	1,35	
26.08.2019	24.00*	119,01	101,99	17,02	71,02	70,82	0,20	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01	70,44	70,44	69,67	70,32	1,20	
27.08.2019	24.00*	119,05	102,29	16,76	70,59	70,38	0,21	16,75	17,13	17,13	17,13	17,13	17,13	17,13	17,13	17,13	17,13	17,13	17,13	70,09	70,09	69,67	70,32	1,19	
28.08.2019	24.00*	119,29	102,17	17,12	70,16	69,96	0,20	17,09	17,09	17,09	17,09	17,09	17,09	17,09	17,09	17,09	17,09	17,09	17,09	70,09	70,09	69,67	70,32	1,17	
29.08.2019	24.00*	117,95	101,26	16,69	70,23	70,02	0,21	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	69,58	69,58	69,67	70,32	1,19	
30.08.2019	24.00*	134,60	118,74	15,86	70,74	70,57	0,17	15,96	15,96	15,96	15,96	15,96	15,96	15,96	15,96	15,96	15,96	15,96	15,96	70,25	70,25	69,67	70,32	1,12	
31.08.2019	24.00*	148,57	131,98	16,59	71,18	71,06	0,12	16,74	16,74	16,74	16,74	16,74	16,74	16,74	16,74	16,74	16,74	16,74	16,74	70,25	70,25	69,67	70,32	1,18	
01.09.2019	24.00*	149,04	130,88	18,36	71,48	71,34	0,14	18,51	18,51	18,51	18,51	18,51	18,51	18,51	18,51	18,51	18,51	18,51	18,51	70,61	70,61	69,67	70,32	1,17	
02.09.2019	24.00*	147,27	130,96	16,31	71,13	70,99	0,14	16,56	16,56	16,56	16,56	16,56	16,56	16,56	16,56	16,56	16,56	16,56	16,56	70,96	70,96	69,67	70,32	1,24	
03.09.2019	24.00*	145,67	130,28	15,39	71,31	71,16	0,15	15,65	15,65	15,65	15,65	15,65	15,65	15,65	15,65	15,65	15,65	15,65	15,65	70,61	70,61	69,67	70,32	1,17	
04.09.2019	24.00*	148,34	131,02	17,32	71,62	71,48	0,14	17,35	17,35	17,35	17,35	17,35	17,35	17,35	17,35	17,35	17,35	17,35	17,35	70,54	70,54	69,67	70,32	1,21	
05.09.2019	24.00*	147,27	130,16	17,11	71,62	70,48	0,14	17,63	17,63	17,63	17,63	17,63	17,63	17,63	17,63	17,63	17,63	17,63	17,63	70,02	70,02	69,67	70,32	1,22	
06.09.2019	24.00*	146,22	129,18	17,04	70,82	70,33	0,14	17,38	17,38	17,38	17,38	17,38	17,38	17,38	17,38	17,38	17,38	17,38	17,38	69,92	69,92	69,67	70,32	1,21	
07.09.2019	24.00*	147,84	130,84	17,00	71,10	70,96	0,14	17,31	17,31	17,31	17,31	17,31	17,31	17,31	17,31	17,31	17,31	17,31	17,31	70,02	70,02	69,67	70,32	1,22	
08.09.2019	24.00*	145,43	125,83	19,60	70,76	70,60	0,16	19,82	19,82	19,82	19,82	19,82	19,82	19,82	19,82	19,82	19,82	19,82	19,82	70,50	70,50	69,67	70,32	1,22	
09.09.2019	24.00*	146,05	127,30	18,75	70,43	70,28	0,15	18,66	18,66	18,66	18,66	18,66	18,66	18,66	18,66	18,66	18,66	18,66	18,66	70,50	70,50	69,67	70,32	1,22	
10.09.2019	24.00*	148,03	129,72	18,31	71,69	71,56	0,13	18,23	18,23	18,23	18,23	18,23	18,23	18,23	18,23	18,23	18,23	18,23	18,23	69,84	69,84	69,67	70,32	1,39	
11.09.2019	24.00*	145,70	130,14	15,56	71,34	71,20	0,14	15,44	15,44	15,44	15,44	15,44	15,44	15,44	15,44	15,44	15,44	15,44	15,44	71,09	71,09	69,67	70,32	1,30	
12.09.2019	24.00*	147,73	130,82	16,91	71,22	71,08	0,14	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	70,74	70,74	69,67	70,32	1,30	
13.09.2019	24.00*	146,82	131,16	15,66	70,62	70,46	0,16	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	70,13	70,13	69,67	70,32	1,09	
14.09.2019	24.00*	146,19	128,61	17,58	71,13	71,00	0,13	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85	70,44	70,44	69,67	70,32	1,11	
15.09.2019	24.00*	144,95	123,30	21,65	71,33	71,17	0,16	21,74	21,74	21,74	21,74	21,74	21,74	21,74	21,74	21,74	21,74	21,74	21,74	70,34	70,34	69,67	70,32	1,26	
Среднее	24.00*	138,35	121,05	17,29	70,90	70,74	0,16	17,39	17,39	17,39	17,39	17,39	17,39	17,39	17,39	17,39	17,39	17,39	17,39	70,34	70,34	69,67	70,32	1,22	
Итого	576,00	3320,35	2905,30	416,05	417,44	417,44	0,16	417,44	417,44	417,44	417,44	417,44	417,44	417,44	417,44	417,44	417,44	417,44	417,44	426,95	426,95	69,67	70,32	29,36	

Показание счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время M1, T M2, T M3, T M4, T V3, куб.м V4, куб.м Vп, T Общ, Гкал Траб, ч

Количество тепловой энергии Общ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабителя Упл, рассчитанный по среднему:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды:
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Общ:
 Объем потребленного теплоснабителя Упл изл.

17,05 °C
 22,24 Гкал
 426,95 м.куб.
 0 час
 0 час
 7,12 Гкал
 0 час
 0 час
 426,95 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
ГУП "ТЭК СПб"
 ФИЛИАЛ "ЭНЕРГОСНАБ"
 УПРАВЛЕНИЕ ТЕПЛОВОГО УЧЕТА
 ОТДЕЛ КВАРТИРНО-Теплоэнергетической организации

ОТЧЕТ ПРИНТ 23.09.2019
 ЧЕРТОНАХОВА ЛХ