

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"** Адрес: **Бабушкина ул, д. 101, корп. 2, лит. Ю** Договор: **8819.038.1** Телефон: _____
 Обслуживающая организация: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"** Источник: _____ Стронт. адрес: _____ Код УЛТЭ: _____
 Узел учета: _____ Общий 23599
 Расчетный алгоритм: _____ зима: _____ Qтеп=M3*(h3-hхв) лето: _____ Qтеп=M3*(h3-hхв) график: **150/70**

Вычислитель: **ВКЛ-7 № 207262** Часовые и суточ. архивы в файлах: _____
 Подводящий трубопровод (M1) расходомер: _____
 Опорный трубопровод (M2) ПРЭМ-32-В1 Smin= _____
 Подводящий ГВС (M3) ПРЭМ-32-В1 Smax= _____
 Циркуляционный ГВС (M4) ПРЭМ-32-В1 _____
 Подводящий трубопровод (Vn) ПРЭМ-20-В1 _____
 Расчетный алгоритм: _____
 Договорные нагрузки, Гкал/час: _____
 Договорные нагрузки (гр час), Гкал/час: _____
 Договорные расходы (гр сут.), т/сут: _____
 Qот= _____
 Qтеп= _____
 Qотср= _____
 Qтепср= _____
 Qотср= _____
 Qтепср= _____

Дата	Тип	Учет отопления (ТВ-1)				Фактическое потребление за отчетный период с 16.09.2019 по 22.09.2019				Контроль ГВС (ТВ-2)				Qобщ Гкал									
		M1	M2	ΔM	ΔT	Т	ΔT	P1	P2	M3	M4	ΔM	V3		V4	ΔV (кв/л)	Улодпит	T3	T4	P3	P4		
16.09.2019	24.00	142,33	134,85	7,48	70,87	60,74	10,13			93,48	88,01	5,47	95,62	89,72	5,90	70,73	64,86					1,90	
17.09.2019	24.00	135,20	127,56	7,64	69,88	55,18	14,70			89,05	82,68	6,37	91,06	84,24	6,82	69,74	63,92					2,41	
18.09.2019	24.00	136,28	130,02	6,26	69,26	55,02	14,24			89,41	84,34	5,07	91,38	85,92	5,46	69,14	63,50					2,29	
19.09.2019	24.00	124,90	118,36	6,54	68,78	53,74	15,04			82,00	76,77	5,23	83,78	78,15	5,63	68,65	62,43					2,23	
20.09.2019	24.00	117,78	111,50	6,28	67,63	52,39	15,24			77,18	72,25	4,93	78,83	73,51	5,32	68,65	62,43					2,23	
21.09.2019	24.00	116,35	108,92	7,43	65,86	51,12	14,74			76,50	70,44	6,06	78,04	71,61	6,43	67,50	61,04					2,13	
22.09.2019	24.00	119,76	110,88	8,88	63,30	49,39	13,91			79,16	71,59	7,57	80,62	72,66	7,96	65,71	59,53					2,10	
Среднее	24.00	127,51	120,30	7,22	67,94	53,94	14,00			83,83	78,01	5,81	85,62	79,40	6,22	63,17	57,38					2,11	
Итого	168.00	892,60	842,09	50,51						586,78	546,08	40,70	599,33	555,81	43,52								15,17

Количество тепловой энергии Ообщ, рассчитанное по среднему: _____
 Объем теплоносителя Уизл, рассчитанный по среднему: _____
 Период расчета по договору: _____
 Период превышения t2: _____
 Корректировка на температуру холодной воды: _____
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): _____
 Количество потребленной тепловой энергии Ообщ: **14,31** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Утев изл: **43,52** м.куб.
0,86 Гкал
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____
 Представитель теплоснабжающей организации _____

ТУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
 Управление филиального учета
 Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИН. Т 2 ЮС 2019г
ЧЕРТОНОМОСКОВА ДХ