

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Бабушкина Ул., д. 103, лит. О**
 Обслуживающая организация: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **8820.038.1**
 Строит. адрес: **Теплофонтан**
 Телефон: **8820.038.1**

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Общий
 23600

Установленные приборы: **Часовые и отсчет. архивы в файлах** **Схема подключения: 2-х трубная схема** **Режим (схема):**
 Вычислитель: **ВКГ-7 № 20691** **расходомер:** **См1=** **Приборы УТЭ поверены до: 03.12.2021** **Преобр.давления:**
 Подводящий трубопровод (М1) **ПРЭМ** **0,067** **КТСЛН**
 Обратный трубопровод (М2) **ПРЭМ** **0,067** **КТСЛН**
 Подводящий ГВС (М3) **ПРЭМ** **30** **КТСЛН**
 Циркуляционный ГВС (М4) **ПРЭМ** **30** **КТСЛН**

Источники: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"** **Зима:** **Q=M1*(h1-hx)-M2*(h2-hx)** **лето:** **Qгвс=M3*(h3-hx)**
 Расчетный алгоритм: **Qот=** **0,256** **Qвент=** **0** **Qтех=** **0** **Qгвс ср=** **0,1188**
 Договорные нагрузки (ср. час): **Гкал/час:** **Qот=** **0,256** **Qвент=** **0** **Qтех=** **0** **Qгвс ср=** **0,054**
 Договорные расходы (ср. сут.): **Тгсут:** **Qот=** **76,8** **Qвент=** **0** **Qтех=** **0** **Qгвс ср=** **21,6** **Ггвс м=**

Фактическое потребление за отчетный период с 16.09.2019 по 22.09.2019

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)				Общ. Гкал				
			М1	М2	дМ	Т1	Т2	дТ	Р1	Р2	М3	М4	дМ	У3	У4	дУ (излив)		Уполит	Т3	Т4	Р3
	час	т	т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	т	т	т	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
16.09.2019	24,00		84,60	67,95	16,65	71,16	70,90	0,26			15,41		15,41	15,76		15,76	70,77				1,21
17.09.2019	24,00		80,56	63,94	16,62	70,18	69,89	0,29			15,35		15,35	15,70		15,70	69,88				1,19
18.09.2019	24,00		83,35	65,03	18,32	69,60	69,27	0,33			17,00		17,00	17,40		17,40	69,49				1,30
19.09.2019	24,00		76,08	51,54	24,54	69,13	62,61	6,52			15,16		15,16	15,50		15,50	68,87				2,04
20.09.2019	24,00	*	72,17	56,29	15,88	68,05	38,19	29,86			14,99		14,99	15,29		15,29	68,02				2,76
21.09.2019	24,00	*	70,74	55,42	15,32	66,22	37,73	28,49			14,37		14,37	14,68		14,68	65,78				2,59
22.09.2019	24,00	*	77,15	56,44	20,71	63,63	36,77	26,86			19,79		19,79	20,16		20,16	63,51				2,83
Среднее	24,00		77,81	59,52	18,29	68,28	55,05	13,23			16,01		16,01	16,36		16,36	68,05				1,99
Итого	168,00		544,65	416,61	128,04						112,07		112,07	114,49		114,49					13,92

Показания счетчиков на момент снятия данных: **М1, т** **М2, т** **М3, т** **М4, т** **У3, куб.м** **У4, куб.м** **Уп, т** **Общ. Гкал** **Траб, ч**

Количество тепловой энергии Общд, рассчитанное по среднему: **0 час** **Гкал**
 Объем теплоснабжения Упдл, рассчитанный по среднему: **0 час** **кв.м**
 Период расчета по договору: **0 час**
 Период превышения Г: **17,05 °С** **2,18 Гкал**
 Корректировка на температуру холодной воды
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): **11,74 Гкал**
Количество потребленной тепловой энергии Общд: **114,49 м.квб**
Объем потребленного теплоснабжения Упдл: **114,49 м.квб**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____
 Представитель теплоснабжающей организации _____

ГУП "ТЭК СПб"
ФИЛИАЛ "ЭНЕРГООБЪКТ"
УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ
ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ
УЧЕТА
ОТЧЕТ ПРИНЧТ 2309.2019Г
ЧЕРТОНОДОХОВА ДХ
af