Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
Адрес: Бабушкина ул, д. 103, лит. О
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховознерго"

Договор: 8820.038.1
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: 2-х трубная схема
Приборы УУТЭ поверены до: 03.12.2021

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ: 23600

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: ВКТ-7 № 206091

	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н
Циркуляционный ГВС (М4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				

Режим (схема):
Преобр.давления:
график: 150/70

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= 0,256 Qвент.= 0 Qтех.= 0 Qтех.гв= 0 Qгвс.= 0,1188
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср 0 Qгвс.ср= 0,054
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= 76,8 Gвент.= 0 Gтех.= 0 Gтех.гв= 0 Gгвс.= 21,6 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2019 по 15.09.2019

Дата	Ти	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Гкал
23.08.2019	24,00		67,20	55,93	11,27	71,69	71,03	0,66			10,75		10,75	10,99		10,99		71,44				0,77
24.08.2019	24,00	*	67,44	55,69	11,75	70,95	70,31	0,64			11,35		11,35	11,60		11,60		70,67				0,80
25.08.2019	24,00	*	67,40	55,37	12,03	71,46	70,80	0,66			11,64		11,64	11,92		11,92		71,27				0,83
26.08.2019	24,00		69,51	55,46	14,05	71,76	71,11	0,65			13,58		13,58	13,90		13,90		71,57				0,97
27.08.2019	24,00		69,36	55,65	13,71	71,30	70,67	0,63			13,27		13,27	13,57		13,57		71,11				0,94
28.08.2019	24,00	*	68,60	55,67	12,93	70,87	70,25	0,62			12,58		12,58	12,88		12,88		70,62				0,89
29.08.2019	24,00		70,40	55,07	15,33	70,99	70,36	0,63			14,82		14,82	15,17		15,17		70,88				1,05
30.08.2019	24,00		77,70	65,34	12,36	71,45	70,87	0,58			11,85		11,85	12,14		12,14		71,25				0,84
31.08.2019	24,00		84,86	71,99	12,87	71,79	71,25	0,54			12,28		12,28	12,53		12,53		71,53				0,88
01.09.2019	24,00	*									13,97		13,97	14,30		14,30		71,83				1,00
02.09.2019	24,00	*	85,12	71,32	13,80	71,80	71,23	0,57			13,33		13,33	13,63		13,63		71,70				0,96
03.09.2019	24,00		86,22	70,79	15,43	71,91	71,35	0,56			14,80		14,80	15,14		15,14		71,79				1,06
04.09.2019	24,00	*	85,25	71,51	13,74	71,74	71,19	0,55			13,12		13,12	13,41		13,41		71,49				0,94
05.09.2019	24,00	*	85,78	70,81	14,97	71,20	70,65	0,55			14,36		14,36	14,70		14,70		71,02				1,02
06.09.2019	24,00	*	83,23	70,27	12,96	71,08	70,51	0,57			12,35		12,35	12,62		12,62		70,93				0,88
07.09.2019	24,00	*	83,81	71,14	12,67	71,78	71,21	0,57			12,06		12,06	12,36		12,36		71,52				0,86
08.09.2019	24,00		85,29	68,38	16,91	71,33	70,75	0,58			16,34		16,34	16,73		16,73		71,21				1,16
09.09.2019	24,00		85,61	69,35	16,26	71,10	70,56	0,54			15,68		15,68	16,06		16,06		70,85				1,11
10.09.2019	24,00		85,01	70,64	14,37	72,28	71,72	0,56			13,66		13,66	13,99		13,99		72,04				0,98
11.09.2019	24,00	*	84,27	70,29	13,98	71,93	71,49	0,44			12,81		12,81	13,12		13,12		71,71				0,92
12.09.2019	24,00	*	85,26	70,31	14,95	71,77	71,50	0,27			13,55		13,55	13,84		13,84		71,50				0,97
13.09.2019	24,00	*	84,76	70,55	14,21	71,29	70,98	0,31			12,82		12,82	13,12		13,12		71,20				0,91
14.09.2019	24,00	*	83,76	69,27	14,49	71,74	71,46	0,28			13,19		13,19	13,51		13,51		71,39				0,94
15.09.2019	24,00		83,41	66,48	16,93	72,02	71,70	0,32			15,72		15,72	16,09		16,09		71,84				1,13
Среднее	24,00		76,22	62,80	13,42	71,53	71,00	0,53			13,33		13,33	13,64		13,64		71,35				0,95
Итого	576,00		1829,25	1507,28	321,97						319,88		319,88	327,32		327,32						22,81

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему 0 час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 17,05 °C 5,45 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 17,36 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 327,32 м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭКСПЛУАТАЦИЯ»
УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА
ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯЛ 23.09.2019г
ЧЕРГОШОЛОХОВА Л.Х.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) /_____/

Представитель теплоснабжающей организации /_____/