

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Бабушкина ул., д. 107, лит. Н

Договор: 8562.038.1
 Стронт адрес:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Общий
 23789

Обслуживающая организация:
 Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Схема подключения:
 Приборы УТЭ поверены до:

Телефон:

График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и грочн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКГ-7 № 207709
 Подающий трубопровод (М1) расходомер:
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-40-В1
 Подающий ГВС (М3) ПРЭМ-40-В1
 Циркуляционный ГВС (М4) ПРЭМ-32-В1

2-х трубная схема
 Термомреобр.: КТСП-Н
 КТСП-Н
 ТСП-Н

Режим (схема):
 Преобр. давления:

Подпиточный трубопровод (Уп)
 Расчетный алгоритм:

лето: Qгвс=М3*(t3-тхв)
 Qгвс.гвс ср
 Qгвс.гвс ср

Qгвс.гвс ср = 0,1518
 Qгвс.гвс ср = 0,069
 Qгвс.гвс ср = 27,6 Гвс.М=

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qг= 0,321
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qдг= 0,321
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.: Gдг= 96,3

Qгвс.гвс ср = 0
 Qгвс.гвс ср = 0
 Qгвс.гвс ср = 0

Qгвс.гвс ср = 0
 Qгвс.гвс ср = 0
 Qгвс.гвс ср = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 16.09.2019 по 22.09.2019

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)				Qобщ								
			М1	М2	дМ	Т1	Т2	дТ	Р1	Р2	М3	М4	дМ	У3		У4	dv (излив)	Уплоднит	Т3	Т4	Р3	Р4	
час	Т	Т	Т	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	М3	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал	
16.09.2019	24.00		92,68	82,39	10,29	71,17	53,96	17,21							94,82	83,57	11,25						2,16
17.09.2019	24.00		87,25	75,91	11,34	70,14	42,95	27,19							89,21	76,58	12,63						2,86
18.09.2019	24.00		91,85	79,16	12,69	69,59	43,28	26,31							93,86	79,87	13,99						2,97
19.09.2019	24.00		85,81	75,43	10,38	69,02	42,40	26,62							87,68	76,11	11,57						2,73
20.09.2019	24.00		84,37	72,59	11,78	68,11	41,49	26,62							86,19	73,21	12,98						2,74
21.09.2019	24.00		81,77	71,54	10,23	65,97	40,37	25,60							83,38	72,06	11,32						2,51
22.09.2019	24.00		87,89	73,41	14,48	63,59	39,39	24,20							89,54	73,89	15,65						2,70
Среднее	24.00		87,37	75,78	11,60	68,23	43,41	24,82							89,24	76,47	12,77						2,67
Итого	168.00		611,62	530,43	81,19										624,68	535,29	89,39						18,67

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время М1, т М2, т М3, т М4, т У3, куб.м У4, куб.м Уп, т Qобщ, Гкал Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Уизл, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ,
 Объем потребленного теплоносителя Угвс изл.

0 час
 0 час
 час

Гкал
 куб.м

17,05 °С
 17,29 Гкал
 89,39 м.куб.

1,38 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

ГУП "ТЭК СПб"
 ФИЛИАЛ "ЭНЕРГ ОБСЛУЖИВАНИЕ"
 УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ
 ОТЧЕТ ПРИНТИТ 2309 2019Г
 ЧЕРТОНКОДХОВА ДХ