

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Обуховской Обороны пр-кт, д. 108, корп. 2, лит. П
 Обслуживающая организация: Источники: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор: 8969.038.1
 Строит. адрес: Телерайон:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Код УТЭ-:

Отопление 28175

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ТСРВ-026М № 1318190
 Подающий трубопровод (М1) ЭРСВ-440ПВ-32
 Обратный трубопровод (М2) ЭРСВ-440ПВ-32
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)

расходомер: Gml= 0,116
 ЭРСВ-440ПВ-32 0,116

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до: Smax= 28,98
 Термопреобр.: Вэлт ТПС Вэлт ТПС

Режим (схема): Преобр. давления: СДВ СДВ

График: 15070

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-txb)-M2*(t2-txb)
 Договорные нагрузки, [Гкал/час]: Qот = 0,15 Qвент = 0 Qтеп = 0 Qгвс = 0
 Договорные расходы (гр.сут.), [т/сут.]: Gот = 45 Gвент = 0 Gтеп = 0 Qгвс.ср = 0
 Qгвс.м = 0

Дата	Тип	Учет отопления (ТВ-1)				Учет ГВС (ТВ-2)				Qобщ, Гкал
		M1, т	M2, т	ΔT, °C	Q, Гкал	M3, т	M4, т	ΔV, куб.м	Qобщ, Гкал	
16.09.2019	24.00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.09.2019	24.00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.09.2019	24.00*	0,49	0,35	0,14	0,72	0,20	0,10	0,02	0,02	
19.09.2019	24.00*	32,87	31,96	0,91	31,67	19,12	12,55	2,70	1,70	
20.09.2019	24.00	74,57	72,51	2,06	69,04	41,92	27,12	5,90	3,80	
21.09.2019	24.00	73,39	71,27	2,12	67,09	41,06	26,03	6,10	4,10	
22.09.2019	24.00	76,26	74,23	2,03	64,46	40,28	24,18	6,00	3,80	
Среднее	24.00	36,80	35,76	1,04	33,56	20,62	12,94	2,99	1,93	
Итого	168.00	257,58	250,32	7,26						

Дата, время	M1, т		M2, т		M3, т		M4, т		V3, куб.м		V4, куб.м		Уп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т				

Показаны счетчиков на момент снятия данных:
 Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 6,99 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vизл изл: м.куб

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ГУП «ТЭК СПб»
 Представитель теплонаблюдающей организации
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГООБЪЕКТ»
 УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ

ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019г
ЧЕРТЮЖИЦА ДЛХ

