Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Бабушкина ул, д. 109, корп. 1, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **8822.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **12352**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Приборы УУТЭ поверены до: **20.12.2021**
Режим (схема): **ОП: СП-0; МП: СП-0;**
график: **150/70**

Вычислитель:	**СПТ943 № 14806**	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТПТР-05
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТПТР-05
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ-32-В1	0,067	30	ТПТ-15-2
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					

Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,501**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0,1958**	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0,089**	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**150,3**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**35,6**	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2019 по 15.09.2019

Дата	Ти	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.08.2019	24,00	*	113,96	98,57	15,39	71,49	71,36	0,13			13,89		13,89	14,22		14,22		71,29				0,99
24.08.2019	24,00	*	114,65	98,36	16,29	70,79	70,66	0,13			14,77		14,77	15,11		15,11		70,62				1,04
25.08.2019	24,00	*	115,99	98,25	17,74	71,24	71,12	0,12			16,16		16,16	16,53		16,53		71,16				1,15
26.08.2019	24,00	*	115,38	98,18	17,20	71,55	71,43	0,12			15,76		15,76	16,13		16,13		71,33				1,12
27.08.2019	24,00	*	116,03	98,48	17,55	71,11	70,98	0,13			16,09		16,09	16,46		16,46		71,00				1,14
28.08.2019	24,00	*	114,43	98,69	15,74	70,68	70,56	0,12			14,33		14,33	14,66		14,66		70,48				1,01
29.08.2019	24,00	*	115,48	99,29	16,19	70,73	70,62	0,11			14,78		14,78	15,12		15,12		70,53				1,04
30.08.2019	24,00	*	129,26	113,01	16,25	71,11	71,03	0,08			14,74		14,74	15,08		15,08		70,97				1,05
31.08.2019	24,00	*	139,71	124,09	15,62	71,51	71,44	0,07			14,02		14,02	14,34		14,34		71,28				1,00
01.09.2019	24,00	*	142,08	123,12	18,96	71,80	71,72	0,08			17,29		17,29	17,69		17,69		71,70				1,24
02.09.2019	24,00	*	139,33	122,38	16,95	71,47	71,41	0,06			15,48		15,48	15,84		15,84		71,29				1,10
03.09.2019	24,00	*	138,50	122,09	16,41	71,63	71,57	0,06			14,94		14,94	15,29		15,29		71,49				1,07
04.09.2019	24,00	*	140,48	122,76	17,72	71,46	71,41	0,05			16,20		16,20	16,58		16,58		71,26				1,15
05.09.2019	24,00	*	139,76	122,67	17,09	70,88	70,82	0,06			15,54		15,54	15,90		15,90		70,64				1,10
06.09.2019	24,00	*	138,32	121,53	16,79	70,76	70,68	0,08			15,38		15,38	15,73		15,73		70,61				1,09
07.09.2019	24,00	*	140,63	122,56	18,07	71,43	71,36	0,07			16,74		16,74	17,13		17,13		71,24				1,19
08.09.2019	24,00	*	137,83	118,73	19,10	71,06	70,96	0,10			17,75		17,75	18,16		18,16		71,08				1,26
09.09.2019	24,00	*	135,02	116,97	18,05	70,86	70,75	0,11			16,79		16,79	17,17		17,17		70,86				1,19
10.09.2019	24,00	*	131,58	114,32	17,26	72,20	72,12	0,08			16,12		16,12	16,50		16,50		71,98				1,16
11.09.2019	24,00	*	133,24	114,39	18,85	71,85	71,76	0,09			17,60		17,60	18,01		18,01		71,70				1,26
12.09.2019	24,00	*	132,63	115,28	17,35	71,69	71,58	0,11			16,16		16,16	16,54		16,54		71,53				1,16
13.09.2019	24,00	*	134,27	115,28	18,99	71,15	71,01	0,14			17,72		17,72	18,13		18,13		71,13				1,26
14.09.2019	24,00	*	131,93	113,85	18,08	71,66	71,54	0,12			16,82		16,82	17,21		17,21		71,41				1,20
15.09.2019	24,00	*	130,97	109,98	20,99	71,84	71,71	0,13			19,72		19,72	20,18		20,18		71,69				1,41
Среднее	24,00		130,06	112,62	17,44	71,33	71,23	0,10			16,03		16,03	16,40		16,40		71,18				1,14
Итого	**576,00**		**3121,46**	**2702,83**	**418,63**						**384,79**		**384,79**	**393,71**		**393,71**						**27,38**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **17,05** °C **6,56** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **20,82** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **393,71** м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбытовый»
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019г
ЧЕРГОНОЛОХОВА Л.Х.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
/ /

Представитель теплоснабжающей организации
/ /