

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЗ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Бабушкина ул, д. 109, корп. 1, лит. А
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 8822.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УЛТЗ:

Общий
 12352

График: 150/70

Установленные приборы: Шаровые и сточн. армывы в фидблак
 Вычислитель: СПТ943 № 14806

расходомер:
 ПРЭМ-40-В1
 ПРЭМ-40-В1
 ПРЭМ-32-В1

Режим (схема): ОП: СП-0; МП: СП-0;
 Приборы УЛТЗ поверены до: 20.12.2021
 Термометры: КТТТР-05
 КТТТР-05
 ТТТ-15-2

График: 150/70

Циркуляционные ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Вп)

зиме: Q=M1*(h1-hв)+M2*(h2-hв)
 лето: Qвс=M3*(h3-hв)

Расчетный алгоритм:
 Договорные нагрузки (гр.час): Гкал/час:
 Договорные расходы (гр.сут.): Гб/сут:

Qот = 0,501
 Qот = 150,3

Qвент = 0
 Qвент = 0

Qтеп = 0
 Qтеп = 0

Qвс = 0,1958
 Qвс ср = 0,089
 Qвс ср = 35,6 Гвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 16.09.2019 по 22.09.2019

Дата	Тп час	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)				Qобщ Гкал							
		M1 Т	M2 Т	DM Т	T1 °C	T2 °C	DT °C	P1 кг/см2	P2 кг/см2	M3 Т	M4 Т	DM Т	V3 м3	V4 м3	DU (излив) м3		Удлит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кг/см2	P4 кг/см2		
16.09.2019	24,00*	130,60	114,19	16,41	71,11	57,85	13,26			17,50	17,91	17,91	17,91	17,91	17,91	17,91	70,90					3,33	
17.09.2019	24,00*	124,39	104,98	19,41	70,05	39,61	30,44			16,96	17,34	17,34	17,34	17,34	17,34	17,34	69,72					4,56	
18.09.2019	24,00*	130,25	110,53	19,72	69,36	40,03	29,33			17,44	17,82	17,82	17,82	17,82	17,82	17,82	69,20					4,61	
19.09.2019	24,00*	124,81	104,90	19,91	68,96	39,01	29,95			17,58	17,96	17,96	17,96	17,96	17,96	17,96	68,74					4,52	
20.09.2019	24,00*	121,11	101,65	19,46	67,80	38,08	29,72			17,17	17,54	17,54	17,54	17,54	17,54	17,54	67,83					4,34	
21.09.2019	24,00*	118,15	98,38	19,77	66,14	37,06	29,08			17,56	17,91	17,91	17,91	17,91	17,91	17,91	65,83					4,17	
22.09.2019	24,00*	127,17	102,78	24,39	63,43	36,17	27,26			21,99	22,40	22,40	22,40	22,40	22,40	22,40	63,27					4,35	
Среднее	24,00	125,21	105,34	19,87	68,12	41,12	27,01			18,03	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	67,93					4,27	
Итого	168,00	876,48	737,41	139,07						126,20													29,88

Показаня счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, Т	M2, Т	M3, Т	M4, Т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, Т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Уилл, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по договору: 0 час
 Период превышения t2: 2,37 Гкал
 Корректировка на температуру холодной воды: 17,05 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 27,51 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 128,88 м.куб.
 Объем потребленного теплоносителя Уилл изл. 128,88 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____
 Представитель теплоснабжающей организации _____
 Г У П «ТЭЦ СПб»
 ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
 УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЗ
 ОТЧЕТ ПРИНАТ 2309 2019Г
 ЧЕРТЮЖИЦА ДХ
 12/19