Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Бабушкина ул, д. 11, лит. А ИТП**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 1 Невская**

Договор: **8794.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**
Приборы УУТЭ поверены до: **03.12.2021**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **24476**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: **ВКТ-7 № 207218**

	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТСП-Н
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТСП-Н
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ-32-В1	0,067	30	ТСП-Н
Циркуляционный ГВС (М4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				

Режим (схема):
Преобр.давления:
график: **147/71**

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,1839** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0,1258**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0,0572**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **58,0737** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **22,88** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2019 по 15.09.2019

Дата	Ти	НС	Контроль ГВС (ТВ-1) M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Учет ГВС (ТВ-2) M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.08.2019	24,00	*	8,78	1,44	7,34	56,79	22,58	34,21			9,26		9,26	9,41		9,41		56,45				0,52
24.08.2019	24,00	*	8,54	1,44	7,10	56,70	22,43	34,27			8,99		8,99	9,13		9,13		56,36				0,51
25.08.2019	24,00	*	8,61	1,44	7,17	58,17	22,19	35,98			9,09		9,09	9,22		9,22		57,79				0,53
26.08.2019	24,00	*	8,45	1,44	7,01	57,05	22,22	34,83			8,89		8,89	9,04		9,04		56,68				0,50
27.08.2019	24,00	*	8,47	1,44	7,03	57,35	22,42	34,93			8,85		8,85	8,99		8,99		57,10				0,51
28.08.2019	24,00	*	8,57	1,44	7,13	57,50	22,55	34,95			9,03		9,03	9,17		9,17		57,16				0,52
29.08.2019	24,00	*	8,73	1,44	7,29	56,42	22,68	33,74			9,21		9,21	9,36		9,36		56,08				0,52
30.08.2019	24,00	*	8,05	1,44	6,61	56,90	22,67	34,23			8,46		8,46	8,58		8,58		56,52				0,48
31.08.2019	24,00	*	7,60	1,44	6,16	57,28	22,88	34,40			7,95		7,95	8,07		8,07		56,98				0,46
01.09.2019	24,00	*	9,11	1,44	7,67	58,42	22,79	35,63			9,62		9,62	9,75		9,75		58,08				0,56
02.09.2019	24,00	*	8,20	1,44	6,76	57,81	22,91	34,90			8,61		8,61	8,78		8,78		57,45				0,50
03.09.2019	24,00	*	8,31	1,44	6,87	57,23	23,07	34,16			8,78		8,78	8,93		8,93		56,87				0,50
04.09.2019	24,00	*	8,21	1,44	6,77	57,30	22,89	34,41			8,65		8,65	8,77		8,77		56,93				0,49
05.09.2019	24,00	*	9,29	1,47	7,82	57,92	22,93	34,99			9,81		9,81	10,00		10,00		57,58				0,56
06.09.2019	24,00	*	9,04	1,49	7,55	57,47	22,97	34,50			9,55		9,55	9,72		9,72		57,10				0,55
07.09.2019	24,00	*	8,44	1,48	6,96	55,83	22,67	33,16			8,91		8,91	9,05		9,05		55,48				0,50
08.09.2019	24,00	*	9,91	1,47	8,44	58,64	22,14	36,50			10,46		10,46	10,64		10,64		58,31				0,61
09.09.2019	24,00	*	9,05	1,48	7,57	58,35	22,06	36,29			9,54		9,54	9,69		9,69		58,00				0,55
10.09.2019	24,00	*	9,13	1,47	7,66	58,88	22,61	36,27			9,62		9,62	9,80		9,80		58,51				0,56
11.09.2019	24,00	*	3,60	0,78	2,82	56,44	25,84	30,60			3,73		3,73	3,79		3,79		55,93				0,21
12.09.2019	24,00	*	7,04	0,00	7,04	58,05	21,49	36,56			7,44		7,44	7,56		7,56		57,72				0,43
13.09.2019	24,00	*	8,27	0,00	8,27	57,42	21,62	35,80			8,71		8,71	8,86		8,86		57,02				0,50
14.09.2019	24,00	*	9,78	0,00	9,78	58,88	20,81	38,07			10,34		10,34	10,50		10,50		58,52				0,60
15.09.2019	24,00	*	9,59	0,00	9,59	58,56	19,64	38,92			10,14		10,14	10,31		10,31		58,20				0,59
Среднее	24,00		8,45	1,18	7,27	57,56	22,46	35,10			8,90		8,90	9,05		9,05		57,20				0,51
Итого	**576,00**		**202,77**	**28,36**	**174,41**						**213,64**		**213,64**	**217,12**		**217,12**						**12,26**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **16,21** °C **3,46** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **8,8** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **217,12** м.куб.

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал «Энергосбыт»
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 2.309.2019г
ЧЕРТОПОЛОХОВА Л.Х

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/