Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Бабушкина ул, д. 111 ИТП1**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9975.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**
Приборы УУТЭ поверены до:

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **12819**

Установленные приборы:
Вычислитель: **СПТ943 № 15831**
Часовые и суточн. архивы в файлах:
Подающий трубопровод (М1) расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.:
Обратный трубопровод (М2)
Подающий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)

Режим (схема): **ОП: СП-2; МП: СП-2;**
Преобр.давления:
график: **150/70**

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,9421** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0,4308**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0,2176**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **282,63** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **87,04** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2019 по 15.09.2019

Дата	Ти	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Гкал
23.08.2019	24,00	*	66,13	54,15	11,98	72,98	72,27	0,71			11,81		11,81	12,09		12,09		72,86				0,86
24.08.2019	24,00	*	66,21	54,05	12,16	72,21	71,51	0,70			12,04		12,04	12,32		12,32		71,94				0,87
25.08.2019	24,00	*	67,60	54,04	13,56	72,77	72,07	0,70			13,43		13,43	13,76		13,76		72,67				0,98
26.08.2019	24,00	*	67,70	54,05	13,65	73,03	72,34	0,69			13,48		13,48	13,80		13,80		72,83				0,98
27.08.2019	24,00	*	67,83	53,97	13,86	72,56	71,90	0,66			13,71		13,71	14,04		14,04		72,41				0,99
28.08.2019	24,00	*	66,89	54,04	12,85	72,14	71,49	0,65			12,78		12,78	13,08		13,08		71,98				0,92
29.08.2019	24,00	*	67,65	54,30	13,35	72,26	71,61	0,65			13,24		13,24	13,55		13,55		72,19				0,96
30.08.2019	24,00	*	72,85	60,58	12,27	72,51	71,96	0,55			11,94		11,94	12,23		12,23		72,33				0,86
31.08.2019	24,00	*	78,95	65,71	13,24	72,75	72,25	0,50			13,27		13,27	13,59		13,59		72,51				0,96
01.09.2019	24,00	*	78,39	65,02	13,37	72,99	72,48	0,51			13,41		13,41	13,73		13,73		72,79				0,98
02.09.2019	24,00	*	77,24	64,35	12,89	72,78	72,27	0,51			12,67		12,67	12,98		12,98		72,66				0,92
03.09.2019	24,00	*	77,93	64,28	13,65	72,88	72,33	0,55			13,76		13,76	14,09		14,09		72,72				1,00
04.09.2019	24,00	*	78,25	64,82	13,43	72,72	72,17	0,55			13,40		13,40	13,72		13,72		72,55				0,97
05.09.2019	24,00	*	78,15	64,53	13,62	72,15	71,61	0,54			13,60		13,60	13,92		13,92		71,98				0,98
06.09.2019	24,00	*	77,86	63,80	14,06	72,06	71,50	0,56			14,09		14,09	14,43		14,43		71,91				1,01
07.09.2019	24,00	*	77,70	64,37	13,33	72,77	72,20	0,57			13,25		13,25	13,56		13,56		72,55				0,96
08.09.2019	24,00	*	77,95	62,32	15,63	72,33	71,74	0,59			15,46		15,46	15,83		15,83		72,27				1,12
09.09.2019	24,00	*	77,48	62,93	14,55	72,20	71,61	0,59			14,49		14,49	14,84		14,84		72,17				1,05
10.09.2019	24,00	*	77,55	63,98	13,57	73,29	72,78	0,51			13,56		13,56	13,89		13,89		73,02				0,99
11.09.2019	24,00	*	78,97	64,08	14,89	72,94	72,41	0,53			14,87		14,87	15,23		15,23		72,76				1,08
12.09.2019	24,00	*	77,92	64,59	13,33	72,75	72,17	0,58			13,33		13,33	13,65		13,65		72,62				0,97
13.09.2019	24,00	*	78,13	64,73	13,40	72,27	71,64	0,63			13,39		13,39	13,71		13,71		72,23				0,97
14.09.2019	24,00	*	79,30	63,81	15,49	72,75	72,13	0,62			15,43		15,43	15,81		15,81		72,45				1,12
15.09.2019	24,00	*	78,29	61,65	16,64	73,08	72,38	0,70			16,46		16,46	16,86		16,86		72,96				1,20
Среднее	24,00		74,71	61,01	13,70	72,63	72,03	0,60			13,62		13,62	13,95		13,95		72,47				0,99
Итого	**576,00**		**1792,92**	**1464,15**	**328,77**						**326,87**		**326,87**	**334,71**		**334,71**						**23,70**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **17,05** °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): **5,57** Гкал
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **18,13** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **334,71** м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
УПРАВЛЕНИЕ ГРАФИКОВОГО УЧЕТА
ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 2 10 2019
ЧЕРГОПОЛОХОВА Л Х

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
/ /

Представитель теплоснабжающей организации
/ /