

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"
 Адрес: Бабушкина ул, д. 115, корп. 5
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнергo"

Договор: 9978.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УЛТЭ:

Общий
 24428

График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и отсчет. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВК7-7 № 208211
 Подходящий трубопровод (М1) ПРЭМ
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ
 Подходящий ГВС (М3) ПРЭМ
 Циркуляционный ГВС (М4) ПРЭМ
 Подходящий трубопровод (Vn)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-hвх)-M2*(t2-hвх)
 Договорные нагрузки (гр.час): Qот = 0,198 Овент = 0 Огтех = 0 Огес = 0,147
 Договорные нагрузки (гр.час): Qот = 0,198 Овент = 0 Огтех = 0 Огес ср = 0,0668
 Договорные расходы (гр.сут.): Тб/сут: Qот = 59,4 Овент = 0 Огтех = 0 Огес ср = 26,72 Ггвс.м =

Контроль ГВС (ТВ-1) Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2019 по 15.09.2019

Дата	Тп	НС	M1		M2		ΔM	T1	T2	ΔT	P1	P2	M3		M4		ΔM	V3	V4	dV (излив)	Уплотнит	T3	T4	P3	P4	Общд
			t	T	t	T							t	T	t	T										
23.08.2019	24.00		61.01	53.33	7.68	72.96	69.98	2.98					12.71	4.69	8.02	12.98	4.69	8.29			72.67	41.05			0.73	
24.08.2019	24.00		61.06	52.97	8.09	72.21	69.26	2.95					12.85	4.60	8.25	13.11	4.60	8.51			71.90	41.40			0.73	
25.08.2019	24.00		61.07	52.16	8.91	72.72	70.02	2.70					13.19	4.08	9.11	13.46	4.08	9.38			72.43	41.29			0.79	
26.08.2019	24.00		61.17	52.68	8.49	72.98	69.99	2.99					13.07	4.47	8.60	13.35	4.47	8.88			72.67	41.10			0.77	
27.08.2019	24.00		61.27	52.71	8.56	72.47	69.50	2.97					13.15	4.68	8.47	13.43	4.68	8.75			72.13	40.78			0.76	
28.08.2019	24.00		61.43	53.48	7.95	72.06	68.78	3.28					12.96	5.11	7.85	13.23	5.11	8.12			71.74	41.17			0.72	
29.08.2019	24.00		61.79	53.33	8.46	72.21	69.04	3.17					13.30	4.88	8.42	13.57	4.88	8.69			71.90	41.42			0.75	
30.08.2019	24.00		68.18	60.01	8.17	72.58	69.43	3.15					15.17	5.77	8.42	15.17	5.77	8.30			72.30	42.31			0.76	
31.08.2019	24.00		72.69	63.15	9.54	72.76	69.98	2.78					15.88	5.88	8.00	14.18	5.88	8.30			72.51	43.71			0.85	
01.09.2019	24.00		72.01	62.18	9.83	72.92	70.33	2.59					15.27	5.49	9.78	15.63	5.49	10.14			72.68	42.86			0.87	
02.09.2019	24.00		71.82	62.64	9.18	72.80	69.84	2.96					14.93	6.00	9.40	15.53	5.79	9.74			72.51	43.71			0.85	
03.09.2019	24.00		71.62	62.76	8.86	72.84	69.76	3.08					14.96	6.39	8.57	15.26	6.41	8.85			72.57	43.24			0.82	
04.09.2019	24.00		72.27	63.50	8.77	72.66	69.38	3.28					15.09	6.50	8.44	15.28	6.52	8.76			72.37	43.25			0.81	
05.09.2019	24.00		72.04	63.57	8.47	72.10	68.76	3.34					14.94	6.76	8.33	15.38	6.78	8.60			71.85	43.31			0.80	
06.09.2019	24.00		71.60	63.25	8.35	72.07	68.66	3.41					15.39	7.11	8.28	15.70	7.15	8.55			71.87	43.44			0.80	
07.09.2019	24.00		72.23	63.15	9.08	72.78	69.59	3.19					15.15	6.32	8.33	15.49	6.32	8.55			72.54	42.65			0.83	
08.09.2019	24.00		70.05	59.02	11.03	72.22	69.24	2.98					16.31	5.43	10.88	16.65	5.45	9.17			71.87	43.44			0.80	
09.09.2019	24.00		71.14	62.77	8.37	72.27	69.76	3.32					15.41	6.76	8.28	15.74	6.74	8.60			71.98	43.06			0.94	
10.09.2019	24.00		72.82	63.94	8.88	73.26	69.76	3.50					16.03	7.13	8.74	16.92	7.14	8.60			72.00	43.13			0.80	
11.09.2019	24.00		72.71	64.57	8.14	72.93	69.25	3.68					16.44	7.95	8.08	16.51	7.99	8.52			73.01	45.33			0.85	
12.09.2019	24.00		73.27	64.92	8.35	72.63	69.20	3.43					16.39	8.16	8.23	16.87	8.20	8.67			72.73	45.29			0.81	
13.09.2019	24.00		73.57	65.19	8.38	72.35	68.76	3.59					16.44	8.23	8.21	16.92	8.30	8.62			72.40	45.53			0.82	
14.09.2019	24.00		72.50	62.54	9.96	72.81	69.69	3.12					16.79	7.00	9.79	17.28	7.05	10.23			72.55	44.57			0.81	
15.09.2019	24.00		69.99	59.56	10.43	73.02	69.65	3.37					16.79	6.37	10.42	17.26	6.40	10.86			72.80	43.71			0.91	
Среднее	24.00		68.72	59.89	8.83	72.61	69.45	3.16					14.86	6.11	8.75	15.21	6.13	9.08			72.35	43.03			0.81	
Итого	576.00		1649.31	1437.38	211.93								356.61	146.70	209.91	364.99	147.12	217.87							19.46	

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Упл, т	Общд, Гкал	Траб, ч

Показаны счетчиков на момент снятия данных:
 Количество тепловой энергии Общд, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабжения Уплт, рассчитанный по среднему
 Период превышения t2: 0 час
 Период превышения t2: 0 час
 Корректировка на температуру холодной воды 17,05 °С
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 15,88 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общд:
 Объем потребленного теплоснабжения Уплт изл: 217,87 м.куб.
 3,58 Гкал
 Гкал
 куб.м
 Ответственный за учет теплоснабжения (от абонента)
 ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
 УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО УЧЕТА
 ОПЕРАЦИОННАЯ КОМПЬЮТЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
 ОТЧЕТ ПРИН.ДТ 2309 2019Г
 Представитель теплонаблюдающей организации