# Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Бабушкина ул, д. 36, лит. А ИТП2**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **8795.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**
Приборы УУТЭ поверены до:

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
Код УУТЭ: **28167**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: **ТСРВ-026М № 1319095** расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.:
Режим (схема): **ОП: А32-00;** График: **149/70**
Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)
Обратный трубопровод (М2)
Подающий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,1582** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **48,0608** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **0** Gгвс.м=

**Фактическое потребление за отчетный период с 16.09.2019 по 22.09.2019**

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | | Qобщ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | P3 | P4 | |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал |
| 16.09.2019 | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.09.2019 | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.09.2019 | 10,52 | * | 31,17 | 30,93 | 0,24 | 26,74 | 15,48 | 11,26 | 2,00 | 1,90 | | | | | | | | | | | | |
| 19.09.2019 | 24,00 | | 74,03 | 73,25 | 0,78 | 61,74 | 38,46 | 23,28 | 4,50 | 4,30 | | | | | | | | | | | | 0,80 |
| 20.09.2019 | 24,00 | * | 86,30 | 85,81 | 0,49 | 61,98 | 39,38 | 22,60 | 4,50 | 4,20 | | | | | | | | | | | | 1,75 |
| 21.09.2019 | 24,00 | | 93,18 | 92,63 | 0,55 | 62,86 | 40,72 | 22,14 | 4,50 | 4,10 | | | | | | | | | | | | 1,96 |
| 22.09.2019 | 24,00 | | 89,71 | 89,24 | 0,47 | 62,36 | 40,05 | 22,31 | 4,50 | 4,20 | | | | | | | | | | | | 2,08 |
| **Среднее** | 21,30 | | 84,35 | 83,78 | 0,57 | 55,14 | 34,82 | 20,32 | 4,00 | 3,74 | | | | | | | | | | | | 2,02 |
| **Итого** | **106,52** | | **374,39** | **371,86** | **2,53** | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,94 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **8,61** |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **61,48** час **5** Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **61,48** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **0** °C **0** Гкал
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **13,61** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
/_____/

Представитель теплоснабжающей организации
/_____/

ГУП «ТЭК СПб» Филиал «Энергосбыт» Управление приборного учета Отделэксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23 09 2019 г.
ЧЕРГО-ПОЛОХОВА ЛХ