

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Бабужкина ул, д. 36, лит. А ИТП11
 Обслуживающая организация:
 Источник: котельная 2 Невская

Договор: 8795.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УЛТЭ:

Отопление:
 28167

График: 149/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ТСРВ-026M № 1319028 расходомер:
 Подходящий трубопровод (M1)
 Обратный трубопровод (M2)
 Подходящий ГВС (M3)
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (Vл)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-tнв)-M2*(t2-tнв)

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УЛТЭ поверены до: Smax=
 Термопреобр.:
 Режим (схема):
 Преобр. давления:

OP: A32-00:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот = 0,1582 Qвент = 0 Qтех.гв = 0 Qгвс.гв = 0 Qгвс.ср = 0 Qгвс.м = 0
 Договорные расходы (ср.сут.) / Гкал/сут.: Qот = 48,0608 Qвент = 0 Qтех.гв = 0 Qгвс.гв = 0 Qгвс.ср = 0 Qгвс.м = 0

Дата	Ти	НС	Фактическое потребление за отчетный период с 16.09.2019 по 22.09.2019										Qобщ										
			M1	M2	DM	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4		DM	V3	V4	dV (излив)	Уплит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал	
16.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
17.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
18.09.2019	23,48	*	23,71	23,49	0,22	27,36	15,57	11,79	2,25	1,96													0,64
19.09.2019	24,00		56,58	56,12	0,46	62,09	38,17	23,91	5,02	4,30													1,43
20.09.2019	24,00		65,30	64,79	0,51	62,30	40,15	22,15	5,20	4,19													1,44
21.09.2019	24,00		70,96	70,47	0,49	63,18	41,93	21,25	5,31	4,11													1,47
22.09.2019	24,00		68,79	68,32	0,47	62,69	41,28	21,41	5,26	4,15													1,44
Среднее	23,93		40,89	40,58	0,31	39,66	25,30	14,36	3,29	2,67													0,92
Итого	167,48		285,34	283,19	2,15																		6,42

Показаны счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время: M1, Т M2, Т M3, Т M4, Т V3, куб.м V4, куб.м Vл, Т Qобщ, Гкал Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Уилл, рассчитанный по среднему: 0,52 час
 Период расчета по договору: 0,52 час
 Период превышения I2: час
 Корректировка на температуру холодной воды: 11,94 °С
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 6,45 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Угво изл: м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплоснабжающей организации

ЛУП "ТЭК СПб"
 ФИЛИАЛ "ЭНЕРГОСБЫТ"
 УПРАВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЦИИ
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУ
 ОТЧЕТ ЭРПА...
 ЧЕРТОНОЖОВА