

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Бабушкина Ул., д. 42, корп. 1, лит. Д И П П З
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"

Договор: 13661.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЗ:

Отопление
 33001

Установленные приборы: ВК-7 № 219181
 Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Расходомер: ПРЭМ-32-D
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-32-D
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-tухв)+M2*(t2-tухв)

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УУТЗ поверены до: 03.12.2021

Термопреобр.: КТСГ-Н
 КТСГ-Н

Режим (схема):
 Преобр. давления:

График: 150/70

Qот.= 0,3746 Овент.= 0
 Qгвс=М3*(t3-tухв) лето: Qгвс=М3*(t3-tухв)
 Qгвс.ср.= 0 Огвс.ср.= 0
 Qгвс.м.= 0 Огвс.м.= 0

Qфакт.= 112,38 Фактическое потребление за отчетный период с 16.09.2019 по 22.09.2019

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)				Учет ГВС (ТВ-2)				Т3	Т4	Р3	Р4	Общ. т кал	
			М1	М2	ΔТ	Р1	Р2	М3	Уплит	°С						°С
16.09.2019	24,00	*	55,16	55,16	89,27	45,19	24,08									1,33
17.09.2019	24,00		101,38	101,38	68,67	45,49	23,18									2,35
18.09.2019	24,00		106,30	106,30	68,12	45,91	22,21									2,36
19.09.2019	24,00		101,02	101,02	67,79	45,20	22,59									2,28
20.09.2019	24,00		95,72	95,72	66,70	43,90	22,80									2,19
21.09.2019	24,00		92,36	92,36	65,11	42,92	22,19									2,05
22.09.2019	24,00		94,13	94,13	62,63	41,87	20,76									1,96
Среднее	24,00		92,30	92,30	66,90	44,35	22,54									2,07
Итого	168,00		646,07	646,07	0,00											14,52

Показаны счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время М1, т М2, т М3, т М4, т У3, куб.м У4, куб.м Уп, т Общ. т кал Траб, ч

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоснабжения Упл., рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по договору: час
 Период превышения Δ: час
 Корректировка на температуру холодной воды: 0 °С
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.: 14,52 Гкал
 Объем потребленного теплоснабжения Угвс изл. м.куб. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

ГУП «ТЭК СПб»
 ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
 УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЗ
 ОТЧЕТ ПРИНУЖ. 2309 2019Г
 ЧЕРТОВА ОДОХОВА ДХ