

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Бабужкина ул, д. 61, лит. А ИТП1
 Обслуживающая организация: котельная 2 Невская

Договор: 9173.038-1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Узел учета: Обшии
 Код УТЭ: 28592

График: 149/70

Установленные приборы: ВК7-7 № 207819
 Часовые и суточ. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВК7-7 № 207819
 расходомер:
 Подающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)

Схема подключения: 2-х трубная схема

Приборы УТЭ поверены до: Термопреобр.:
 Смах=

Режим (схема): Преобр. давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-tухв)-M2*(t2-tухв)
 лето: QГВС=M3*(t3-tухв)

Договорные нагрузки (гр.час): Гкал/час: Qот.= 0,3226 Qвент.= 0 Qотех.= 0 QГВС.сп.= 0,3363
 Договорные расходы (гр.сут.): т/сут.: Gот.= 98,0051 Gвент.= 0 Gотех.= 0,0169 QГВС.сп.= 0,0856
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2019 по 15.09.2019 Gотех.гв.= 0,0169 QГВС.сп.= 34,24 GГВС.м.= 6,76

Дата	Ти	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)				Учет ГВС (ТВ-2)				Т3	Т4	Р3	Р4	Общ			
			М1	М2	ΔM	Т1	Т2	ΔT	Р1	Р2						М3	М4	ΔM
23.08.2019	24.00*	16,29	0,00	16,29	55,85	20,80	35,05	16,38	16,62	14,71	14,71	16,62	55,61	53,96	54,90	0,86	0,78	0,91
24.08.2019	24.00*	14,46	0,00	14,46	54,23	20,43	33,80	14,51	14,71	15,84	15,84	14,71	54,90	54,90	54,90	0,86	0,78	0,91
25.08.2019	24.00*	15,56	0,00	15,56	55,17	20,23	34,94	15,65	15,94	17,28	17,28	16,02	56,35	56,35	56,35	0,96	0,96	0,96
26.08.2019	24.00*	16,95	0,00	16,95	56,58	20,52	36,06	17,02	17,02	17,12	17,12	17,12	56,17	56,17	56,17	0,95	0,95	0,95
27.08.2019	24.00*	16,81	0,00	16,81	56,44	20,81	35,63	16,90	16,90	17,12	17,12	17,12	55,92	55,92	55,92	0,96	0,96	0,96
28.08.2019	24.00*	17,06	0,00	17,06	56,16	21,09	35,07	17,15	17,15	17,37	17,37	17,37	55,07	55,07	55,07	0,88	0,88	0,88
29.08.2019	24.00*	15,98	0,00	15,98	55,33	21,22	34,11	16,06	16,06	16,28	16,28	16,28	56,24	56,24	56,24	0,98	0,98	0,98
30.08.2019	24.00*	17,37	0,00	17,37	56,48	21,47	34,99	17,43	17,43	17,68	17,68	17,68	56,14	56,14	56,14	0,93	0,93	0,93
31.08.2019	24.00*	16,52	0,00	16,52	56,39	21,55	34,84	16,58	16,58	16,82	16,82	16,82	57,08	57,08	57,08	0,91	0,91	0,91
01.09.2019	24.00*	17,09	0,00	17,09	57,31	21,51	35,80	17,18	17,18	17,42	17,42	17,42	56,06	56,06	56,06	0,87	0,87	0,87
02.09.2019	24.00*	16,19	0,00	16,19	56,30	21,85	34,45	16,25	16,25	16,49	16,49	16,49	55,99	55,99	55,99	0,89	0,89	0,89
03.09.2019	24.00*	15,73	0,00	15,73	55,78	21,52	34,24	15,78	15,78	16,02	16,02	16,02	55,47	55,47	55,47	0,85	0,85	0,85
04.09.2019	24.00*	16,35	0,00	16,35	56,25	21,42	34,83	16,41	16,41	16,64	16,64	16,64	55,10	55,10	55,10	0,89	0,89	0,89
05.09.2019	24.00*	16,17	0,00	16,17	55,29	21,39	33,90	16,12	16,12	16,34	16,34	16,34	54,98	54,98	54,98	0,83	0,83	0,83
06.09.2019	24.00*	16,09	0,00	16,09	55,22	21,31	33,91	15,14	15,14	15,35	15,35	15,35	56,21	56,21	56,21	1,02	1,02	1,02
07.09.2019	24.00*	15,11	0,00	15,11	55,02	20,84	34,18	18,12	18,12	18,37	18,37	18,37	54,35	54,35	54,35	0,85	0,85	0,85
08.09.2019	24.00*	18,06	0,00	18,06	56,42	20,84	35,56	15,55	15,55	15,74	15,74	15,74	56,86	56,86	56,86	1,00	1,00	1,00
09.09.2019	24.00*	15,53	0,00	15,53	54,60	21,08	33,52	17,59	17,59	17,82	17,82	17,82	55,93	55,93	55,93	0,92	0,92	0,92
10.09.2019	24.00*	17,56	0,00	17,56	57,09	21,37	35,72	16,43	16,43	16,65	16,65	16,65	55,36	55,36	55,36	0,90	0,90	0,90
11.09.2019	24.00*	16,36	0,00	16,36	56,21	21,65	34,56	16,32	16,32	16,55	16,55	16,55	54,48	54,48	54,48	0,94	0,94	0,94
12.09.2019	24.00*	16,29	0,00	16,29	55,61	21,19	34,42	17,17	17,17	17,39	17,39	17,39	56,03	56,03	56,03	0,97	0,97	0,97
13.09.2019	24.00*	17,10	0,00	17,10	54,71	20,82	33,89	18,38	18,38	18,62	18,62	18,62	16,79	16,79	16,79	0,92	0,92	0,92
14.09.2019	24.00*	17,20	0,00	17,20	56,24	19,69	36,55	16,56	16,56	16,79	16,79	16,79	22,13	22,13	22,13	0,92	0,92	0,92
15.09.2019	24.00*	18,30	0,00	18,30	56,22	19,40	36,82	16,56	16,56	16,79	16,79	16,79	22,13	22,13	22,13	0,92	0,92	0,92
Среднее	24,00	16,51	0,00	16,51	55,87	21,00	34,87	16,56	16,56	16,79	16,79	16,79	22,13	22,13	22,13	0,92	0,92	0,92
Итого	576,00	396,13	0,00	396,13	397,48	402,95	402,95	402,95	402,95	402,95	402,95	402,95	402,95	402,95	402,95	402,95	402,95	402,95

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время М1, т М2, т М3, т М4, т У3, куб.м У4, куб.м Уп, т Общ, Гкал

Гкал "ТЭК СПб" УЖИД

ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ И ПРИБОРОСТРОЕНИЯ
 УЖИД

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 ОТЧЕТ ПРИБОРОВ ЧЕРТОВОДОХОВА ДУУТЭ

Корректировка на температуру холодной воды: 11,94 °C
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.: 402,95 МкВт.ч
 Объем потребленного теплоносителя Увс изл.: 402,95 Мкуб.м

Период превышения t2: 11,94 °C
 Корректировка на температурную погрешность: 4,75 Гкал
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 17,38 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.: 402,95 МкВт.ч
 Объем потребленного теплоносителя Увс изл.: 402,95 Мкуб.м

Представитель теплоснабжающей организации

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Бабужкина ул, д. 61, лит. А ИТП1
 Обслуживающая организация: котельная 2 Невская

Договор: 9173.038-1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Узел учета: Обшии
 Код УТЭ: 28592

График: 149/70

Установленные приборы: ВК7-7 № 207819
 Часовые и суточ. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВК7-7 № 207819
 расходомер:
 Подающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)

Схема подключения: 2-х трубная схема

Приборы УТЭ поверены до: Термопреобр.:
 Смах=

Режим (схема): Преобр. давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-tухв)-M2*(t2-tухв)
 лето: QГВС=M3*(t3-tухв)

Договорные нагрузки (гр.час): Гкал/час: Qот.= 0,3226 Qвент.= 0 Qотех.= 0 QГВС.сп.= 0,3363
 Договорные расходы (гр.сут.): т/сут.: Gот.= 98,0051 Gвент.= 0 Gотех.= 0,0169 QГВС.сп.= 0,0856
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2019 по 15.09.2019 Gотех.гв.= 0,0169 QГВС.сп.= 0,0856
 GГВС.м.= 6,76