Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"** Договор: **9173.038.1** Телефон: Узел учета: **Общий**
Адрес: **Бабушкина ул, д. 61, лит. А ИТП1** Строит.адрес: Код УУТЭ: **28592**
Обслуживающая организация: Телефон:
Источник: **котельная 2 Невская** Схема подключения: **2-х трубная схема** график: **149/**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: Режим (схема):
Вычислитель: **ВКТ-7 № 207819** расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)
Обратный трубопровод (М2)
Подающий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= **0,3226**	Qвент.= **0**	Qтех.= **0**	Qтех.гв= **0,0169**	Qгвс.= **0,3363**				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср **0,0169**	Qгвс.ср= **0,0856**				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= **98,0051**	Gвент.= **0**	Gтех.= **0**	Gтех.гв= **6,76**	Gгвс.= **34,24**	Gгвс.м=			

Фактическое потребление за отчетный период с 16.09.2019 по 22.09.2019

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Q
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Г
16.09.2019	24,00	*	17,63	0,00	17,63	52,82	19,15	33,67			17,71		17,71	17,94		17,94		52,63				
17.09.2019	24,00	*	20,87	0,00	20,87	51,59	19,03	32,56			21,00		21,00	21,27		21,27		51,47				
18.09.2019	24,00	*	18,52	0,00	18,52	56,74	19,33	37,41			18,60		18,60	18,88		18,88		56,52				
19.09.2019	24,00	*	16,75	0,00	16,75	62,20	21,27	40,93			16,85		16,85	17,13		17,13		61,84				
20.09.2019	24,00	*	16,03	0,40	15,63	62,32	30,50	31,82			16,08		16,08	16,36		16,36		61,96				
21.09.2019	24,00	*	15,65	0,90	14,75	63,16	26,23	36,93			15,61		15,61	15,89		15,89		62,85				
22.09.2019	24,00	*	19,50	0,80	18,70	62,86	24,85	38,01			19,65		19,65	20,01		20,01		62,56				
Среднее	24,00		17,85	0,30	17,55	58,81	22,91	35,90			17,93		17,93	18,21		18,21		58,55				
Итого	**168,00**		**124,95**	**2,10**	**122,85**						**125,50**		**125,50**	**127,48**		**127,48**						

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **11,94** °C **1,47** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **5,8** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **127,48** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА
ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУ

ОТЧЕТ ПРИНЯТ
ЧЕРТОПОЛОХОВА